

**DEBRECENI SPORTCENTRUM KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KFT.
FŐNIX RENDEZVÉNYCSARNOK**

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

TARTALOM JEGYZÉK

Hatályba léptetés

I. fejezet

Általános rendelkezések

A tűzvédelmi szervezet felépítése és a tűzvédelmi feladatokat ellátó személyek feladatai
Tűzvédelmi szempontból fontos fogalmak
Általános tűzmegelőzési feladatok

I. fejezet

Tűzvédelmi oktatással összefüggő feladatok

II. fejezet

Tűzvesélyességi és kockázati osztályba sorolással összefüggő feladatok
Anyagok tűzvesélyességi osztálya
Kockázati osztályokkal kapcsolatos szabályok
A tevékenység és a tevékenység során használt anyagok nyilvántartása

IV. fejezet

Tűzjelzéssel összefüggő feladatok
Automatikus tűzjelzés lehetősége

V. fejezet

A tűzoltással összefüggő feladatok
A műszaki mentéssel összefüggő feladatok
Tűzriadó tervvel összefüggő feladatok

VI. fejezet

Tűzvesélyes tevékenység végzésével összefüggő szabályok

VII. fejezet

Dohányzásra vonatkozó szabályok

VIII. fejezet

Kiürítéssel kapcsolatos feladatok
Az 50 főnél nagyobb befogadó képességű helyiségek tűzvédelmi követelményei

IX. fejezet

Tűzoltáshoz szükséges víz és felszerelés biztosítása
Tűzoltó készülék, felszerelés
Beépített tűzjelző és tűzoltó berendezések
Hő és füst elleni védelem
Tűzoltósági beavatkozási központ

X. fejezet

Villamos berendezések
Villámvédelem
Biztonsági világítás, biztonsági jelzések és menekülési útirányt jelző rendszer

XI. fejezet

Raktározás szabályai
A robbanásvesélyes osztályba tartozó anyagok tárolási előírásai
Tűzoltási út, terület és egyéb utak
Tüzelő és fűtő berendezés
Szellőztetés
Csatornahálózat

XII. fejezet

A helyiségre, szabadterre, tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok, előírások

XIII. fejezet

A szabályozás alá eső területen lévő helyiségek és a helyiségekben folytatott tevékenységek azonosítása

XIV. fejezet

Mellékletek

XV. fejezet

Függelék, egyéb tűzvédelmi dokumentációk

XVI. fejezet

Létesítmény helyszínrajza

A módosított 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 19. § (1) bekezdése, valamint a módosított 30/1996. (XII.6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről, és az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról értelmében készült.

DEBRECENI SPORTCENTRUM KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. FŐNIX RENDEZVÉNYCSARNOK

Székhelye: 4032 Debrecen, Oláh Gábor út 5. sz

Jelen szabályzat szerinti telephelye: Főnix Rendezvénycsarnok 4028 Kassai út 28. sz.

Tűzvédelmi Szabályzata

A szabályzat hatálya kiterjed a **Főnix Rendezvénycsarnok 4028 Kassai út 28. sz. (továbbiakban: létesítmény)** az épületére, tűzszakaszára, helyiségére, szabadterére, a területén bérleményként működő vállalkozásra, minden a területén működő alvállalkozóra, valamint minden, munkaviszonyban és alkalomszerűen foglalkoztatott, illetve ott tartózkodó személyre.

A szabályzat előírásainak be nem tartása fegyelmi, helyszíni bírságolási, ill. szabálysértési, tűzvédelmi bírságolási eljárást vonhat maga után.

A szabályzatot készítette:

Herperger Sándor
tűzvédelmi mérnök
oklevél szám: L-21/1996

Jelen szabályzat alkalmazását a mai nappal elrendelem, mely visszavonásig érvényes.

Debrecen, 2016. 07. 23.

Becsky András
ügyvezető igazgató

P.H.

I. fejezet

1.

Általános rendelkezések

A létesítményben a munkavállalók, az alvállalkozók, a bérlők, kötelesek az építmény, a technológiai rendszer megvalósításával, üzemeltetésével, fejlesztésével összhangban gondoskodni a jogszabályokban, szabványokban, a tűzvédelmi műszaki irányelvekben és jelen szabályzatban foglalt tűzvédelmi követelmények megtartásáról, a tevékenységi körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről gondoskodni.

A munkavállalók, alvállalkozók, bérlők, kötelesek a tűzvédelmi jogszabályokban, szabványokban, tűzvédelmi műszaki irányelvekben foglaltak szerint végezni tevékenységüket, illetőleg az építmény, helyiségek tűzvédelmi szabályzataiban foglaltakat megismerni és megtartani, megtartatni.

A megfelelő tűzvédelem biztosításának érdekében a létesítményben tűzvédelmi tevékenységének irányítására Tűzvédelmi Szervezetet hozok létre. A szaktanácsadás tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező szervezettel biztosítandó. A tűzvédelmi szaktevékenység vezetését Herperger Sándor tűzvédelmi mérnök, Tel/fax.: 46/466-733 Tel.: 20/977-6602, plussz92@herperger.t-online.hu) látja el.

2.

A tűzvédelmi szervezet felépítése és a tűzvédelmi feladatokat ellátó személyek feladatai

A megfelelő tűzvédelem koordinálása érdekében tűzvédelmi szervezetet alakítok ki. A szervezet működését és a szervezetben való személyek képesítési követelményeit, feladatait, jogait a következők szerint határozom meg:

A tűzvédelmi szervezet felépítése

A tűzvédelmi szervezet felépítésében az irányítást a munkáltatói joggal rendelkező vezető látja el, a tűzvédelmi szervezet tagjaival.

Vezető- Ügyvezető igazgató

Tagja - Gazdaság vezető

Tagja – Műszaki igazgató

Tagja - Műszaki munkatárs

Tagja - Tűzvédelmi Szaktevékenységet Vezető

Tűzvédelmi szervezet feladata

A tűzvédelmi szervezet a létesítmény vezetőjének tanácsadó, véleményező, javaslattevő és tűzvédelmi kérdésekben intézkedésre jogosult egysége.

Elősegíti a tűzvédelmi helyzet fejlődését;

Rendszeresen negyedévenként vizsgálja és értékeli a tűzvédelmi helyzetet;

Javaslatot tesz, illetve megszünteti a felmerülő tűzvédelmi hiányosságokat;

Megállapítja és meghatározza a tűzvédelmet érintő pénzösszegek mennyiségét;
Közreműködik a tűzvédelmi szabályzat, tűzveszélyességi osztályba sorolás, tűzriadó terv módosításában;
Szervezi és irányítja a munkavállalók tűzvédelmi oktatását, tűzvédelmi továbbképzését, az előírt tűzvédelmi képesítés megszerzését;
Közreműködik a tűzvédelmi szakvizsgáztatások, tanfolyamok megszervezésében;
Gondoskodik a munkavállalók, a kapcsolatba kerülő külső munkavállalók tűzvédelmi felvilágosításáról;
Biztosítja a tűzvédelemhez kapcsolódó jogszabályok, szabványok meglétét;
Biztosítja a tűzvédelmi ellenőrzés lehetőségét;
Biztosítja a tűzoltóság helyszíni gyakorlatozását;
Intézkedik a keletkező, vagy keletkeezhető veszélyhelyzetek elhárítására;
Intézkedik a megfelelő és szükséges vizsgálatok elvégzésére, szükséges tűzvédelmi berendezések beszerzésére;

A tűzvédelmi szaktevékenység vezetőjének feladata

A tűzvédelmi szaktanácsadó tevékenysége során a tűzvédelmi szervezetben való hatékony részvételhez kapcsolódóan irányítja a tűzvédelmi tevékenységet.

Elősegíti a tűzvédelem fejlődését;
Elősegíti a tűzvédelmi előírások megtartását, és megismerését;
Ellenőrzi havi egy alkalommal a létesítmény területén a tűzvédelmi szabályok, előírások megtartását, meglétét;
Tűzvédelmi hiányosságok esetén intézkedik azok megszüntetésére, a hatáskörébe tartozó hiányosságokat megszünteti;
Tűzvédelmi szabálysértőkkel szemben kezdeményezi a szükséges felelősségre vonást;
Javaslatot tesz a tűzvédelmi szabályzat, kockázati besorolás, tűzriadó tervben való szükséges változtatására, azok tervezetét elkészíti;
Közreműködik a Tűzoltóság helyszíni gyakorlatozásában;
Tűzvédelmi irányítás keretében félévenként beszámoltatja a munkaterületek vezetőit;
Részt vesz a tűzvédelmi hatósági ellenőrzésen, biztosítja annak lehetőségét;
Szervezi a munkavállalók tűzvédelmi oktatását, a tűzvédelmi szakvizsgáztatást, a tűzvédelmi továbbképesítések megszerzését;
Véleményezi, vagy véleményezteteti a tűzveszélyes munkavégzési engedélyeztetést, szükség szerint gondoskodik a megfelelő felügyelet meglétéről, biztosítja az eseti előírások meglétét, megtartásukat ellenőrzi;
Figyelemmel kíséri, hogy a külső munkavállalók megismerjék a tűzvédelmi szabályzat rájuk vonatkozó előírásait, intézkedéseit;
Javaslatot tesz a tűzvédelmet érintő pénzösszeg nagyságára;
Figyelemmel kíséri a létesítmény tűzvédelmi eszközeinek, berendezéseinek készenlétben tartásáról, időszakos vizsgálatuknak a meglétéről;
Figyelemmel kíséri a szabványossági vizsgálatok meglétét;
A tevékenységéről évi egy alkalommal beszámol a létesítmény vezetőjének.

A létesítmény Tűzvédelmi Megbízottai

A létesítmény minden munkaterületén legalább egy tűzvédelmi megbízotti feladatokat ellátó személyt kell megbízni, mely az adott egység vezetője legyen.

Feladata

A tűzvédelmi vezető irányításával látja el feladatát a részére meghatározott területen;
A működési területén figyelemmel kíséri, segíti a tűzvédelmi szabályok, előírások megtartását;
Hiányosság észlelése esetén intézkedést kezdeményez annak megszüntetésére;
Elősegíti, hogy a munkavállalók megismerjék a tűzvédelmi szabályokat, előírásokat;
A tűzvédelmet érintő kérdésekben történő változásról értesíti a tűzvédelmi vezetőt;
A napi munkaidő befejezésekor a Tűzvédelmi Szabályzatban előírtak alapján gondoskodik a tűzvédelmi használati, eseti és általánosan vonatkozó szabályok megtartásáról;
Megszünteti a Tűzvédelmi Szabályzat szerinti szabálytalanságokat;
Véleményezi, vagy véleményezteti a területére kiadott tűzveszélyes munkavégzési engedélyt és gondoskodik az eseti előírások, felügyelet meglétéről.

Tűzvédelmi képesítési követelmények

A Tűzvédelmi Szervezet működéséhez elengedhetetlenül szükséges a tűzvédelmet bonyolító munkavállalók képzése és képesítése. Ennek megfelelően és a vonatkozó rendelettel összhangban az alábbi tűzvédelmi munkakörökben a következő képesítések megszerzését teszem kötelezővé:

A létesítmény tűzvédelmi szakágában előírt képesítés felsőszintű tűzvédelmi képesítés

Az előírt tűzvédelmi képesítés tűzvédelmi szolgáltatás igénybevételével kerül biztosításra.

Tűzvédelmi Szakvizsga

A Tűzvédelmi Szabályzatban meghatározott munkakörökben a megfelelő szakvizsga bizonyítványt be kell szerezni.

A tűzvédelmi megbízotti továbbképzéseket a létesítményen belül kell lebonyolítani, az előadások és vizsgáztatás megszervezése a tűzvédelmi szaktanácsadó feladata.

Tűzvédelmi megbízotti továbbképzést nem kell elvégezni annak, aki államilag elismert tűzvédelmi képesítéssel rendelkezik, vagy érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványa van.

3.

A tűzvédelmi szempontból fontos fogalmak

Biztonsági jelekre vonatkozó fogalmak

biztonsági jel: meghatározott mértani forma, szín és képpel (piktogram) kombinációjával létrehozott, rögzített elhelyezésű jel, amely a menekülést segíti, veszélyre figyelmeztet, tevékenységet, magatartást tilt, valamint a tűzjelzéshez és oltáshoz szükséges berendezések, eszközök helyét jelöli,

elhelyezési magasság: a biztonsági jelek és a menekülési útirányt jelző elemek számára szolgáló telepítési hely, amely lehet

a) alacsony elhelyezési magasság: a padlószinten vagy a jelek, elemek alsó éle a padlószint felett legfeljebb 0,4 méter magasságban van,

b) középmagas elhelyezési magasság: az alacsony és a magas elhelyezési magasság között, a padlószíntől mérve a jelek, elemek alsó éle 1,5-1,8 méter magasságban van,

c) magas elhelyezési magasság: a jelek, elemek alsó éle a padló felett legalább 1,8 m, de legfeljebb 3 m magasságban van,

figyelmeztető jel: olyan biztonsági jel, amely valamely veszélyforrásra hívja fel a figyelmet,

kiegészítő tábla: a biztonsági jellel együtt alkalmazott, kiegészítő információt adó tábla,

menekülési jel: olyan biztonsági jel, amely a menekülésre szolgáló kijárat, vészkijárat helyét és az építményben, épületen belül vagy a szabadterén - a közlekedési (kijárat) úton - annak irányát mutatja,

menekülésiútirány-jelző rendszer: olyan rendszer, amely szembetűnő és félreérthetetlen információt és megfelelő vizuális utasítást biztosít a bent tartózkodók számára a terület elhagyásához vészhelyzet esetén a kijelölt menekülési útvonalon azáltal, hogy egyértelműen elrendezett vizuális eszközöket, jeleket és megjelöléseket alkalmaz,

tiltó jel: olyan biztonsági jel, amely veszélyes magatartást tilt, valamint az adott helyen veszélyes tevékenység végzésének tilalmára utal,

tűzvédelmi jel: olyan biztonsági jel, amely tűzvédelmi berendezés, eszköz vagy tűzoltó készülék elhelyezésének helyét jelzi,

Tűzoltó készülékekre vonatkozó fogalmak

tűzoltó készülék karbantartó szervezet: karbantartó személyt alkalmazó, tűzoltó készülék karbantartását végző, karbantartó műhelyt fenntartó vállalkozás,

tűzoltó készülék készenlétben tartó: az a személy vagy szervezet, amely jogszabály által tűzoltó készülék készenlétben tartására kötelezett,

tűzoltó készülék karbantartó szervezet OKF azonosító jele: egyedileg sorszámozott, a karbantartó szervezet műhelyét azonosító, hamisítás elleni védelemmel ellátott (hologramos) matrica, melyet a karbantartó szervezetek a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által kijelölt forgalmazótól vásárolhatnak meg,

tűzoltó készülék felülvizsgáló: karbantartó személyt alkalmazó, tűzoltó készülék karbantartását végző vállalkozás, mely karbantartó műhelyt nem tart fenn, és amelynek OKF azonosító jelét karbantartó szervezet biztosítja,

Beépített tűzvédelmi berendezésekre vonatkozó fogalmak

beépített tűzoltó berendezés: az építményben vagy szabadterén elhelyezett, helyhez kötött, a tűz oltására, a beavatkozás könnyítésére, a tűz terjedésének megakadályozására, a tűzkár csökkentésére alkalmazott, tűzoltó vízforrásnak nem minősülő, önműködő vagy kézi indítású vagy mindkét módon indítható berendezés,

beépített tűzterjedésgátló berendezés: tűzgátló építményszerkezet helyett, tűzterjedés elleni védelem céljából alkalmazott beépített automatikus tűzvédelmi berendezés, amely a tűz

átterjedését a helyettesített tűzgátló építményszerkezettel védendő térrészbe meghatározott ideig meggátolja,

beépített tűzvédelmi berendezés: a tűz észlelésére, jelzésére, oltására, a tűzterjedés gátlására, valamint a tüzeset során keletkező hőnek, füstnek és égésgázoknak az elvezetésére kialakított, helyhez kötött berendezés,

Menekítéssel összefüggő fogalmak

előkészítés nélkül menthető személy: olyan mozgásképtelen személy, akinek mentése előkészítés nélkül végrehajtható,

előkészítéssel menthető személy: olyan mozgásképtelen személy, akinek mentése kizárólag előkészítés (szállítható állapot megteremtése és fenntartása) után hajtható végre,

előkészítéssel sem menthető személy: olyan mozgásképtelen személy, akinek mentése nem hajtható végre,

menekülésben korlátozott személy: olyan személy, aki életkora - 0-10 éves vagy 65 év feletti - , értelmi vagy fizikai-egészségi állapota alapján, esetleg külső korlátozás miatt önálló menekülésre nem képes,

menekülésben korlátozott személyek speciális intézménye: olyan, menekülésben korlátozott személyek elhelyezésére, ellátására, kezelésére, nevelésére, oktatására, gondozására szolgáló intézmény, amelyben az elhelyezett, ellátott, kezelt, nevelt, oktatott, gondozott személyek menekülési képességét az életkoron kívül egyéb tényező is kedvezőtlenül befolyásolja,

mozgásképtelen személy: olyan személy, aki menekülésre nem képes, mentése pedig személyzetet, szükség szerint segédeszközt igényel,

önállóan menekülésre képes személy: olyan menekülő személy, aki életkora, értelmi és fizikai-egészségi állapota alapján önállóan, esetleg kiegészítő irányítás mellett képes a menekülésre és menekülését nem gátolja kényszertartózkodás miatt külső korlátozás,

Hő és füstelvezetéssel összefüggő fogalmak

füstcsappantyú: szellőzővezetékbe építhető, automatikusan működésbe hozható zárószerkezet, amely a füst vagy a forró égésgázok továbbterjedését nyitott helyzetben előírt ideig biztosítja, zárt állapotban előírt ideig megakadályozza,

füstgátló nyílászáró: szerkezet, amely beépítve, csukott állapotban a füstnek és a tűz esetén képződő toxikus gázoknak az általa elválasztott térrész egyik oldaláról a másik oldalára való átterjedését meghatározott mértékben és ideig korlátozza,

füstkötény: a szomszédos füstszakaszokat egymástól elválasztó építményszerkezet vagy berendezés, ami a füst oldalirányú terjedését korlátozza,

füstmentes lépcsőház: az olyan lépcsőház, amelybe az épülettűz alkalmával képződött füst és mérgező égésgázok bejutásának lehetősége oly mértékben van korlátozva, hogy a lépcsőház az épület biztonságos kiürítésére és a mentésre meghatározott ideig alkalmas marad,

füstszakasz: a helyiség vagy annak része, amelynek kialakítása korlátozza a füst áttérjedését a szomszédos füstszakaszba,

hő és füst elleni védelem eszközeinek kézi működtetése: a természetes hő- és füstelvezető, valamint légpótló szerkezetek nyitása, a túlnyomásos füstmentesítés be- és kikapcsolása, a gépi füstelvezetés és a gépi légpótlás rendszerének tüzeseti és normál üzemi állapotba kapcsolása, ami kézzel vagy kézi távműködtetéssel valósul meg,

hő és füst elleni védelem: a tűz esetén fejlődő hő és füst terjedését korlátozó, az elvezetését és a füstmentesítést biztosító megoldások összessége,

hő- és füstelvezetés: a védett helyiségbe jutó vagy ott keletkező hő és füst szabadba vezetését biztosító megoldások összessége,

hő- és füstelvezetés tűzoltósági vezérlőablója: a hő és füst elleni védelem valamennyi eszközének egy központi helyről való, a tűzoltóság általi távműködtetését biztosító kezelőfelület,

hő- és füstelvezető berendezés: olyan berendezés, amely tűz esetén a hő és füst szabadba áramlását gépi úton, kényszeráramoltatással biztosítja,

hő- és füstelvezető rendszer: hő- és füstelvezető, légpótló szerkezetek, berendezések és azok működtetését biztosító megoldások és rögzítéseik összefüggő rendszere, a beépített tűzjelző berendezés kivételével,

hő- és füstelvezető szerkezet: olyan szerkezet, amely tűz esetén nyitott állapotában lehetővé teszi a hő és füst természetes úton történő kiáramlását a szabadba,

légpótlás: a hő- és füstelvezetéshez szükséges levegőpótló megoldások összessége,

légpótló berendezés: olyan berendezés, amely tűz esetén a hő- és füstelvezetéshez szükséges légpótlás helyiségbe juttatását gépi úton, kényszeráramoltatással biztosítja,

légpótló szerkezet: olyan szerkezet, amely tűz esetén nyitott állapotában lehetővé teszi a légpótláshoz szükséges levegő természetes úton történő beáramlását a füstelvezetéssel ellátott helyiségbe,

Általánosan érvényes tűzvédelmi fogalmak

tűzoltósági beavatkozási központ: olyan helyiség, amelyből a tűzoltói beavatkozáshoz szükséges és azt elősegítő tűzvédelmi berendezések vezérelhetők, az épület-felügyeleti rendszereken keresztül a tűzvédelmi berendezések üzemállapota figyelemmel kísérhető,

tűzgátló előtér: tűzgátló építményszerkezetekkel határolt előtér, amely önálló szellőztetéssel rendelkezik, ajtószerkezeteinek mérete biztosítja a gyors menekülés lehetőségét és ajtószerkezetei önműködő csukószerkezettel ellátottak,

tömegtartózkodásra szolgáló épület: épületnek minősülő, tömegtartózkodásra szolgáló építmény,

norma szerinti villámvédelem: az MSZ EN 62305 szabvány szerint kialakított villámvédelmi rendszer,

tűzálló kábelrendszer: villamosenergia- vagy adatátviteli vezetékek, kábelek, tokozott sínek, a hozzájuk tartozó csatornák, bevonatok és burkolatok, hordozó- és tartószerkezetek, valamint elosztók és kötődobozok olyan együttese, amely meghatározott időtartamig tűzterhelésnek kitéve is képes működőképességét megtartani anélkül, hogy benne zárlat keletkezne vagy megszakadna a villamos áram,

jogosult személy: az üzemeltető által megbízott vagy az üzemeltető által kijelölt, a szükséges szakképesítéssel és ismeretekkel, eszközökkel, tapasztalattal, jogosultsággal rendelkező személy, aki végrehajtja az időszakos felülvizsgálatot, a karbantartást, elvégzi a javítást,

karbantartás: mindazon intézkedések, tevékenységek összessége, amelyek célja az érintett műszaki megoldás működőképességének, hatékonyságának biztosítása, meghibásodásának megelőzése, valamint ezek dokumentálása,

menekülési útvonal: a menekülő személyek által igénybe vett közlekedési útvonal, amely kialakításával tűz esetén a kiürítés második szakaszában - tömegtartózkodásra szolgáló helyiség esetén a helyiség kiürítésére szolgáló nyílászárót követő útvonalon - biztosítja a menekülő személyek biztonságát a meneküléshez szükséges időtartamig,

mértékadó kockázati osztály: az építmény, az önálló épületrész egészére vonatkozó besorolás, amely megegyezik a kockázati egységek kockázati osztályai közül a legszigorúbbal,

mértékadó tűzszakasz: a létesítmény legnagyobb oltóvízigényű tűzszakasza,

nem éghető anyag: szervesetlen vagy alacsony szervesanyag-tartalmú anyag, amelynek gyulladási hőmérséklete a vonatkozó műszaki eljárásban a meghatározási hőmérsékletátlagig nem állapítható meg, valamint az A1 és A2 tűzvédelmi osztályba sorolt építőanyag,

szilárd éghető anyag: szobahőmérsékleten szilárd állapotú szerves- vagy alacsony szervesetlenanyag-tartalmú anyag, amelynek gyulladási hőmérséklete a vonatkozó műszaki eljárással meghatározható, valamint a B-F tűzvédelmi osztályba sorolt szilárd építőanyagok,

tűzeseti fogyasztó: villamos energiával működő fogyasztó, amelynek tűz esetén előírt ideig működnie kell vagy működőképességét meg kell őriznie,

tűzeseti főkapcsoló: a tűzeseti lekapcsolás megvalósítására alkalmazott kézi- vagy távműködtetésű kapcsoló,

tűzeseti lekapcsolás: az építmény villamos energiával működő fogyasztóinak egy helyről, egy vagy több csoportban történő helyi vagy villamos távműködtetésű lekapcsolása a villamos tápellátásról,

tűzgátló fal: falszerkezet, amely az általa elválasztott tűzszakaszok, önálló rendeltetési egységek vagy helyiségek között a tűz áttérjedését meghatározott ideig meggátolja,

tűzgátló födém: födémszerkezet, amely az általa elválasztott tűzszakaszok vagy helyiségek között a tűz áttérjedését meghatározott ideig meggátolja,

tűzgátló lezárás: építményszerkezetek nyílásainak, áttöréseinek, valamint vezetékek, vezetékrendszerek átvezetésének tűzterjedést gátló elzárását biztosító műszaki megoldás, amely a tűz nyíláson, áttörésen, valamint a vezetéken keresztüli terjedését meghatározott ideig meggátolja; ebbe a körbe tartoznak a tűzgátló nyílászárók, a tűzgátló záróelemek, a tűzgátló réskitöltő-réslezáró rendszerek és a tűzgátló lineáris hézagtömítések,

tűzgátló nyílászáró: a tűzgátló ajtó, ablak, kapu, függönykapu, redőnykapu, zsalu és a technológiai szállítópálya átvezető nyílását lezáró tűzgátló lezárás, amely csukott állapotban a tűz áttérjedését meghatározott ideig meggátolja,

tűzgátló válaszfal: tűzgátló lezárások nélkül kialakított, nem teherhordó falszerkezet, amely - a tömör falfelületen vizsgálva - az általa elválasztott helyiségek között a tűz áttérjedését meghatározott, a tűzgátló falra előírt időtartamnál rövidebb ideig meggátolja,

tűzgátló záróelem: aktív vagy reaktív elven működő tűzgátló lezárás, ami egy tűzgátló építményszerkezeten átvezetett gépészeti vezetéken belül a tűz áttérjedését meghatározott ideig meggátolja,

tűzoltási felvonulási terület: e rendeletben meghatározott, az építmények tűzoltására, mentésre szolgáló, a homlokzat előtt létesített, megfelelő teherbírású, szilárd burkolatú terület, amely a beavatkozáshoz szükséges tűzoltás technikai eszközök és a tűzoltóegységek rendeltetésszerű működésének feltételeit biztosítja,

tűzoltási felvonulási út: a tűzoltási felvonulási terület megközelítésére szolgáló, megfelelő teherbírású, szilárd burkolatú, a tűzoltógépjárművek közlekedésére alkalmas út,

tűzszakasz: az épület, a speciális építmény, a szabadtéri tárolóterület meghatározott része, amelyet a szomszédos építmény- és térrésztől tűzterjedés ellen védetten alakítanak ki,

tűztávolság: a külön tűzszakaszba tartozó szomszédos építmények, szomszédos szabadtéri tárolási egységek, szomszédos építmény és szabadtéri tárolási egység között megengedett legkisebb, vízszintesen mért távolság,

tűzvédelmi műszaki megfelelőségi kézikönyv: olyan tűzvédelmi dokumentáció, amely az építmény építését, átalakítását, bővítését követően a megvalósult tűzvédelmi adatokat, továbbá a használati feltételeket tartalmazza, amelyekkel az építmény tűzvédelmi szempontból biztonságosan üzemeltethető,

tűzvédelmi üzemeltetési napló: tűzvédelmi műszaki megoldások ellenőrzésének, felülvizsgálatának, karbantartásának igazolására szolgáló dokumentum,

tűzvesélyességi osztály: az anyagra, keverékre vonatkozó besorolás, amely az anyag, keverék fizikai, kémiai tulajdonságát alapul véve, tűzvédelmi szempontból a viselkedését, veszélyességét jellemzi,

tűzveszélyes tevékenység: az a tevékenység, amely a környezetében lévő éghető anyag gyulladási hőmérsékletét, lobbanáspontját meghaladó hőmérséklettel, vagy nyílt lánggal, továbbá gyújtóforrásként számításba vehető izzással, parázslással, szikrázással jár,

üzemeltető: a létesítmény, épület vagy épületrész üzemeltetését ellátó, az üzemeltetés során a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 18. §-ában meghatározott követelmények biztosításáért felelős személy vagy szervezet,

üzemeltetői ellenőrzés: az üzemeltetői ellenőrzést végző személy vagy az üzemeltető által írásban megbízott jogi személy által végzett, az érintett műszaki megoldás működőképességéről való, jellemzően szemrevételezéses meggyőződés és annak írásban történő dokumentálása,

üzemeltetői ellenőrzést végző személy: az üzemeltető által megbízott vagy kijelölt személy, aki végrehajtja az üzemeltetői ellenőrzést,

vészkijárat: üzemszerűen nem használt, de a kiürítés során figyelembe vett kijárat,

villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálata: a jogosult személy által végzett, a villamos berendezés tűzvédelmi megfelelőségének, hibáinak megállapítására és minősítésére irányuló felülvizsgálat,

vonatkozó műszaki követelmény: nemzeti és Európai Unió szabványok összessége,

4.

Általános tűzmegelőzési feladatok

A közvetlen tűzvédelmet szolgáló tűzoltó készüléket, felszerelést, technikai eszközt tűzvédelmi berendezést, állandóan üzemképes állapotban kell tartani, időszakos ellenőrzésükről, valamint az oltóvíz, biztosításáról a tűzvédelmi szervezet vezetőjének gondoskodnia kell.

A Tűzoltóság részére a tűz oltására, a műszaki mentésre szolgáló felkészülés érdekében - előzetes egyeztetés alapján - a helyszíni gyakorlatot lehetővé kell tenni és abban a lehetőségek szerint (a tevékenység kiesése nélkül) közre kell működni.

A tüzesetek megelőzésének és oltásának, valamint a műszaki mentésnek a feltételeit minden munkavállalónak kötelessége biztosítani.

A létesítmény területén a hatóság és a tűzvédelmi szaktanácsadó végzett tűzvédelmi ellenőrzését minden munkavállalónak kötelessége biztosítani és lehetővé tenni.

A tűzvédelmi helyzetre kiható olyan tevékenységet, amely a kockázati osztály megváltoztatását teszi szükségessé, vagy a raktározás, termelés kapacitásának 15%-kal történő növelését eredményezi, a tevékenység megkezdése előtt legalább tizenöt nappal a tűzvédelmi hatóságnál kötelezően be kell jelenteni.

A megvalósítandó új megoldások tervezése, a régi megoldások korszerűsítése, átalakítása előtt a terveket a tűzvédelmi szervezet a tűzvédelmi szaktanácsadóval áttanulmányozza és ezt követően Hatósághoz, egyeztetés céljából, eljuttatja.

Tervezés szakában a felelős tervező tervezői nyilatkozatát, a tűzvédelmi tervezésre jogosult által készített tűzvédelmi műszaki leírást, kivitelezés befejezésekor a felelős kivitelező, kivitelezői nyilatkozatát és a kiviteli tűzvédelmi műszaki leírást, be kell szerezni. Bérleményben történt változtatás esetén másolatban át kell adni.

Minden új tűz- vagy robbanásveszéllyel járó készülék, gép, berendezés, technológia, anyag bevezetése csak úgy lehetséges, hogy a tűzvédelmi rendelkezések megállapítása céljából szükséges vizsgálatok el lettek rajta végezve. Ezeket mindenekelőtt a gyártótól, vagy a forgalmazótól kell beszerezni. A rendelet szerinti tűzvédelmi megfelelési tanúsítvány beszerzéséért a beszerzést végző személy a felelős, aki a tűzvédelmi tanácsadó segítségével végezze ezt a tevékenységet.

Jelen szabályzat mellékletében rögzített, a vonatkozó rendelet által meghatározott foglalkozási ágakban csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személyek foglalkoztathatók.

A tűzvédelmi szakvizsgáztatást az adott foglalkozási ágra képesítést adó oktatás és vizsgáztatás megszervezése a tűzvédelmi szaktanácsadó bevonásával a tűzvédelmi szervezet vezetőjének a feladata.

A Tűzvédelmi Műszaki Megfelelési Kézikönyvet az adott létesítmény, épület területén kell tartania.

Az építményt, építményrészt, a vegyes rendeltetésű épületet, szabadteret csak a használatbavételi, üzemeltetési, működési és telephelyengedélyben megállapított rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.

A termelést, a használatot, a tárolást, a forgalomba hozatalt, valamint az egyéb tevékenységet (a továbbiakban együtt: tevékenység) csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő szabadtéren, helyiségben, tűzszakaszban, rendeltetési egységben, építményben szabad folytatni.

A helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyag és eszköz tartható.

I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékkal, zsírral szennyezett hulladékot jól záró fedővel ellátott, nem tűzveszélyes anyagú edényben kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.

Az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot, robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó és égést tápláló gázt szállító csőrendszerrel és tárolóedénynél, továbbá minden gépnél, berendezésnél és készüléknél az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék csepegését, elfolyását vagy a gáz szivárgását meg kell akadályozni. A szétfolyt, kiszivárgott anyagot haladéktalanul fel kell itatni, a helyiséget ki kell szellőztetni, és a felitatott anyagot erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.

Az üzemszerűen csepegő I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyagú edénybe kell felfogni. A felfogó edényt szükség szerint, de legalább a műszak befejezésével ki kell üríteni, és az erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.

Az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot alkalomszerűen csak szabadban vagy hatékonyan szellőztetett helyiségben szabad használni, ahol egyidejűleg gyújtóforrás nincs.

Olajos, zsíros munkaruha, védőruha - ruhatár-rendszerű öltöző kivételével - csak fémszekrényben helyezhető el.

A munkahelyeken a tevékenység közben és annak befejezése után a munkát végzőnek ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.

A helyiség - szükség szerint az építmény, létesítmény - bejáratánál és a helyiségben jól látható helyen a tűz- vagy robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó biztonsági jelet kell elhelyezni.

A közmű nyitó- és zárószerkezetét, valamint annak nyitott és zárt állapotát jól láthatóan meg kell jelölni.

Ha robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag robbanásveszélyes állapotban fordul elő a helyiségben, olyan ruha, lábbeli és eszköz nem használható, amely gyújtási veszélyt jelenthet.

A tűzoltó vízforrásokat a vonatkozó műszaki követelmény szerinti jelzőtáblával kell jelölni.

A tűzoltó vízforrások, falitűzcsapok akadálytalan megközelíthetőségét biztosítani kell.

A homlokzati mentési pontok megközelíthetőségét az adott szinten és tűzszakaszban tartózkodók részére biztosítani kell.

A mentésre szolgáló nyílászárók helyét - a lakóépületek kivételével - a homlokzaton és az épületen belül a mentésre szolgáló nyílászárót tartalmazó helyiség, helyiségcsoport bejáratánál jól látható és maradandó módon kell jelölni.

Ahol jogszabály önműködő csukószerkezet alkalmazását írja elő, ott az ajtót csukva kell tartani. Ha ez üzemeltetési okokból nem lehetséges, vagy a robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag robbanásveszélyes állapotban fordul elő, akkor a nyitva tartás ideje alatt állandó helyszíni felügyeletről kell gondoskodni, vagy biztosítani kell, hogy az ajtó tűzjelző jelére csukódjon.

A munkahelyek, közösségi épületek-üzemelés alatt álló, személyek tartózkodására szolgáló helyiségeinek kiürítésre számításba vett ajtóit lezárni nem szabad. Ha a tevékenység jellege az ajtók zárva tartását szükségessé teszi - veszély esetére - az ajtók külső nyithatóságát a tűzvédelmi szakhatóság által meghatározott módon biztosítani kell. A belső nyithatóságtól csak akkor lehet eltekinteni, ha azt a rendeltetés kizárja.

A közmű nyitó és zárószerkezetekett, a tűzvédelmi berendezés helyét jól láthatóan meg kell jelölni. A jelöléseknél a jogszabály előírásait (utánvilágító biztonsági jelek kihelyezése) be kell tartani.

Az előző bekezdésben meghatározottakon túl a villamos berendezésekre vonatkozó és egyéb biztonsági jelöléseket is el kell helyezni.

A szabályozás alá eső területen történő építés, átalakítás során a jogszabályi előírásoknak való megfelelés igazolására a felelős műszaki vezető építési napló bejegyzése kötelező, amennyiben az adott összetételű építményszerkezet tűzvédelmi teljesítményét a jogszabály vagy tűzvédelmi műszaki irányelv meghatározza.

II. fejezet

1.

Tűzvédelmi oktatással összefüggő feladatok

Az új belépő munkavállalót első alkalommal, vagy fél évnél régebben távol lévő személyeket teljes körű tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni, erről a melléklet szerinti tűzvédelmi oktatási naplóban külön lapot kell felvezetni, és első tűzvédelmi oktatás megjelöléssel kell ellátni. Ezen oktatás keretében a teljes tűzvédelmi anyagot oktatni kell. Az oktatást a tűzvédelmi tanácsadó vagy az oktatási tematika alapján a munkahelyi vezető végezheti el.

A munkavállalók tűzvédelmi oktatását évi egy alkalommal kell elvégezni, melyre a tematikát a tűzvédelmi szaktanácsadó állítja össze, az oktatást a tűzvédelmi szaktanácsadó valamint az oktatási tematika alapján az egységvezető végzi el. A tűzvédelmi oktatás igazolására a melléklet szerinti tűzvédelmi oktatási naplót kell kitölteni.

Az a munkavállaló, aki a tevékenységéhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel, illetőleg az előírt tűzvédelmi szakvizsgával nem rendelkezik, az adott tevékenységgel nem foglalkoztatható.

A beépített tűzjelző berendezés kezelésével megbízott személyeket belépéskor, a beépített automatikus tűzjelző átalakításakor, bővítése esetén, vagy egyéb kezelést befolyásoló változás esetén, oktatásban kell részesíteni. Az oktatást a beépített tűzjelző berendezés karbantartását, felülvizsgálatát végzőnek kell elvégezni. Az oktatás igazolását az ellenőrzési naplóba be kell jegyezni, illetve a melléklet szerinti tűzvédelmi oktatási naplóban kell elvégezni.

A beépített tűzoltó berendezés heti, havi ellenőrzését csak kioktatott személy végezheti. Az oktatást megtörténtét az ellenőrzési naplóba be kell jegyezni, illetve a melléklet szerinti tűzvédelmi oktatási naplóban kell elvégezni.

A diákok tűzvédelmi oktatását a tanév megkezdésekor kell elvégezni, az oktatási tematikát a tűzvédelmi szaktanácsadó készíti el. Az oktatást a tűzvédelmi szaktanácsadó, illetve az oktatási tematika alapján a tanulók irányításával megbízott végezheti, kivéve a jogszabályban meghatározott helyeken, ahol csak felsőfokú képesítéssel bíró személy oktathat. Az oktatás tényét a melléklet szerinti oktatási naplóban kell rögzíteni

III. fejezet

1.

Tűzveszélyességi és kockázati osztályba sorolással összefüggő feladatok

A tűzvédelmi követelményeket az anyagok tűzveszélyességi osztálya, a kockázati egység kockázati osztálya, az épület, mértékadó kockázati osztálya alapján kell megállapítani.

A gépek, berendezések, használt késztermékek és alapanyagok, tűzvédelmi paramétereinek vizsgálatáról készült bizonylatot, biztonsági adatlapot kell hiteles adatbázisként kezelni.

A bérlemények esetében a bérelő tevékenységi körében a kockázati osztály megváltozását eredményező változtatás tervezését megelőzően a létesítmény tűzvédelmi szervezetével egyeztetnie szükséges.

2.

Anyagok tűzveszélyességi osztálya

Robbanásveszélyes osztályba tartozik:

a kémiai biztonságról szóló törvény szerint robbanó, fokozottan tűzveszélyes, tűzveszélyes, kismértékben tűzveszélyes anyag és keverék,

az a folyadék, olvadék, amelynek zárttéri lobbanáspontja 21 °C alatt van vagy nyílttéri lobbanáspontja legfeljebb 55 °C, vagy üzemi hőmérséklete nagyobb, mint a nyílttéri lobbanáspont 20 °C-kal csökkentett értéke,
az éghető gáz, gőz, köd,

az a por, amely a levegővel robbanásveszélyes keveréket képez és

a jelen szabályozás alapját képező OTSZ hatálybalépése előtt „A” vagy „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag.

Tűzveszélyes osztályba tartozik:

a szilárd éghető anyag, ha nem tartozik robbanásveszélyes osztályba,

a legalább 50 °C nyílttéri lobbanáspontú gázolajok, tüzelőolajok, petróleum,

az a folyadék, olvadék, amelynek nyílttéri lobbanáspontja 55 °C felett van, vagy üzemi hőmérséklete a nyílttéri lobbanáspontjánál legalább 20 °C-kal kisebb,

az a gáz, amely önmaga nem ég, de az égést táplálja, a levegő kivételével,

a vonatkozó műszaki követelmény szerinti eljárással meghatározott, 150 °C-nál magasabb gyulladási hőmérsékletű B-F tűzvédelmi osztályú építőanyag,

az a vizes diszperziós rendszer, amelynek lobbanáspontja szabványos módszerrel nem állapítható meg, és éghetőanyag-tartalma 25%-nál nagyobb, víztartalma pedig 50%-nál kisebb

a jelen szabályozás alapját képező OTSZ hatálybalépése előtt „C” vagy „D” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag.

Nem tűzveszélyes osztályba tartozik:

a nem éghető anyag,

az A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú építőanyag és

a jelen szabályozás alapját képező OTSZ hatálybalépése előtt „E” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag.

3.

Kockázati osztályokkal kapcsolatos szabályok

A tűzvédelmi követelményeket befolyásoló kockázat megállapításához meg kell határozni

- a) az épületet, önálló épületrészt alkotó kockázati egységeket, azok kockázati osztályait és azt követően az épület, önálló épületrész mértékadó kockázati osztályát és
- b) speciális építmény esetén annak kockázati osztályát.

A kockázati egység lehet

- a) önálló rendeltetési egység,
- b) szomszédos önálló rendeltetési egységek csoportja a lentiekben foglaltak szerint,
- c) speciális építmény vagy
- d) az épületnek, az önálló épületrésznek, a speciális építménynek a tűzvédelmi dokumentáció készítéséért felelős személy által a jogszabályban foglaltak figyelembevételével meghatározott része.

A kockázat mértéke szerint az épület, önálló épületrész, a speciális építmény és a kockázati egység

- a) nagyon alacsony kockázati, NAK osztályba,
- b) alacsony kockázati, AK osztályba,
- c) közepes kockázati, KK osztályba vagy
- d) magas kockázati, MK osztályba tartozik.

3.

A tevékenység és a tevékenység során használt anyagok nyilvántartása

A szabályozási területen fel kell mérni és a lenti táblázatba kell foglalni a helyiség, szabadter és a helyiségben, szabadtéren lévő veszélyességi övezet és az övezetben található technológia(ák), berendezés(ek)-tűzvédelmi szabályozást érintő tevékenységeket és anyagok felhasználását, tárolását.

A szabályozás alá eső területen lévő helyiségek és a helyiségekben folytatott tevékenységek azonosítása

Épüle t vagy szaba dter megn evezés e:	Épüle t vagy szaba dter megn evezés e:	Helyi ség vagy szaba dter szám vagy megn evezés e:	Helyi ség vagy szaba dter alapt erület e:	A tevékenység vagy technológia, tárolás azonosító megnevezése. Jelen lévő veszélyességi övezet zónabesorolás szerinti típusai.	A tevékenység vagy technológia fontosabb tűzvédelmi jellemzői. A zónahatárok kiterjedésének leírása. Technológiai, tárolási hiba esetén tennivalók a tűz vagy robbanás kialakulásának megelőzésére

A szabályozási területen használt robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba sorolt anyagok felsorolása, az osztályba sorolás megnevezésével és az adott területen felhasznált, tárolt legmagasabb mennyiségben előforduló értékkel.

Épület vagy szabadtér megnevezése:	Épület vagy szabadtéri építmény zint száma:	Helyiség vagy szabadtér szám vagy megnevezése:	Helyiség vagy szabadtér alapterület:	A helyiségben vagy szabadtéren jelen lévő anyagok megnevezése:	Jelen lévő anyagok tűzveszélyességi osztálya, fokozata: (robbanásveszélyes (folyadék vagy gáz), tűzveszélyes (folyadék vagy gáz), I-es, II-es, III-as, IV-es folyadék)	Felhasználási területen előforduló legmagasabb mennyiség: (liter, kilogramm)

A kitöltött táblázatokat a szabályzat helyiségeinek és technológiáinak tűzvédelmi használati szabályait tartalmazó részénél kell elhelyezni.

IV. fejezet

1.

Tűzjelzéssel összefüggő feladatok

Aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a hívásfogadó központnak, a katasztrófavédelmi igazgatóság műveletirányító ügyeletének (**105** hívószámon) vagy a tűzoltóságnak (a továbbiakban: jelzésfogadó), vagy ha erre nincs lehetősége, a rendőrségnek (107 vagy 112 hívószámon) vagy a mentőszolgálatnak (104 hívószámon), illetőleg a települési önkormányzat polgármesteri hivatalának (közös önkormányzati hivatalnak).

A tűz jelzéséhez, a segítségkéréshez híradási eszközüket kötelesek rendelkezésre bocsátani, szükség esetén járműveikkel segítséget nyújtani.

Az automatikus tűzátjelzés fogadásának biztosítása, és az ezzel kapcsolatos költségek a jelzésfogadó fenntartóját, a tűzátjelzéshez szükséges berendezés és átviteli út kialakításával, valamint fenntartásával kapcsolatos költségek a felügyelt létesítmény tulajdonosát terhelik.

A tűzjelzésre szolgáló stabil készülékeknél a 105 hívószámát jól láthatóan fel kell tüntetni a rendelet szerinti biztonsági jel formájában.

A bérleményekben is, a tűzjelzésre szolgáló telefonkészülékeknél, a tűzjelző központ mellett, a **105**, 112 hívószámát jól láthatóan fel kell tüntetni a rendelet szerinti biztonsági jel formájában.

A tűzjelzéskor, kárjelzéskor az alábbiakat kell közölni a jelzést vevővel:

A tüzeset, káreset pontos helyét, címét.

Mi ég, milyen káreset történt, mi van veszélyeztetve?

Emberélet veszélyben van-e?

A jelző nevét, a jelzésre használt távbeszélő készülék számát.

Aki a tűzjelzésre használható telefonok, tűzjelző kézi jelzésadók meghibásodását észleli, haladéktalanul köteles jelenteni vezetőjének, akik ezt követően a javításra haladéktalanul intézkedni kötelesek.

2.

Automatikus tűzjelzés lehetősége

Tűzjelzés fogadóközpontjába (katasztrófavédelmi ügyelet, egyéb fogadóközpont esetén annak neve) a tűzjelzési lehetőség gyors és közvetlen módon az alábbiak szerint biztosított:

A létesítmény területén teljes lefedéssel, címző modullal ellátott tűzjelző berendezés került kialakításra. A tűzjelző berendezés kézi jelzésadókkal lettek kiegészítve, melynek üzembe helyezésével (középső rész benyomásával) a közvetlen tűzjelzést indukálni lehet. A tűzjelző központ által érzékelt tűzről, jelzésről, a tűzoltóság felé, - a tűzjelző központnál szolgálatot teljesítő személy, a tűzjelző automatikus átjelző modulja végzi el - a tűzjelzést.

A tűzjelző központ által érzékelt tűzjelzést a tűzoltósági beavatkozási központnál (esetleg máshol elhelyezett másodkijelző helyének megnevezése) is megjelenik, a tűzjelző központ helyiségén kívül.

A létesítmény területén kialakított beépített tűzoltó berendezés üzembe lépésekor a tűzjelző központban (és a másod kijelzőnél) megjelenik a berendezés üzembe lépését mutató jel.

Ez a jelzés az átjelzés kialakításának következtében a fogadó központban is jelzést ad.

A tűzjelző és tűzoltó berendezés üzemeltetésénél a későbbiekben rögzítetteket maradéktalanul be kell tartani a biztonságos tűzjelzés fenntartása érdekében.

V. fejezet

1

A tűzoltással összefüggő feladatok

A szabályozási területen tartózkodóknak a tűzoltásban, a műszaki mentésben - ellenszolgáltatás nélkül - életkoruk, egészségi, fizikai állapotuk alapján elvárható személyes részvétellel, adatok közlésével kötelesek közreműködni.

Azokat a változásokat, amelyek a létesítményben a tűzoltást befolyásolhatják (utak lezárása, az épületbe való bejutás korlátozása, oltóvíz biztosítása, stb), a kezdeményező vagy az elhárításért felelős személy haladéktalanul köteles a tűzvédelmi szervezet vezetőjének jelezni.

A tűzvédelmi szervezet vezetője által megbízott személy az állandó készenléti jellegű szolgálatot ellátó hivatásos tűzoltóságnak ha azonnali akadályt jelent szóban azonnal és írásban is bejelenteni. előre tervezett esetben írásban bejelenteni.

A tűz oltásának felelős vezetője a tűzoltás vezető, aki a tűzoltóság vagy a hivatásos katasztrófavédelmi szerv jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő tagja lehet. A tűzoltás helyszínén más személy csak a tűzoltásvezető előzetes engedélyével intézkedhet.

Köteles a tűzoltással, műszaki mentéssel és ezek jelzésével kapcsolatosan keletkezett költségek megtérítésére az, aki
a beavatkozást igénylő eseményt szándékosan okozta;
a tűzoltásra vagy a műszaki mentésre vonatkozóan szándékosan megtévesztő jelzést adott;
gondatlansága miatt téves automatikus tűzjelzés keletkezett.

Tűz esetén a jelen lévő vezető elsődleges feladata a keletkező tűz oltásának megkezdése, a melléklet szerinti tűzriadó tervben meghatározott tűzvédelmi feladatokat elvégezni.

Tűz esetén a kiürítést a tűzriadó terv szerint el kell rendelheti.

2.

A műszaki mentéssel összefüggő feladatok

A műszaki mentések jelzésére, a jelzés feltételeinek biztosítására, a műszaki mentésben való részvételre, irányítására a tűzoltással összefüggő feladatok címszó alattiak vonatkozna

3.

Tűzriadó tervvel összefüggő feladatok

A tűzjelzés módját.

A tűzoltóság, valamint a létesítményben tartózkodók riasztási rendjét, a létesítmény elhagyásának módját.

A tűz esetén a munkavállalók szükséges tennivalóit (tűzvédelmi berendezés kezelése, tűzoltás és mentés, rendfenntartás, technológiai folyamat leállítása, áramtalanítás stb.).

A főbb veszélyforrások megnevezését (utalással a védekezési szabályokra).

A létesítmény helyszínrajzát, szükség szerint az építmény, építményrész szintenkénti alaprajzait a tűzvédelmi szempontból fontos berendezések (eszközök), központi elzárók (kapcsolók) és a vízszerezési helyek, a kiürítési útvonalak és az 50 főnél nagyobb befogadó képességű helyiségek esetekben a helyiségek megengedett maximális befogadóképességének megjelölését.

A Tűzriadó Tervben foglaltak végrehajtását szükség szerint, de legalább évente az érintettekkel gyakoroltatni és annak eredményét a melléklet szerint írásban rögzíteni kell.

A Tűzriadó Tervet állandóan hozzáférhető helyen kell elhelyezni.

Az építmény, létesítmény, az egy tűzszakaszon belül több, mint 300 fő tartózkodhat, az időszakos vagy állandó jelleggel üzemelő zenés szórakozóhelyek, ahol egy időben 50 főnél több személy tartózkodhat közösségi terein, is el kell helyezni az épület elhagyásának

lehetőségét (menekülési útvonalat) tartalmazó alaprajzot és annak szöveges leírását vagy olyan kivonatát, amely az adott helyiség, épület biztonságos elhagyásának irányáról, módjáról tájékoztatást ad.

A tűzriadó terv helyszínrajzán az 50 főnél nagyobb befogadó képességű helyiségek maximális létszámát fel kell írni.

VI. fejezet

1.

Tűzveszélyes tevékenység végzésével összefüggő szabályok

Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet a melléklet szerinti alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére vonatkozó iratban előzetesen írásban, a helyszín adottságainak ismeretében meghatározott feltételek alapján szabad végezni.

A feltételek megállapítása a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy feladata, ha nincs ilyen személy, a munkát végző kötelezettsége.

Ezeknek a személyeknek a körét a mellékletben meghatározott beosztásokat betöltő személyek adják.

A munkát közvetlenül irányító személy köteles ellenőrizni a munkát végző személyek tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának meglétét, érvényességét, ha az a tevékenység végzéséhez szükséges feltétel. Hiányosság esetén a munkavégzésre való utasítás nem adható ki.

A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjével vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint - a helyi sajátosságnak megfelelő - tűzvédelmi előírásokkal egészíti ki.

Ezeknek a személyeknek a körét a mellékletben meghatározott beosztásokat betöltő személyek adják.

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmazniuk kell a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és - tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetében - a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat, a dohányzás előírásainál meghatározott gyújtóeszköz bevitelének a módját, a tevékenység végzését követően a munkavégzés helyszínének átadás átvételét.

A tűzveszélyes tevékenység engedélyezésére a melléklet szerinti nyomtatványt kell alkalmazni.

Jogszámban meghatározott szakvizsgához kötött tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.

A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett munkaköröket a mellékletben kell meghatározni.

A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétől annak befejezéséig, a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végző - szükség esetén műszeres - felügyeletet köteles biztosítani.

A tűzveszélyes tevékenységhez a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végző, az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.

A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkát végző személyek a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból kötelesek átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személynek, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végzőnek a munkavégzés helyszínét át kell adni tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjének vagy megbízottjának. Az átadás-átvétel időpontját az engedélyen fel kell tüntetni és aláírással igazolni kell. A mellékletben meghatározott nyomtatványon ez teljesíthető.

A tűzveszélyes tevékenység engedélyezését megelőzően a tűzvédelmi szaktanácsadó szakvéleményét ki kell kérni, az engedélyezett terület bejárásán az engedélyt adónak és a munkát végzőnek jelen kell lennie.

A megfelelő tűzvédelmi felszerelések biztosítása úgy történhet, hogy a munkavégzés környezetében elhelyezett tűzvédelmi felszerelések, eszközök helyükről való elmozdítása ne következzen be, így a szükséges felszerelést, eszközt többletként kell a munkavégzés helyszínén elhelyezni.

A tűzveszélyes tevékenységet engedélyező személyek elérhetőségét a Tűzriadó terv végén kell megjeleníteni.

VII. fejezet

1.

Dohányzásra vonatkozó szabályok

Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni vagy ott eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.

Dohányozni nem szabad olyan helyiségben, szabadtéren, ahol robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot előállítanak, tárolnak, feldolgoznak. A dohányzási tilalmat biztonsági jellel kell jelölni.

A dohányzásra kijelölt helyen dohányzóhely feliratot kell elhelyezni. A dohányzásra kijelölt helyen nem éghető anyagú edényt kell elhelyezni az égő cigarettavégek részére.

A dohányzásra kijelölt helyek listáját a melléklet tartalmazza. A dohányzásra kijelölt helyek listáját a munkavállalókkal ismertetni kell, akik az ismertetést aláírásukkal igazolják. A

Nemdohányzó védelmében hozott törvény alapján a Dohányzás Szabályzatban aláírással igazolták a kijelölt dohányzó helyek hollétét ismeretét.

VIII. fejezet

1.

Kiürítéssel kapcsolatos feladatok

A létesítmény kiürítési útvonalára, vészkijárat kijárat ajtó, menekülési útvonalban lévő ajtók elé bármely anyagot, árut még átmenetileg sem lehet lehelyezni. Aki ilyet tapasztal, haladéktalanul köteles intézkedni az azonnali eltávolításra.

Menekülésben korlátozott személyek számára létesített átmeneti védett térből a mentés lehetőségét biztosítani kell.

A menekülési útvonal legkisebb szabad szélességét és a menekülési útvonalon beépített ajtók legkisebb szabad belméretét annak teljes hosszán az adott menekülési útvonalon menekülő személyek létszámának függvényében a következő:

	A	B	C
1	Menekülő létszám (fő)	Menekülési útvonal, lépcsőkar legkisebb szabad szélessége (m)	Menekülési útvonalon beépített ajtó legkisebb szabad belmérete (m)
2	0-50	1,2	0,9
3	51-100		1,2 vagy 2 db 0,9
4	101-	1,2 + minden további megkezdett 100 főre további 0,6	Minden megkezdett 50 főre 0,6 és egyetlen ajtó szabad belmérete sem lehet kisebb 0,9 méternél

A menekülési útvonal ajtóinak és az 50 fő feletti befogadóképességű helyiség menekülésre szolgáló ajtóinak legkisebb szabad magassága 1,95 m.

Menekülési útvonal lehet közlekedési útvonalat képező helyiség, lépcsőház, szabadlépcső vagy átrium, nyitott folyosó, függőfolyosó.

Felvonó - kivéve a menekülési felvonót -, mozgólépcső, valamint 25%-nál meredekebb lejtő menekülés céljából nem vehető figyelembe.

Az 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiség menekülésre szolgáló ajtó, valamint az ilyen helyiségekben tartózkodók menekülésére szolgáló ajtó a kiürítés irányába nyíljon vagy a nyitásiránytól függetlenül menekülési útvonalon beépíthető legyen, a kinyithatóság szempontjából menekülési útvonalon beépíthető legyen és nyílásába legfeljebb 15 mm magas küszöb építhető be.

A menekülésre szolgáló, vezérléssel működő ajtók esetében a kézi erővel történő nyitást minden esetben biztosítani kell.

A menekülési útvonalon beépített ajtónál függöny, szélfogó csak úgy helyezhető el, hogy az széthúzáskor a kijáratot ne szűkítse. A függöny a padló síkját nem érheti el, belső széléit eltérő színű csíkkal kell megjelölni.

A tömegtartózkodásra szolgáló helyiség menekülésre szolgáló ajtóit és a tömegtartózkodásra szolgáló helyiség menekülési útvonalán beépített ajtókat egy mozdulattal nyithatóan kell kialakítani.

Menekülésre szolgáló, üzemszerűen kulcsra zárt ajtó nyithatósága abban az esetben biztosítható kulcsdoboz elhelyezésével, ha az ajtón egyetlen zárat helyeznek el, amelynek kulcsát a kulcsdoboz tartalmazza, a kulcsdobozt a menekülő személy számára elérhető helyen, az ajtótól legfeljebb 0,5 m távolságra és biztonsági jellel megjelölve helyezik el, az ajtón keresztül menekülő személyek száma legfeljebb 50 fő és az adott helyen egyetlen, menekülésre szolgáló ajtó van beépítve.

A menekülést akadályozó beléptető rendszer alkalmazása esetén biztosítani kell a menekülő személy részére a beléptetési ponton a késedelem nélküli áthaladást, az ehhez szükséges vezérlést, eszközöket és használhatóságukat, a beléptetési ponton a szabaddá váló útvonal szükséges szélességét, átbocsátóképességét, az áthaladást gátló szerkezet menekülést nem akadályozó helyzetbe állását automatikusan vagy állíthatóságát kézzel, legfeljebb 220 N erőigénnyel.

Az elektromos energiával működő, menekülést akadályozó beléptető rendszer az energiaellátás megszűnése esetén automatikusan tegye lehetővé az áthaladást az előzőekben foglaltak szerint.

A tömegtartózkodásra szolgáló helyiség menekülési útvonalán 0,15 méternél magasabb küszöb, valamint a menekülési útvonalon beépített ajtók nyílásába lépcső nem építhető be. Tömegtartózkodásra szolgáló helyiségekből legalább két, különböző irányú kijáraton kell biztosítani a kiürítést.

A tömegtartózkodásra szolgáló helyiség csak állóhelyekkel, valamint rögzített ülőhelyekkel alakítható ki úgy, hogy a padlószerkezethez vagy egymáshoz szilárdan rögzített ülőhelyek száma a helyiségen belüli kapcsolódó kiürítési útvonaltól mérve legfeljebb 20 db legyen, a helyiségeken belül az ülőhelyeket úgy kell elrendezni és a közlekedési útvonalakat úgy kell kialakítani, hogy a kijáratához vezető útvonal hossza ne haladja meg a széksorok között haladva a 12 m-t, lépcsőn, lépcsőzetes lelátón fölfelé haladva a 15 m-t, lépcsőn, lépcsőzetes lelátón lefelé haladva a 30 m-t és sík emelkedőn és lejtőn, valamint vízszintesen haladva a 45 m-t és az 5000 főnél is nagyobb befogadóképességű helyiségek esetében legalább minden megkezdett 1000 főre elkülönített menekülési útvonalakat kell kialakítani.

2.

Az 50 főnél nagyobb befogadó képességű helyiségek tűzvédelmi követelményei

A létesítmény területén kialakított helyiségek közül az 50 fő feletti befogadó képességű helyiségekre a mellékletben elhelyezett helyiségek használati szabályait tartalmazó szabályzatot kell készíteni.

Az 50 fő feletti befogadó képességű helyiségek maximális befogadó képessége kiürítés számítással kerül meghatározásra, amely a mellékletben lévő szabályzatban kerül elhelyezésre. Ezen felül a tűzriadó terv rajzán is feltüntetésre kerül.

A helyiségben történő előírások betartásáért felelős személy(ek) neve, telefonszáma a mellékletben lévő szabályzatban kerül rögzítésre. Ezen felül a tűzriadó terv rajzán is feltüntetésre kerül.

IX. fejezet

1.

Tűzoltáshoz szükséges víz és felszerelés biztosítása

Az oltóvíz biztosítása a következő módon történik:

A létesítmény oltóvize a település vízhálózatára telepített tűzcsapokról történik.

A létesítmény oltóvíz ellátása a település vízhálózatára telepített tűzcsapokról történik.

Az oltóvíz szükségletehez, a tűzcsap üzemeltetéséhez a tűzcsapnál tűzcsap szerelvény szekrényben a megfelelő felszerelések elhelyezésre kerültek.

A tűzoltó vízforrások helyéről nyilvántartást kell készíteni a melléklet szerint.

A nyilvántartás szerinti vízszervezési helyeket és felszereléseket a vizsgálatok címszó alatt meghatározott időközönként el kell végezteni.

A vizsgálat elvégzésének kezdeményezése a tűzvédelmi szaktanácsadó a felelős.

A vizsgálat során feltárt hiányosságok, hibák megszüntetésére a vizsgálatot végző tájékoztatása alapján a tűzvédelmi szervezet vezetője intézkedik.

A fali tűzcsapszekrényt a hatályos jogszabályban, szabványokban foglalt biztonsági jellel kell megjelölni 2-2,5 méteres magasságban, úgy, hogy az a legtovábbi felismerési távolságról is biztonsággal felismerhető legyen. Ennek érdekében – a vonatkozó szabványok előírásai szerint – a fali tűzcsapszekrényt utánvilágító, vagy világító biztonsági jellel kell megjelölni.

A szerelvény szekrények azon felszereléseit, amely nyomásnak van kitéve 5 évenként nyomáspróbázni szükséges.

2.

Tűzoltó készülék, felszerelés

Az elhelyezett tűzoltó készülékekről a melléklet szerinti nyilvántartást el kell készíteni. A nyilvántartás alapján a tűzvédelmi szaktanácsadó által a negyedéves készenlétben tartói vizsgálatokat el kell végezni.

A készenlétben tartó képviselője negyedévente ellenőrzi, hogy a tűzoltó készülék az előírt készenléti helyen van-e, rögzítése biztonságos-e, látható-e, magyar nyelvű használati utasítása

a tűzoltó készülékkel szemben állva olvasható-e, használata nem ütközik-e akadályba, valamennyi nyomásmérő vagy jelző műszerének jelzése a működési zónában található-e, hiánytalan szerelvényekkel ellátott-e, fém vagy műanyag plombája, zárópecsétje, karbantartást igazoló címkéje, a karbantartó szervezet OKF azonosító jele sértetlen-e, karbantartása esedékes-e, készenléti helyét jelölő biztonsági jel látható, felismerhető-e és állapota kifogástalan, üzemszerű-e.

Tűzoltó készülékek elhelyezésének elvei:

Tűzoltó készülékek esetében az oltásteljesítményekhez tartozó oltóanyagegység-mennyiségeket a következő táblázat tartalmazza:

	MSZ EN 3-7 szabvány szerinti tűzosztály		MSZ EN 1866 szabvány szerinti tűzosztály
Oltóanyag-egység [OE]	A	B	
1	5A	21B	
2	8A	34B	
3		55B	
4	13A	70B	
5		89B	
6	21A	113B	
9	27A	144B	
10	34A		
12	43A	183B	
15	55A	233B	
16			I B
17			II B
18			III B
19			IV B

Önálló rendeltetési egység vagy szabadtér alapterületig m ²	Általános esetben	Robbanásveszélyes anyag tárolása
50	2	6
100	3	9
200	4	12
300	5	15
400	6	18
500	7	21
600	8	24
700	9	27
800	10	30
900	11	33
1000	12	36
minden további 250	+2	+6

A tűzoltó-technikai eszközt, készüléket, felszerelést jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően a veszélyeztetett hely közelében kell elhelyezni és állandóan használható, üzemképes állapotban tartani.

A közösségi építményben a – fali tűzcsappal kombinált tűzoltó készüléket tartó fali tűzcsap szekrény, vagy tűzoltó készülék tartó szekrény kivételével – tűzoltó készüléket akadálymentes elhelyezési magasságban kell rögzíteni. Helyéről eltávolítani, a rendeltetésétől eltérő célra használni csak külön jogszabályban meghatározottak szerint szabad.

A tűzoltó készüléket, berendezést, eszközt, felszerelést, anyagot jogszabály, illetve nemzeti szabvány előírásai szerint azok hiányában félévenként kell ellenőrizni. Az ellenőrzés a tűzvédelmi szaktanácsadó által kerülnek elvégzésre.

Ha a tűzoltó készüléket, felszerelést, eszközt az előírt időre nem ellenőrizték nem tekinthető üzemképesnek.

A tűzoltó készülékeket, felszereléseket, a tűzjelző és oltóberendezéseket a hatályos jogszabályban, szabványokban foglalt biztonsági jellel kell utánvilágító, vagy világító biztonsági jellel megjelölni. A biztonsági jeleket mindenesetben a tűzoltó berendezés fölé 1,8-2,5 m magasságban kell felszerelni, hogy a biztonsági jel akkor is látható legyen, ha az átmenetileg takarásban van.

Az építmény, épület üzemeltetője köteles a biztonsági jeleket karbantartani, a világító jelek működését, működőképességét a vonatkozó műszaki követelményben, ezek hiányában a gyártó által előírt rendszerességgel ellenőrizni, azt ellenőrzési naplóban dokumentálni, továbbá a biztonsági jeleket a körülmények változásaiból adódóan vagy elhasználódásuk miatt szükségyszerűen cserélni, illetőleg a meglétükről meggyőződni. Az ellenőrzést e mellékelt szerinti formában kell rögzíteni.

3.

Beépített tűzjelző és tűzoltó berendezések

A beépített tűzjelző, tűzoltó, tűzterjedésgátló berendezést, az építmény tulajdonosának állandóan üzemképes állapotban kell tartania.

Az üzemeltető a beépített tűzjelző berendezés, beépített tűzoltó berendezés állandó felügyeletét folyamatosan biztosítja kioktatott személyzet jelenlétével abban a helyiségben, ahol a tűzjelző vagy oltásvezérlő központ jelzéseit megjelenítő készüléket elhelyezték, a tűzjelző vagy oltásvezérlő központ jelzéseinek automatikus átjelzésével a létesítményen belül kialakított állandó felügyeleti helyre vagy a tűzjelző vagy oltásvezérlő központ jelzéseinek automatikus átjelzésével a létesítményen kívül kialakított állandó felügyeleti helyre (távfelügyelet).

A berendezés felügyeletét folyamatosan, egy időben ellátó személyek száma legalább két fő abban az esetben, ha a jelzéseket megjelenítő eszköz felügyeletén túl más, a helyiség esetleges elhagyását igénylő feladatuk is van. A két személy közül egynek folyamatosan a jelzéseket megjelenítő eszköz helyiségében kell tartózkodnia.

A berendezés üzemeltetése során biztosítani kell a berendezés üzemképes állapotát, a jelzések (tűz, hiba) folyamatos felügyeletét, fogadását, az üzemeltetői ellenőrzés végrehajtását, a felülvizsgálat, karbantartás végrehajtását, az üzemképességet fenntartó vagy helyreállító javítást, tisztítást, cserét és az üzemeltetéshez szükséges dokumentációt.

A berendezés - közte a tűz- és hibaátjelző - tervszerű, részleges vagy teljes üzemszünetét, a kikapcsolás előtt legalább 5 munkanappal írásban, a 24 órán belül el nem hárítható meghibásodást haladéktalanul telefonon jelezni kell az első fokú tűzvédelmi hatóság által meghatározott helyen.

A berendezés tervszerű üzemszünetének, meghibásodásának esetén a biztonsági feltételeket az üzemben tartó a helyi kockázatnak megfelelően biztosítja.

A helyi felügyeletet kiváltó átjelzés meghibásodása esetén a berendezés felügyeletéről haladéktalanul gondoskodni kell.

A téves riasztások elkerülése érdekében az érzékelők tűzjellemzőjére hasonlító hatás idejére az adott érzékelő, zóna, vagy zónák kiiktatása akkor lehetséges, ha a kiiktatott érzékelő, zóna csak a téves riasztást okozó hatás helyiségében lévő automatikus érzékelők működését korlátozza, a kiiktatott érzékelő, zóna a téves riasztást okozó hatás helyiségében lévő kézi jelzésadók működését nem korlátozza, a berendezés műszaki kialakítását ismerő szakemberrel a zónakiiktatás körülményei egyeztetve vannak olyan módon, hogy az a létesítéssel, karbantartással, felülvizsgálattal összefüggő jogokat, kötelezettségeket nem sérti és az érzékelő, zóna kiiktatásának és visszaállításának körülményei, annak felelősségi köre, az ellensúlyozó intézkedések a Tűzvédelmi Szabályzatban rögzítve vannak.

A kiiktatás ellensúlyozására a következők betartása szükséges:

A kiiktatási területen legalább egy főnek tartózkodnia kell, aki a tűzjelzés fogadására szolgáló központtal telefonon keresztül kapcsolatot tud teremteni.

A kiiktatás területén meg kell vizsgálni, hogy a kézi tűzoltó készülékek üzemképesek-e.

A kiiktatás területén tűz keletkezése esetén késlekedés nélkül értesíteni kell a tűzoltóságot.

A kiiktatás területén történő munkavégzés során egy főnek figyelő feladatot kell teljesítenie.

A tűz- és hibaátjelzést fogadó központot állandóan üzemkész állapotban kell tartani, kezelését felkészített személyzettel kell biztosítani.

A tűzjelzést adó létesítmény tulajdonosa, üzemeltetője, kezelője, használója és a távfelügyeleti központ üzemeltetője közötti szolgáltatói szerződés tartalmazza a téves riasztásokból bekövetkező események - mint a kivonulás vagy a vonulásból való visszahívás - elfogadható számát és az ezen felül történő eseményekből származó költségek mértékét, megtérítésének felelősségét és módját.

Ha a tűzjelzés az állandó felügyeletről, telefonon, szóban történik, akkor az kizárólag a nemzeti segélyhívó számon történhet, és a lentiek szerint nyilvántartott adatokról a jelzésfogadót tájékoztatni kell.

A tűz- és hibaátjelzést fogadó központban nyilván kell tartani a tűzjelzést adó létesítmény címét, nevét, rendeltetését, a tűzjelzést adó létesítményt befogadó épület - föld feletti, föld alatti - szintszámát, az oltást nehezítő körülményeket, így különösen gázpalackok, éghető folyadék, izotóp, a közműelzárók - így különösen gáz, víz, elektromos, távhő - helyét, a külső tűzoltó vízforrások (tűzcsap, tartály, medence) helyét, a tűzoltást segítő körülményeket, mint hő- és füstelvezetés indítása, leállítása, beépített oltóberendezés, tűzoltósági beavatkozási központ helye és a kapcsolattartó nevét, telefonszámát.

A meglévő berendezés átalakítását, bővítését nem kell engedélyeztetni, ha egyeztetések alapján a tűzvédelmi hatóság arról írásban nyilatkozik, azonban a változtatást a megvalósulási tervben a tervezőnek át kell vezetnie és le kell folytatni az üzembe helyezési eljárást, ha az automatikus érzékelők, kézi jelzésadók száma nem csökken vagy a naptári évben legfeljebb összesen 10 darabbal nő és a jelzési zóna határa nem változik, ha a zárt szórófejes vízzel oltó berendezés szórófejeinek száma nem csökken vagy a naptári évben legfeljebb 10 darabbal nő vagy megváltozik a tűzjelző vagy oltásvezérlő központ állandó felügyeletének helye vagy módja.

Az üzemeltetést - felügyeletet, kezelést, üzemeltetői ellenőrzést - ellátó személyt a tevékenység végzéséhez szükséges ismeretekről a berendezés üzembe helyezésekor és a tűzjelző berendezésen eszközölt bármely változtatás alkalmával ki kell oktatni, és az oktatás tényét rögzíteni kell a berendezés üzemeltetési naplójában. Az oktatásról a melléklet szerinti oktatási naplót ki kell állítani.

Az üzemeltető a gyártó, kivitelező kezelési utasításai és az alkalmazott műszaki követelmény betartásával biztosítja a beépített tűzjelző, beépített tűzoltó berendezés biztonságos és hatékony üzemeltetését.

A beépített tűzjelző, beépített tűzoltó berendezés kezelését csak annak működésére kioktatott személy végezheti.

Az üzemeltetés, felülvizsgálat vagy karbantartás során jelentkező hibákat haladéktalanul ki kell javítani.

A felülvizsgálat és karbantartás során minden, a gyártó által előírt vizsgálatot és próbát el kell végezni.

A beépített tűzjelző és beépített tűzoltó berendezés üzemeltetéséről és karbantartásáról naplót kell vezetni, mely tartalmazza:

a berendezés főbb adatait,

a kezelők nevét,

az üzemeltetői ellenőrzések időpontját és megállapításait,

azt, hogy a karbantartás milyen specifikáció alapján történt,

az észlelt és kijavított hibákat,

a beépített tűzjelző és beépített tűzoltó berendezés működésbe lépését és okát, valamint a meghibásodás időpontját (óra, perc),

a ki- és bekapcsolás időpontjait (nap, óra, perc) és

az ellenőrzést, karbantartást végző szervezet, személy nevét, aláírását, elérhetőségét.

A naplót az utolsó bejegyzéstől számított legalább öt évig meg kell őrizni.

A napló vezetését csak a beépített tűzjelző és beépített tűzoltó berendezés működésére kioktatott személyek végezhetik.

A beépített tűzjelző és beépített tűzoltó berendezés kezelési utasítását és az üzemeltetési naplót meg kell őrizni és a hatóság részére ellenőrzéskor be kell mutatni.

Tűzjelző napi ellenőrzés

Az üzemeltető által a beépített tűzjelző berendezés központja (távkielző, távkezelő egység) felügyeletével és kezelésével megbízott személy vagy szolgáltató a berendezés működésének vizsgálata kapcsán naponta ellenőrzi, hogy ha a rendszer nincs nyugalmi helyzetben, akkor a kijelzett hibát az üzemeltetési naplóba bejegyezték-e, és, ha a hiba szakképzett beavatkozást igényel - nem a hálózat időleges kimaradásáról van szó -, értesítették-e a karbantartót, az előző nap bejegyzett hibára történt-e megfelelő intézkedés, a tűzjelző központ valamennyi állapotjelzője működik-e.

Az ellenőrzés célja, hogy megállapítást nyerjen a belső hangjelző, a központ fényjelző és információ-kijelzői megfelelően működik-e.

Az ellenőrzés a gyártó által javasolt módon történik.

Tűzjelző havi ellenőrzés

Az üzemeltető által a beépített tűzjelző berendezés megfelelő működésének, a személyi, környezeti és műszaki feltételek ellenőrzésével megbízott személy havonta ellenőrzi a napi ellenőrzésnél leírtak betartását, hogy az üzemeltetési naplót folyamatosan vezetik-e, hogy a felügyeletet ellátók részt vettek-e megfelelő oktatáson, hogy a nyomtatók működéséhez szükséges eszközök, anyagok (papír festék, festékszalag) rendelkezésre állnak-e.

Tűzjelző negyedéves ellenőrzés

Az üzemeltető által a beépített tűzjelző berendezés megfelelő működésének, a személyi, környezeti és műszaki feltételek ellenőrzésével megbízott személy háromhavonta ellenőrzi a napi, havi ellenőrzésnél foglaltak betartását, hogy történtek-e az épület használatában, technológiájában, kialakításában olyan változások, amelyek befolyásolják a tűzjelző berendezés működését, különösen az automatikus érzékelők érzékelési képességét, a kézi jelzésadók hozzáférhetőségét, a hangjelzők hallhatóságát és hogy a jelzések beazonosítására vonatkozó kimutatások, rajzok rendelkezésre állnak-e, a grafikus megjelenítő eszköz üzemképes-e.

A felülvizsgálatok és karbantartások között, rendszeres és rendkívüli felülvizsgálatok vannak. A rendszeres felülvizsgálatok célja a tűzjelző rendszer megfelelő működőképességének normál körülmények között történő ellenőrzése.

Rendkívüli felülvizsgálatot kell végrehajtani
tűzeset után,
téves riasztás esetén,
a rendszer meghibásodása esetén,
a rendszer változtatása esetén,
hosszú üzemszünet után vagy
új karbantartóval kötött szerződés után.

Beépített tűzoltó berendezések esetén az üzemeltető kioktatott személyzete

Tűzoltó berendezés heti ellenőrzése

Hetente szemrevételezéssel ellenőrzi az oltóanyag mennyiségét, az üzemképességgel összefüggő jelzőeszközök értékeit és a megengedettnél nagyobb oltóanyaghiány esetén a kezelési utasítás szerint jár el,

Tűzoltó berendezés havi ellenőrzése

Havonta szemrevételezéssel megvizsgálja a fűvókák, a csővezetékek és az oltóközpont állapotát, és ellenőrzi az oltóberendezéssel kapcsolatba kerülő munkavállalók képzettségét, az oltóberendezés csővezetékeit és szerelvényeit tisztán tartja, a rájuk rakódó szennyeződéseket eltávolítja és az oltóanyag-kiömlő nyílás és a védendő anyag között az oltóanyag bejuttatása érdekében megfelelő távolságot szabadon hagyja.

Vízalapú tűzoltó berendezés heti ellenőrzése

heti ellenőrzése kiterjed

a víz- és oltóanyag-ellátás szemrevételezésére,

a nyomásérték és a vízszintek ellenőrzésére,

a nyilvánvaló hiányosságok feltárására,

a fagymentességet biztosító fűtés hatásosságának ellenőrzésére, a kondenzvízgyűjtők ürítésére,

a próbariasztás ellenőrzésére szelep, szelepek nyitásával,

a szivattyúk automata és kézi indítására és újraindíthatóságára, a szivattyú próbaüzemére, elektromos meghajtás esetén legalább 15 perc, belső égésű motor esetén legalább 20 perc - beleértve a habanyag bekeverő szivattyút - és

a vízellátást üzemi hálózatról tápláló vízáram és nyomás ellenőrzésére,

Vízalapú tűzoltó berendezés havi ellenőrzése

havi ellenőrzése kiterjed

a belső égésű motor tömlőcsatlakozásainak szivárgásmentességének ellenőrzésére és a tartalék áramforrás ellenőrzésére.

Tűzjelző berendezés féléves rendszeres ellenőrzése

Tűzjelző berendezések esetében a féléves rendszeres felülvizsgálat és karbantartás során az üzemeltető biztosítja, hogy a felülvizsgálatra és karbantartásra vonatkozó képesítéssel rendelkező személy ellenőrizze a tűzjelző berendezés (távkezelő, távkijelző egység) üzemeltetésének személyi feltételeit, ellenőrizze az üzemeltetési napló bejegyzéseit és tegye meg a szükséges beavatkozásokat a berendezés helyes működésének érdekében, értékeli az üzembentartó által végzett ellenőrzés tapasztalatait, ha szükséges tegyen javaslatot a berendezés helyes működésének helyreállítására, működtessen minden zónában legalább egy érzékelőt vagy kézi jelzésadót, és ellenőrizze, hogy a tűzjelző központ helyesen észleli és jelzi ki az eseményeket, megszólaltatja-e a riasztásjelző eszközöket (hang-, fényjelzők) és működteti-e a vezérlési funkciókat, a sérülés életveszély vagy károsodás (oltóanyag kiáramlása) elkerülésének érdekében megfelelő eljárásokat kell alkalmazni, ellenőrizze le az

elsődleges és másodlagos tápforrások működését, ellenőrizze a tűzjelző központ (távkezelő, távkijelző egység) hibajelzési funkcióinak működését, tűz- és hibaátjelző berendezés esetén ellenőrizze a kapcsolatot a fogadó állomások (összevont ügyelet, tűzoltóság, távfelügyeleti állomás) felé és végezzen el minden további ellenőrzést és vizsgálatot, amit a telepítő, forgalmazó vagy a gyártó előírt.

Tűzjelző berendezés éves rendszeres ellenőrzése

Éves rendszeres felülvizsgálat és karbantartás során, az üzemeltetőnek legalább évente kell biztosítania, hogy a felülvizsgálatra és karbantartásra vonatkozó képesítéssel rendelkező személy elvégezze a féléves ellenőrzésben foglalt feladatokat, ellenőrizze le az összes érzékelő helyes működését a gyártó ajánlásainak megfelelően, az automatikus érzékelők, és kézi jelzésadók mennyiségét figyelembe véve; az összes érzékelő ellenőrzése felbontható, és elosztható a féléves (megállapodás esetén) negyedéves felülvizsgálatokra és karbantartásokra, ha ezek során az érzékelők 50-50%-át (25-25%-át) ellenőrzik, szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy az összes vezeték szerelvény és berendezés biztonságosan van-e rögzítve, sértetlen és megfelelően védett-e, szemrevételezés során és az üzemeltető adatszolgáltatása figyelembevételével pontosítsa, hogy történt-e bármilyen a tűzjelző berendezés megfelelő működését - különösen az automatikus érzékelők, kézi jelzésadók, hangjelzők, fényjelzők elhelyezésének megfelelőségét - befolyásoló változás, az épület vagy a helyiségek rendeltetésében, használatában, a technológiában, az épületszerkezetekben, épületgépészeti elemekben.

Tűzjelző berendezés rendkívüli ellenőrzése

A rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás során az üzemeltető biztosítja, hogy a felülvizsgálatra és karbantartásra vonatkozó képesítéssel rendelkező személy, az előzőekben meghatározottakat elvégezze.

Tűzeset után

függetlenül attól, hogy azt a tűzjelző berendezés jelezte-e - szemrevételezéssel teljes körűen, meg kell vizsgálni a tűz helyszínén és annak környezetében, hogy történt-e a berendezés működését befolyásoló károsodás vagy meghibásodás, meg kell vizsgálni, hogy a tűzjelző berendezés a tüzet észlelte-e, továbbá megfelelő formában és részletességgel megjelenítette-e, meg kell vizsgálni, hogy a tűzjelző berendezés szükséges működtetéseket - vezérlés, hangjelzés, riasztástovábbítás - elvégezte-e, és ha az ellenőrzés során a berendezés károsodása, meghibásodása vagy beavatkozást igénylő elváltozása tapasztalható a szükséges javítást, cserét - a jogszabályban foglalt feltételek megtartása mellett - el kell végezni.

Téves riasztás esetén

meg kell vizsgálni, hogy milyen objektív és szubjektív körülmények vezettek a téves riasztáshoz, ha megállapítható a téves riasztást okozó körülmény, javaslatot kell tenni a felszámolására, a téves riasztást okozó körülmény kialakulásának megakadályozása érdekében a szükséges átalakítást, javítást, cserét - a jogszabályban foglalt feltételek megtartása mellett - el kell végezni.

A tűzjelző berendezés meghibásodása esetén

meg kell vizsgálni, hogy milyen körülmények, okok vezettek a meghibásodáshoz, meg kell vizsgálni, hogy milyen következményekkel járt a meghibásodás a tűzjelző berendezés

működésére vonatkozóan és a hiba elhárításához szükséges átalakítást, javítást, cserét - a jogszabályban foglalt feltételek megtartása mellett - el kell végezni.

A tűzjelző berendezés változása esetén a megváltozott részekre és területre vonatkoztatva az éves rendszeres felülvizsgálatot kell elvégezni.

30 napnál hosszabb teljes körű leállás (a továbbiakban: hosszú üzemszünet) után az éves rendszeres felülvizsgálatot kell elvégezni.

Új karbantartóval kötött szerződés után ellenőrizni kell a szükséges iratok meglétét és el kell végezni az éves rendszeres felülvizsgálatot.

Dokumentálás keretében az ellenőrzés, a felülvizsgálat során tapasztaltakat az üzemeltetési naplóba rögzíteni kell. A berendezés működésével, működőképességével kapcsolatban tett észrevételeket, javaslatokat az érintettek - a tűzjelző központ felügyeletét ellátó, az ellenőrzéssel megbízott, a felülvizsgálatot, karbantartást végző személy -, ha azok további intézkedést igényelnek, írásban jelezik az intézkedésre jogosult felé.

A napi ellenőrzés elektronikusan is lehet rögzíteni, ha az alkalmas a felelősség nyomon követésére.

Az üzemeltető kijelöl a tűzjelző berendezés megfelelő működésének, a személyi, környezeti és műszaki feltételek ellenőrzésére egy személyt (a továbbiakban: felelős személy), és biztosítja az előírt ellenőrzések megtartását, továbbá az ellenőrzések során feltárt hiányosságokat megszünteti.

Az üzemeltető biztosítja a rendszeres és rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás megtartását, továbbá a feltárt hiányosságokat megszünteti.

A felelős személy a meghatározott időszakonként szükséges ellenőrzéseket végrehajtja és a tapasztalt figyelembevételével a hiányosságokat az intézkedésre jogosult vezető felé igazolt módon írásban jelzi.

A felülvizsgálatot, karbantartást végző személy a szolgáltatásra vonatkozó szerződésben foglaltak szerint meghatározott időnként a felülvizsgálatot, karbantartást végrehajtja, a tapasztalt figyelembevételével a hiányosságokat az intézkedésre jogosult vezető felé igazolt módon írásban jelzi, az üzemeltető megbízása esetén a javításokat, cseréket elvégzi.

A felülvizsgálat és karbantartás szolgáltatására vonatkozó szerződéstől való eltérés, az abban foglaltak figyelmen kívül hagyása vagy megsértése esetén a tűzjelző berendezés nem tekinthető felülvizsgálatnak és karbantartottnak.

A beépített tűzjelző berendezés karbantartásának, szükség szerint javításának elvégzésre a jogszabályban, gyártó által kiadott utasításban foglaltak irányadók.

Tűzoltó berendezés éves rendszeres ellenőrzése

Az üzemeltető köteles legalább évenként a teljes beépített tűzoltó berendezést felülvizsgáltatni és a karbantartását elvégeztetni.

A felülvizsgálat során a gyártói előírások figyelembevételével ellenőrizni kell
a beépített tűzoltó berendezés általános állapotát,
a beépített tűzoltó berendezés környezetét annak működésével összefüggésben,
az oltóanyag-mennyiséget térfogat, tömeg vagy nyomás paraméterek vizsgálatával,
az indító-, a jelző- és a kiegészítő berendezések működését,
a tartálék oltóanyag és egyéb tartálék anyagok mennyiségét,
a beépített tűzoltó berendezéssel összefüggő, de nem a karbantartó feladatkörébe tartozó
ismételt vizsgálatok esedékességét,
az üzemeltetői karbantartási munkák végrehajtását,
az üzemeltetési naplót,
a beépített tűzoltó berendezés üzemképességét működési próbával,
az átjelzéseket és
ha habképző anyagot vagy haboldatot alkalmaznak, akkor annak minőségét, a vonatkozó
műszaki követelmény szerint.

A karbantartás során végre kell hajtani a tömítetlen csövek, csőkötése cseréjét, és ha a
karbantartó személy a beépített tűzoltó berendezés működésképtelenségét tapasztalja - melyet
nem tud kijavítani -, írásban értesíti az üzemeltetőt.

A tűzjelző berendezés napi ellenőrzése és a tűzoltó berendezés heti ellenőrzését 08⁰⁰-12⁰⁰ óra
közötti időtartamban el kell végezni, annak elvégzésére a kioktatott személyek kötelesek. A
napi ellenőrzés során tapasztaltakat a melléklet szerinti ellenőrzési naplóban kell rögzíteni.
Tapasztalt hiba alkalmával, a karbantartással és ellenőrzéssel megbízottat értesíteni kell. Ezen
felül a tűzvédelmi szaktanácsadót és a vezetőt.

A tűzjelző központnál el kell helyezni a berendezés kezelési utasítását, az érzékelők
hurokkimutatását, az ellenőrzési naplót, a tűzriadó tervet, a tűzjelző tervezési
dokumentációját.

A beépített tűzoltó berendezéssel védett helyiségben vagy annak közelében - sprinkler- és
vízköddel oltó berendezések kivételével - fel kell tüntetni a kézi indítási, tiltási lehetőségeket,
a víztől eltérő oltóanyag nevét és élettani hatását, ha van késleltetés, a késleltetési időt,
szükség esetén a helyiség elhagyásának kötelezettségét és módját, az oltás közbeni és utáni
teendőket az oltóberendezéssel összefüggésben és a főelzáró szerelvények üzemszerű
állapotát (nyitott vagy zárt).

Az ismert egészségkárosító hatást elérő vagy meghaladó oltó-, hajtóanyag-koncentrációt
alkalmazó, a teljes légtér elárasztására tervezett beépített tűzoltó berendezéseknek emberek
által bejárható helyiségbe, térbe történő beépítése esetén olyan riasztóberendezést kell
létesíteni, amely az oltóberendezés működésbe lépése előtt - jogszabályokban meghatározott
kiürítési időt is számításba véve - figyelmeztető jelzést ad, kivéve, ha a belépés csak
kikapcsolt oltóberendezés mellett lehetséges és az oltóanyag kiáramlásának megakadályozása
alkalmas blokkoló szerkezetet vagy kapcsolót kell beépíteni.

A vízalapú berendezés vízellátását **egy 400 m³** ürtartalmú tartály biztosítja.

A tűzjelző központ: **az épület földszintjén található a biztonsági szolgálat helyiségében.**

4.

Hő és füst elleni védelem

A természetes és a gépi füstelvezető, légpótló, valamint a füstmentesítést biztosító nyílások nyílászáróinak szabad mozgását folyamatosan biztosítani kell, és e nyílásokat eltorlaszolni tilos. Az erre figyelmeztető tartós, jól észlelhető és olvasható méretű feliratot a nyílászárón vagy a nyílás mellett el kell helyezni.

Az installációk, dekorációk, anyagok nem csökkenthetik a füstelvezetéshez, légpótláshoz szükséges nyílásfelületet, nem korlátozhatják a hő és füst elleni védelem eszközeinek mozgását, működését.

Az előzőek szerinti feliratokat, továbbá a hő- és füstelvezető rendszer, füstmentesítés eszközei működtetésére szolgáló kapcsolók feliratát - a magyaron kívül - idegen nyelven is el kell helyezni, ha ezt az építmény, építményrész használóinak nyelvismerete indokolja.

A hő- és füstelvezető rendszert, a füstmentesítés eszközeit a vonatkozó műszaki követelmények és a gyártó utasítások szerint kell ellenőrizni, felülvizsgálni, karbantartani.

A létesítmény hő és füst elleni védelmet biztosító rendszereinél a következő vizsgálatokat kell elvégezni:

Készenlétben tartói ellenőrzést negyedévenként.

Időszakos felülvizsgálatot félévenként.

Karbantartást az időszakos felülvizsgálattal együtt félévenként.

Az üzemeltetés, a kezelés és a karbantartás, valamint az ellenőrzés vonatkozásában a kivitelező vagy a gyártó kezelési utasítását kell irányadónak tekinteni.

A hő- és füstelvezető rendszer megfelelő működésének készenlétben tartói negyedéves ellenőrzését és a félévenkénti ellenőrzését és karbantartást a melléklet szerinti naplóba be kell vezetni.

A rendszer működéséről és ellenőrzéséről, valamint karbantartásáról rendszerenként külön naplót kell vezetni. A naplóban minden, a rendszerre vonatkozó megjegyzést, eseményt az időpont megjelölésével fel kell tüntetni.

Az üzemeltetői ellenőrzést végző az ellenőrzés során vizsgálja az időszakos felülvizsgálat és a karbantartás esedékességét, szemrevételezéssel, ahol szükséges, gyakorlati próbával ellenőrzi az érintett műszaki megoldás működőképességét, ennek keretében ellenőrzi a lentiekben leírtakat.

Az ellenőrzés elvégzését, megállapításait az ellenőrzés helyszínén annak időtartama alatt írásban dokumentálja és a működőképességet kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és a működésképtelenség megállapítását az üzemeltetőnek az ellenőrzés befejezését követően azonnal írásban jelzi.

Az üzemeltetői ellenőrzés magába foglalja az érintett műszaki megoldás kijelölt telepítési, beépítési helyen való elhelyezéséről, sértetlen állapotáról, észlelhetőségéről és

hozzáférhetőségéről, működtető eszközének, jelöléseinek, feliratainak észlelhetőségéről és helyességéről, működőképessége szempontjából lényeges kijelzők, állapotjelzések alapján a műszaki megoldás állapotáról és működőképességét, működését kedvezőtlenül befolyásoló szennyeződés vagy környezeti körülmények jelenlétéről való szemrevételezéses meggyőződést.

Az időszakos felülvizsgálat során a felülvizsgálatot végző vizsgálja az előírt üzemeltetői ellenőrzés, a karbantartás megtörténtét, dokumentálását, szükségességét, szemrevételezéssel, gyakorlati próbával, szükség szerint megbontással, szét- és összeszereléssel, méréssel és a mérési eredmények értékelésével meggyőződik a működőképességről és a hatékonyságról, a felülvizsgálat elvégzését, megállapításait írásban dokumentálja és a működőképességet, hatékonyságot kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és a működőképesség vagy a hatékonyság hiányának megállapítását az ellenőrzés befejezését követően azonnal az üzemeltetőnek írásban jelzi.

Rendkívüli felülvizsgálat során a felülvizsgálatot végző elvégzi az időszakos felülvizsgálatot, amelynek keretében vizsgálja az érintett műszaki megoldás működésképtelenségét vagy nem megfelelő működését kiváltó okokat, körülményeket is. A rendkívüli felülvizsgálat elvégzését írásban dokumentálja és az üzemeltetőnek 1 példányt annak elvégzése után a helyszínen átad vagy 5 munkanapon belül részére megküld.

A karbantartás során a karbantartást végző vizsgálja az előírt üzemeltetői ellenőrzés, az időszakos felülvizsgálat megtörténtét, dokumentálását, szükségességét, elvégzi a gyártó által előírt karbantartási feladatokat, a karbantartás elvégzését, megállapításait írásban dokumentálja, a működőképességet, hatékonyságot kedvezőtlenül befolyásoló körülményt, és a működőképesség vagy a hatékonyság hiányának megállapítását az üzemeltetőnek az ellenőrzés helyszínén annak időtartama alatt írásban jelzi és indokolt esetben az üzemeltetőnek javaslatot tesz a karbantartás gyakoriságának sűrítésére.

A füstgátló ajtók önműködő csukódását havonta ellenőrizni kell. Az ellenőrzés elvégzését a melléklet szerinti formában írásban rögzíteni kell.

Az ellenőrzés, felülvizsgálat, karbantartás során tapasztalt hiányosságokat, hibákat soron kívül javítani és a javítás elvégzését írásban igazolni kell.

A füstelvezető, légpótló nyílások nyílászáróinak szabad mozgását folyamatosan biztosítani kell, és e nyílásokat eltorlaszolni tilos. Az erre figyelmeztető tartós, jól észlelhető és olvasható méretű feliratot a nyílászárón el kell helyezni.

A füstgátló ajtókat „Füstszakaszhatár! Az ajtó önműködő csukódását biztosítani kell” felirattal vagy jelzéssel kell ellátni, tartós, jól észlelhető és olvasható méretű kivitelben.

A fentiek szerinti feliratokat, továbbá a hő- és füstelvezető rendszer, füstmentesítés eszközei működtetésére szolgáló kapcsolók feliratát – a magyaron kívül – idegen nyelven is el kell helyezni, ha ezt az építmény, építményrész használóinak nyelvismereite indokolja.

5.

Tűzoltósági beavatkozási központ

Az épület földszintjén található a biztonsági szolgálat helységében tűzoltósági beavatkozási központ lett kialakítva, itt helyezték el a tűzjelző központot, a hő és füstelvezető berendezés működtető központját, az áramtalanító egység központját.

A tűzoltósági beavatkozási központban kell elhelyezni a tűzjelző központ ellenőrzési naplóját, a tűzjelző berendezés kezelési karbantartási utasítását a tűzabló mellett.

A tűzoltósági beavatkozási központban kell elhelyezni a hő és füstelvezető berendezések ellenőrzési naplóját, a hő és füstelvezető berendezések kezelési karbantartási utasítását a hő és füstelvezető tablójánál.

A tűzoltósági beavatkozási központban kell elhelyezni a létesítmény villamos berendezéseire vonatkozó egyszerűsített leírását az áramtalanító tablónál.

A tűzoltósági beavatkozási központban kell elhelyezni a létesítmény Tűzvédelmi Szabályzatának, Tűzriadó Tervének, és alaprajzainak egy példányát.

A tűzoltósági beavatkozási központba kell elhelyezni annak a tűzoltó berendezésnek az ellenőrzési naplóját, amelynek vezérlése a tűzjelző központtal történik.

X. fejezet

1.

Villamos berendezések

Csak olyan villamos berendezés használható, amely rendeltetésszerű használata esetén a környezetére nézve gyújtásveszélyt nem jelent.

A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni. Nem vonatkozik ez az előírás azokra a készülékekre, amelyek rendeltetésükből következően folyamatos üzemre lettek tervezve.

Kikapcsolt állapotnak számít az elektronikai, informatikai és hasonló készülékek készenléti állapota is.

A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket használaton kívül helyezésük esetén a villamos tápellátásról le kell választani.

Az épület átalakítása, felújítása, átépítése, a kijáratok útvonalak időleges vagy tartós használaton kívül kerülése esetén a téves jelzést adó menekülési jelek működését szüneteltetni kell. Ha a biztonsági jel kikapcsolt állapotában is hordoz információt, az ne legyen látható.

A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók, főkapcsolók és túláram védelmi készülékek rendeltetését, továbbá a kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét jelölni kell.

A tűzeseti lekapcsolást úgy kell kialakítani, hogy a tűzeseti beavatkozás során a tűzeseti fogyasztók csoportjai külön legyenek lekapcsolhatók, működtetésük az egyéb áramkörök lekapcsolása esetén is biztosítható legyen.

A létesítmény területén a tűzeseti leválasztás a következők szerint került kialakításra:

Leválasztó helye: **Főporta**

Mit választ le: **A tűzjelző, irányfény és a tartalék áranforáson kívül mindent.**

Mi marad üzemben: **A fenn nevezetteket.**

Az üzemben maradtakat hogyan lehet leválasztani: **UPS helyiségben található főkapcsolóval.**

Tartalék energiaforrás leválasztása honnan történhet: **UPS helyiség**

Tűzeseti fogyasztók működőképessége

A tűzeseti fogyasztók működése során biztosítani kell, hogy tűz esetén működőképességüket az előírt időtartam megtarthassák.

A működőképesség-megtartás megvalósul, ha tűz esetén az előírt működési időtartamig a tűzeseti fogyasztó működéséhez szükséges teljesítményű villamos energia rendelkezésre áll, a tűzeseti fogyasztó működtetése, vezérlése biztosított, a tűzeseti fogyasztó rögzítése és a rögzítést fogadó építményszerkezet állékonysága biztosított.

A normál és biztonsági tápforrás együttes alkalmazása esetén a normál tápforrás kiesésekor a biztonsági tápforrásra való, előírt időn belüli átkapcsolás automatikus és a tűzeseti fogyasztó kialakítása megfelel a vonatkozó műszaki követelménynek vagy azzal egyenértékű.

Biztonsági tápforrást kell alkalmazni a tűzeseti fogyasztók ellátására, létfontosságú rendszerelemek, előkészítés nélkül menthető személyek lakóotthona, oktatási intézménye esetén.

A normál és a biztonsági tápforrás közötti átállás megengedett időtartama biztonsági világítás és menekülési jelzések esetén 1 másodperc, egyéb tűzeseti fogyasztó esetén 90 másodperc.

2.

Villámvédelem

Új építménynél, valamint a meglévő építmény rendeltetésének megváltozása során vagy annak az eredeti alapterület 40%-át meghaladó mértékű bővítése esetén a villámcsapások hatásaival szembeni védelmet norma szerinti villámvédelemmel (jelölése: NV) kell biztosítani.

Az előző bekezdésben meghatározott eseteken kívül a villámcsapások hatásaival szembeni védelmet a meglévő, nem norma szerinti villámvédelemmel is lehet biztosítani.

A meglévő, nem norma szerinti villámvédelmi berendezés bővítésének meg kell felelnie a villámvédelem létesítésekor vagy az utolsó felülvizsgálatkor érvényes műszaki követelménynek.

Ha meglévő építmény eredetileg nem norma szerinti villámvédelmét norma szerintivé alakítják, akkor ezt követően a nem norma szerinti villámvédelem követelményrendszere már nem alkalmazható rá.

4.

Biztonsági világítás, biztonsági jelzések és menekülési útirányt jelző rendszer

Biztonsági világítást kell létesíteni az épület menekülési útvonalán, a biztonsági felvonó előterében, a tűzoltósági beavatkozási központban és a tűzoltó egységek részére a helyiség megközelítésére használt útvonalon, a tűzeseti főkapcsolót tartalmazó helyiségben és a tűzoltó egységek részére a helyiség megközelítésére használt útvonalon, a tűzjelző központ helyiségében és a tűzoltó egységek részére a helyiség megközelítésére használt útvonalon, a beépített tűzoltó berendezés elzáró szerelvényét tartalmazó helyiségben és a tűzoltó egységek részére a helyiség megközelítésére használt útvonalon, tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben,

Kívülről vagy belülről megvilágított magasan, vagy ha nem lehetséges, középmagasan elhelyezett menekülési jeleket kell létesíteni az épület menekülési útvonalán vagy a 100 fő feletti befogadóképességű helyiségben.

A menekülési jelek megvilágításának a használat időtartama alatt folyamatos üzeműnek kell lennie abban az épületrészben, ahol a menekülő személyek nem rendelkeznek helyismerettel.

Biztonsági jel lehet kívülről vagy belülről megvilágított vagy utánvilágító jel, amely legalább a vonatkozó műszaki követelményben meghatározott ideig és mértékben alkalmas a céljának megfelelő fény kibocsátására.

Tűzvédelmi jelekkel kell megjelölni az elhelyezett tűzoltó készülékeket, fali tűzcsapokat, tűzcsapszerelvény-szekrényeket, a száraz oltóvízvezeték betáplálási és vízkivételi pontjait, bármely tartózkodási helyről nem látható tűzjelző kézi jelzésadókat, kézi indítású tűzoltó-technikai termékek kezelő szerkezeteit és beépített tűzoltó berendezés oltóközpontjainak bejáratát.

A helyiség bejáratánál, a helyiségben vagy az érintett szabadtéren tiltó jellel kell jelölni a gyújtóforrás alkalmazásnak és az adott területre vitelének tilalmát, a dohányzás tilalmát és a vízzel oltás tilalmát.

Biztonsági jellel kell figyelmeztetni a 20 liternél/kilogrammnál több robbanásveszélyes anyag jelenlétére, a radioaktív anyag jelenlétére és az épület főbejárata mellett kívülről a napelem jelenlétére.

A közművek főelzáró szerelvényeinek helyét az építmény főbejáratánál jelezni kell.

A robbanásveszélyre figyelmeztető, valamint az előző bekezdés szerinti figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó biztonsági jeleket a 20 m²-nél kisebb helyiségben nem szükséges elhelyezni, csak azok bejáratánál.

A tűzvédelmi eszközök helyét jelző biztonsági jeleket az eszköz, felszerelés felett legalább 1,8 méteres magasságban, legfeljebb 2,5 méter magasságban kell elhelyezni úgy, hogy azok könnyen felismerhetőek legyenek.

A két szintnél magasabb vagy egynél több pinceszinttel rendelkező épület esetében a szintszámot jelölni kell minden lépcső vagy lépcsőház csatlakozó szintjén.

A füstgátló ajtókat „Füstszakaszhatár! Az ajtó önműködő csukódását biztosítani kell.” felirattal vagy jelzéssel kell ellátni, tartós, jól észlelhető és olvasható méretű kivitelben.

A tűzszakaszhatáron lévő tűzgátló ajtókat „Tűzszakaszhatár! Az ajtó önműködő csukódását biztosítani kell.” felirattal vagy jelzéssel kell ellátni, tartós, jól észlelhető és olvasható méretű kivitelben.

A kijárat és vész kijárat ajtót az ajtó fölé, vagy ha arra más lehetőség nincs, akkor az ajtó mellett menekülési jellel kell megjelölni. A menekülési jelet tilos az ajtóra szerelni.

A pánikrúddal ellátott ajtókon jelölni kell azok nyitási mechanizmusát a kezelésükre utaló biztonsági jellel.

Az épületben elhelyezett felvonók esetén a biztonsági felvonóknál az erre vonatkozó, hagyományos felvonóknál, pedig a vonatkozó műszaki követelmény szerinti a „Tűz esetén a liftet használni TILOS!” biztonsági jelet kell valamennyi szinten elhelyezni.

Közösségi épületekben, ha külföldi személyek is előfordulhatnak, a biztonsági jeleket angol és német nyelven, valamint a nagy számban előforduló külföldi személyek anyanyelvén is fel kell tüntetni vagy ezeket helyettesítő piktogramot kell elhelyezni.

A magasan telepített menekülési jelek felismerhetőségi távolságát a vonatkozó műszaki előírás szerint kell meghatározni. Az ilyen magasságban rögzített, menekülési útirányt jelző biztonsági jeleket a kijárat ajtó fölé, valamint a menekülési út minden irányváltó pontjában el kell helyezni. A menekülési út bármely pontján, minden esetben legalább egy jelnek láthatónak kell lennie.

Középmagasan elhelyezett menekülési jeleket úgy kell elhelyezni, ahogy azt a veszélyforrás igényli. Középmagasan telepített biztonsági jeleket elsősorban a közlekedési utakon és az olyan helyiségekben kell kiépíteni, ahol egy esetleges tűzben nem vagy csekély mértékben kell füstfejlődéssel számolni az ott tárolt, beépített vagy elhelyezett anyagokra, berendezési tárgyakra tekintettel. A menekülési út bármely pontján, minden esetben legalább egy jelnek láthatónak kell lennie.

Az alacsonyan telepített menekülési jeleknek folyamatosan kell az útirányt mutatniuk, és a biztonsági jeleknek 5,0 méter távolságból felismerhetőnek kell lenniük.

A menekülési jelek telepítésénél minden esetben figyelembe kell venni a helyiség belmagasságát, valamint az ott található anyagok füstfejlesztő képességét.

XI. fejezet

1.

Raktározás szabályai

Helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges robbanásveszélyes vagy tűzveszélyes osztályba tartozó anyag tárolható. Az építményben tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett anyagmennyiséget.

Tűzgátló előtérben, füstmentes lépcsőházban és előtérben mindennemű tárolás tilos.

A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot - ha azt nem nyomástartó edényzetben hozták forgalomba - a tűzveszélyes osztályba tartozó anyagra vonatkozó követelmények szerint csak zárt csomagolásban lehet tárolni.

Öngyulladásra hajlamos anyagot egyéb robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyaggal, továbbá olyan anyagokat, amelyek egymásra való hatása hőt fejleszthet, tüzet vagy robbanást okozhat, egy egységben nem szabad tárolni. Az öngyulladásra hajlamos anyag hőmérsékletét naponta vagy - ha azt az anyag tulajdonságai szükségessé teszik - folyamatosan ellenőrizni kell, és a veszélyes felmelegedést meg kell akadályozni.

A tárolás területét éghető hulladéktól, száraz növényzettől mentesen kell tartani.

2.

A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok tárolási előírásai

A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot, I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékokat kiszerezni, csomagolni csak jogszabályban meghatározottak szerint, ennek hiányában szabadtéren vagy olyan helyen szabad, ahol nincs gyújtóforrás és a hatékony szellőzést biztosították.

A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot, valamint az I-III. tűzveszélyességi fokozatú folyadékokat csak zárt csomagolásban, edényben szabad tárolni, szállítani és forgalomba hozni.

A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, valamint az I-III. tűzveszélyességi fokozatú folyadék egyedi és gyűjtőcsomagolásán - ha jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik - az anyag robbanásra vagy heves égésre való hajlamát szövegesen vagy piktogrammal kell jelölni. A jelölést a gyártó vagy a csomagoló, a kiszerező vagy a forgalomba hozó, valamint - a felhasználáshoz külföldről közvetlenül érkező anyag, I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék esetében - a felhasználó szervezet köteles elvégezni.

Robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag nem tárolható tetőtérben, pinceszinti helyiségben, továbbá 300 liter vagy 300 kg mennyiség felett egyéb, nem tárolásra tervezett helyiségben.

Huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségekben és a gépjárműtárolókban gázpalackot tárolni tilos.

Kereskedelmi rendeltetésű épületek, önálló rendeltetési egységek talajszint feletti eladótereiben propán-bután gázpalackot maximum 20 kg mennyiségben lehet forgalmazni.

4.

Tűzoltási út, terület és egyéb utak

A 10 méternél nem szélesebb helyiségben 1 méter széles hosszirányú utat, éghető anyag zárttéri raktározásánál, tárolásánál 5 méter tárolási magasságig 1,8 méter, nagyobb tárolási magasság esetén 3 méter széles hosszirányú, s azon keresztirányban 25 méterenként 1 méter széles utat.

A létesítmény közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint vízszervezési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére.

Az építményben, helyiségben és szabadterén a villamos berendezés kapcsolója, a közmű nyitó- és zárószerkezetének, a tűzjelző kézi jelzésadójának, a nyomásfokozó szivattyúnak, valamint hő- és füstelvezető kezelőszerkezetének, nyílásainak, továbbá a tűzvédelmi berendezés, felszerelés és készülék hozzáféréseinek, megközelítésének lehetőségét állandóan biztosítani kell, azokat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.

A kiürítésre és menekülésre számításba vett nyílászáró szerkezeteket - kivéve a legfeljebb 50 fő tartózkodására szolgáló helyiségeket és az arra minősített nyílászárókat -, míg a helyiségben tartózkodnak, lezárni nem szabad.

Az épületek menekülésre számításba vett közlekedőin, lépcsőházaiban robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok nem helyezhetők el. Ez alól kivételt képeznek a beépített építési termékek és biztonsági jelek, valamint azok az installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok és egyéb, nem tárolásra szolgáló tárgyak, amelyek az elhelyezéssel érintett fal vagy a padló felületének szintenként legfeljebb 15%-át fedik le.

Füstmentes lépcsőházban nem helyezhető el robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyag.

A menekülésre számításba vett közlekedőkben, nem füstmentes lépcsőházakban és a pinceszinti helyiségekben elhelyezett installációk, dekorációk, anyagok a hő- és füstelvezetés hatékonyságát nem ronthatják.

Tömegtartózkodásra szolgáló vagy a vonatkozó jogszabály szerinti zenés, táncos rendezvények tartására szolgáló helyiségben égéskésleltető szerrel hatékonyan kezelt dekoranyagok vagy akkreditált laboratórium által igazolt, a vonatkozó műszaki követelmény szerinti 1-es osztálynak megfelelő függönyök alkalmazhatóak.

Épületek menekülési útvonalai nem szűkíthetők le.

5.

Szellőztetés

Ha a tűzveszélyes osztályba tartozó anyag lerakódásával számolni lehet, a szellőztető berendezéseket a gyártó által meghatározott rendszerességgel tisztítani kell.

A szellőztető rendszer nyílásait eltorlaszolni tilos.

A hő- és füstelvezető rendszer - általános célú - szellőztetésre igénybe vehető, ha a szellőztetés révén a hő- és füstelvezető rendszerben éghető anyag megjelenésével, lerakódásával, kiválásával nem lehet számolni.

Az étterem konyhai szellőző (szagelszívó) rendszerét a gyártó által meghatározott rendszerességgel, annak hiányában félévente tisztítani és annak elvégzését írásban igazolni kell.

6.

Gépi berendezés

Ha a gépbe jutó idegen anyag tüzet vagy robbanást okozhat, gondoskodni kell a bejutás megakadályozásáról.

A forgó, súrlódó gépalkatrésznél és tengelynél a berendezésre és környezetére tűzveszélyt jelentő felmelegedést meg kell előzni.

7.

Csatornahálózat

Robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó gázt, gőzt vagy I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot, az ilyen anyagot oldott állapotban tartalmazó szennyvizet, valamint vízzel vegyi reakcióba lépő, robbanásveszélyes vagy tűzveszélyes osztályba tartozó gázt fejlesztő anyagot a közcsatornába vagy a szikkasztóba bevezetni tilos.

8.

Közösségi létesítmények, kiállítás, vásár

A művelődési, sport- és oktatási létesítményekben, helyiségekben esetenként nem az eredeti rendeltetésnek megfelelő rendezvényekre, valamint az 500 főnél nagyobb befogadóképességű nem művelődési és sportlétesítményekben, helyiségben tartott alkalmasszerű kulturális és sportrendezvényekre a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket a rendezvény felelős szervezője köteles írásban meghatározni és a rendezvény időpontja előtt 15 nappal azt tájékoztatás céljából a tűzvédelmi hatóságnak megküldeni.

A rendezvény felelős szervezője által az előzőekben meghatározott rendezvényekre vonatkozó biztonsági intézkedés tartalmazza a kiürítési számítást, a rendezvény helyszínén a résztvevők tervezett elhelyezkedését és létszámát, a kiürítési útvonalakat, a kijáratokat, tűzoltási felvonulási utakat és területeket, közművek nyitó és záró szerkezetét feltüntető és az oltóvízforrásokat, a menekülésben korlátozott személyek tervezett elhelyezését és létszámát tartalmazó méretarányos helyszínrajzot, a kiürítés lebonyolítását felügyelő biztonsági személyzet feladatait, a tűz esetén szükséges teendőket és a tűz jelzésének és oltásának módját.

A rendezvény felelős szervezőjének a rendezvény lebonyolításának tűzvédelmi előírásait tartalmazó iratokat és azok mellékleteit a rendezvényt követően legalább egy évig meg kell őriznie.

Az ipari, a kereskedelmi vagy a mezőgazdasági vásár területén biztosítani kell a tűzoltójárművek közlekedéséhez szükséges utat. A létesítmények kiürítési útvonalait és kijáratait a várható legnagyobb látogatási létszám figyelembevételével, számítás alapján kell méretezni. A rendezvény felelős szervezőjének a létesítményekre és szabadtérre a tervezett helyszíneket, a résztvevők tervezett elhelyezkedését és létszámát, a kiürítési útvonalakat, a kijáratokat, tűzoltási felvonulási utakat és területeket, közművek nyitó és záró szerkezetét feltüntető és az oltóvízforrásokat, valamint azok vízellátását biztosító nyitó és zárószerkezetek helyét tartalmazó méretarányos helyszínrajzot kell készíteni, és azt előzetesen, a rendezvény időpontja előtt 15 nappal tájékoztatás céljából az tűzvédelmi hatóságnak meg kell küldeni.

XII. fejezet

A helyiségre, szabadterre, tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok, előírások

Bérlőkre vonatkozó tűzvédelmi szabályzat

Készült a **Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft.** Tűzvédelmi Szabályzata által megfogalmazottak alapján.

Az alábbiakban megfogalmazott általános kötelezettségeken túl – társtulajdonosok és bérlők, valamint az általuk foglalkoztatottak kötelesek, a rájuk vonatkozó mértékben készségszinten ismerni a **Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft.** létesítmény Tűzvédelmi Szabályzatát és Tűzriadó Tervét.

Általános tűzvédelmi követelmények

1. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló törvény foglaltaknak megfelelően készítsék el a bérleményükre vonatkozó Tűzvédelmi Szabályzatot, valamint a helyiségek részletes tűzveszélyességi osztályba sorolását. A fenti okmányok elkészítéséről a bérlőnek kell gondoskodni, valamint a tűzveszélyességi osztályba sorolás egy másolati példányát a **Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft.** tűzvédelmi vezetőjének eljuttatni. A dokumentáció eljuttatása a működés megkezdését követő 30 napon belül történjen meg.
2. A tulajdonban lévő, vagy bérelt helyiségeket csak a használatbavételi (üzemeltetési, működési, szerződésben rögzített) engedélyben megállapított tevékenységre, illetve a rendeltetésnek megfelelően szabad használni.
3. A rendeltetéssel, illetve a tevékenységgel kapcsolatos, a tűzvédelmet érintő változásokat a területileg illetékes Debreceni Katasztrófavédelmi kirendeltség és a **Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft.** tűzvédelmi vezetőjének, a változást megelőző 15 nap előtt be kell jelenteni.
4. Kötelesek az érvényben lévő tűzvédelmi jogszabályokban előírtakat – különös figyelemmel a használati szabályokra – a tevékenységük során maradéktalanul megtartani és megtartatni.
5. Kötelesek gondoskodni arról, hogy a területükön a dolgozók, alkalmazottak munkába állításuk előtt tűzvédelmi oktatásban részesüljenek, a munkakörükkel, tevékenységükkel, a **Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft.** működési rendjével kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék. Az oktatást rendszeresen, de legalább évenként 1 alkalommal ismételni kell. Az oktatást a bérlők saját hatáskörben kötelesek elvégezni, az arról készült dokumentációt a bérleményben kell elhelyezni.
6. A tevékenységben résztvevők – a rájuk vonatkozó mértékben és területen – kötelesek megismerni a **Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft.** területén rendszeresített tűzvédelmi berendezések, eszközök helyét és azok használatát. A tűzoltó

felszerelések meghibásodását **Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft.** tűzvédelmi vezetőjének azonnal jelenteni kell. Azoknak a tűzvédelmi felszereléseknek, amelyeket a bérlő saját hatáskörében biztosít a működőképességét mindenkor biztosítani kell, szakvállalkozó igénybevételével, az előírásban meghatározott módon és gyakorisággal végzett ellenőrzéssel.

7. Az elektromos berendezések használata során a vezetékekre, csatlakozó helyekre csak az elektromos hálózat méretezésének megfelelő készülékeket, fogyasztókat szabad csatlakoztatni.
A közműhálózat bármilyen megváltoztatásának, áthelyezésének igényét a **Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft.** műszaki vezetőjének előzetesen be kell jelenteni.
8. A bérleményünkben szigorúan TILOS robbanásveszélyes osztályba tartozó tevékenységet végezni, illetve ilyen anyagokat tárolni. Amennyiben ilyen irányú igény merül fel, azt előzetesen a **Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft.** tűzvédelmi vezetőjének és műszaki vezetőjének be kell jelenteni.
9. A napi munka befejezése után a helyiségeket át kell vizsgálni és az esetleges tűz keletkezési lehetőségeket meg kell szüntetni, az éghető hulladékot el kell távolítani.
10. A létesítmény hatósági tűzvédelmi ellenőrzésein – előzetes kiértesítés alapján – a bérlő, - amennyiben az ellenőrzés bérleményét érinti – köteles részt venni, vagy magát intézkedésre jogosult személlyel képviseltetni. Kötelesek továbbá tűni a **Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft.** működtetője által végeztetett, az épület egészének tűzvédelmét érintő, ellenőrzéseket és a területükön lévő tűzvédelmi berendezések karbantartását.
11. Minden tüzet – még az eloltottat is – azonnal jelezni kell a tűzoltóságnak. Tüzet jelezni elsősorban a bérleményünkben lévő telefonon kell a **105**, **112** telefonszámon a tűzoltóság felé, valamint a Biztonsági szolgálatnak. Ezt követően a rendelkezésre álló eszközökkel – elsősorban tűzoltó készülékkel, fali tűzcsappal – meg kell kezdeni a tűz oltását, illetve a veszélyeztetett anyagok mentését. A tüzesetet jelenteni kell a **Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft.** tűzvédelmi vezetőjének és a műszaki vezetőjének is.
12. A tűz esetén tanúsítandó magatartás szabályait a bérlemény adottságainak és környezetének figyelembevételével a saját „Tűzvédelmi Szabályzat”-ban kell meghatározni, figyelemmel a **Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft.** tűzriadó tervében foglaltakra.
13. A bérlő alkalmazottai ismerjék meg a területükön és környezetükben lévő tűzvédelmi berendezéseket, eszközöket és a kiürítés lehetőségeit, valamint a Tűzriadó Tervet.
14. A bérlemény lezárt helyiségeinek kulcsait – lezárt kulcskazettában – a **Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft.** területén érvényben lévő utasítás szerint kell elhelyezni.

Bérlőkre vonatkozó tűzvédelmi kötelezettségek

1. A bérlemény munkahelyi vezetőjének szükség szerint, de legalább naponta egyszer ellenőriznie szükséges a bérlemény tűzvédelmi előírásainak betartását, mely terjedjen ki a bérlemény tűzoltó készülékeinek, fali tűzcsapjainak, irányfény világító testeinek, tűzjelző kézi jelzésadóinak, menekülési útvonalainak, tűzgátló ajtóinak, vészkijáratok ajtóinak, elektromos berendezéseinek megfelelő állapotára.
2. A napi munka befejezésekor (záráskor) az egységhez tartozó összes helyiséget a közvetlen munkahelyi vezető, vagy az által kijelölt személy, vagy az utolsóként távozó munkavállaló köteles ellenőrizni, hogy a Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak végrehajtása megtörtén-e.
 - a) Az ellenőrzés terjedjen ki:
 - a takarítási munkálatok elvégzésére,
 - a közlekedési utak szabadon tartására,
 - az árutárolás követelményeinek megtartására,
 - azon területeken, ahol üzemeltetnek, az égésbiztosítóval, valamint az automatakapcsolóval el nem látott tüzelőberendezésekben a tüzelés megszüntetésére,
 - azon területeken, ahol használnak, a gázpalackok szelepeinek elzárására,
 - a kávéfőző és egyéb elektromos készülékek lehűlt állapotban való tartására és annak egyedi feszültségmentesítésére,
 - nem maradt-e hátra olyan állapot, helyzet, melyből tüzeset keletkezhet,
 - a helyiségek biztonságos zárására (ablakok, ajtók, stb.),
 - a hulladékok eltávolítására, hulladékgyűjtő tartályok kiürítésére,
 - a feszültségmentesítés (áramtalanítás) végrehajtására,
 - a tűzoltó-felszerelés, készülék, vízszervezési hely szabadon tartására, megközelítésének lehetőségére.
 - b) Szabálytalanság észlelése esetén gondoskodni kell annak azonnali megszüntetéséről.
 - c) Az ellenőrzést végző csak akkor adhat engedélyt a zárás végrehajtására, ha a zárást megelőző ellenőrzés során hiányosságot nem tapasztalt, illetve az észlelt hiányosságot megszüntette, valamint az áramtalanítást elvégezték.

Tűzjelzés

1. A bérlő munkahelyi vezetője köteles megismertetni minden irányítása alá tartozó munkatárssal a munkaterületen rendszeresített tűzjelző rendszert, tűzjelzési lehetőségeket, tűzoltó készülékek és felszerelések helyeit, azok szakszerű alkalmazási módjait, vészkijáratokat, menekülési utakat, áramtalanító kapcsolók és közműelzárók helyeit, a tűz vagy egyéb rendkívüli esemény esetén követendő magatartási szabályokat.
2. Aki a tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul a tűzoltóságnak jelezni. E célból bármely helyen lévő telefonkészülék, illetve mobil telefonkészülék használható.
3. A tűzoltóság hívószáma **105**
4. A tűzjelzésnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

- a tüzeset, káreset pontos helyét, címét,
 - mi ég, mit veszélyeztet,
 - emberélet veszélyben van-e,
 - tűzjelző nevét, tűzjelzésre használt telefonkészülék számát.
5. A jelzést követően, vagy azzal egy időben, meg kell kísérelni a tűz eloltását.
6. Minden fővonalú távbeszélő készülék mellett, a tűzoltóság hívószámát jól láthatóan fel kell tüntetni.
7. A tűzjelzés történhet a tűzjelző hálózat kézi jelzésadóinak működtetésével, ez a diszpécser központban adja le jelzését, majd átjelzést ad a Katasztrófavédelem ügyeletére, illetve személyesen a biztonsági szolgálat értesítésével.
8. A tűzjelzésre rendszeresített berendezést, készüléket állandóan üzemképes állapotban kell tartani.

Dohányzás és nyílt láng használata

1. A **Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft.** területén – a kijelölt és engedélyezett dohányzóhelyek kivételével – a dohányzás és nyílt láng használata tilos!
2. A dohányzási tilalom a megfelelő előírások szerinti jelzőtáblával a bejáratoknál el lett helyezve.
3. A dohányzásra kijelölt helyeken az égő dohányterméket, gyufát, tilos olyan helyre tenni, tárolni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.
4. A dohányzásra kijelölt helyek a vonatkozó előírásoknak megfelelő jelöléssel és felirattal el lettek látva.

TÜZ ESETÉN TENNIVALÓK

Tűzjelzés, létesítmény elhagyásának módja

Aki a **Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft.** területén tüzet vagy közvetlen tűzveszélyt észlel, illetve arról tudomást szerez köteles azonnal jelezni a Tűzoltóságnak, majd a biztonsági szolgálatnak.

A Tűzoltóság hívószáma: 105

• A tűzjelzéskor a következőket kell elmondani:

- ✓ *A tüzeset, káreset pontos helyét, címét;*
- ✓ *Mi ég, milyen káreset történt, mi van veszélyeztetve;*
- ✓ *Emberélet veszélyben van-e;*
- ✓ *A jelző személy nevét, a jelzésre használt telefonkészülék számát.*

A **Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft.** területéről tűzjelzés a Tűzoltóság felé a kiépített tűzjelző hálózat kézi jelzésadóinak üzembe helyezésével is lehetséges. Ezek

első alkalommal jelzésüket a tűzjelző kezelőhelyén adják le, majd késleltetés nélkül a Debreceni Katasztrófavédelmi kirendeltség felé.

- **Tűz észlelése esetén a riasztás rendje:**

Tűz észlelése esetén elsőként a bérleményben tartózkodó személyeket kell értesíteni. Ezt a hangos bemondóban történő szöveg bemondással, vagy hangos szóval kell elvégezni:

"Tisztelt Vendégeink! A Főnix Rendezvénycsarnok technikai okok miatt azonnal bezár. Kérjük, hogy csomagjaikat magukhoz véve az épületet a bejáratokon hagyják el! Elnézésüket kérjük, köszönjük az együttműködésüket!"

Általános feladat meghatározás

- **A létesítmény elhagyásának rendje:**

A kiürítésnél a kiürítendő munkát két szempont jellemzi, úgymint a személyek és a tárgyak mentése. Elsődlegesen a személyek mentését kell elkezdni.

A kiürítésnél a második szakaszban a tárgyak mentését kell elvégezni.

Amikor a személyek kimentése megtörtént a tűz területén tevékenykedő munkahelyi vezető köteles ellenőrizni a területén munkát végző munkavállalók és külső munkavégzők létszámát.

A mentés addig nem tekinthető befejezettnek, amíg valamennyi területen tartózkodó vásárló és egyéb munkát végző személy megléte nem bizonyos.

Mindenki köteles a **Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft.** biztonsági szolgálatának haladéktalanul jelenteni, ha személyesen veszi, a tűzjelzést, vagy közveszéllyel fenyegető bejelentést. A bejelentés tartalmát valósághű módon köteles a lehető legrövidebb időn belül az említett személyeknek átadni.

Kiürítés elrendelése az evakuációs üzenet elindításával történik, melynek szövege az alábbiak szerint hangzik:

"Tisztelt Vendégeink! A Főnix Rendezvénycsarnok. technikai okok miatt azonnal bezár. Kérjük, hogy csomagjaikat magukhoz véve az épületet a bejáratokon hagyják el! Elnézésüket kérjük, köszönjük az együttműködésüket!"

Az üzenet elhangzását követően a bérleményekbe és az épületbe már senki nem léphet be!

Minden dolgozó köteles a meghatározott feladatokat maradéktalanul elvégezni, a kiürítésben aktívan közreműködni!

Fő célok:

- Minden esetben elsődleges az élet mentése!
- Másodlagos, de fontos a vagyonvédelem!
- Minden feladatot úgy kell végrehajtani, hogy a pánik kialakulását elkerüljük!

A Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. területét kiürítési zónákra osztottuk fel. A zónák felosztása a tűzszakaszok és a füstszakaszok kialakításához lett igazítva, mely az épület biztonságos elhagyását lehetővé teszi. A kiürítési útvonalakon és a lépcsőházakban a hő és füstelvezetés, illetve a túlnyomás biztosított, így ezeken a területeken a menekülés időtartamaig füstmentes terület áll rendelkezésre.

Gyülekezési pontok:

Vásárlók:

Dolgozók, beszállítók:

Bérület dolgozói:

A csarnok nagyparkolójában jelölöm ki!

A kiürítésnél általánosan szem előtt tartandó előírások

- A kiürítési útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy azokon éghető anyag a lehető legkevesebb legyen.
- Az épület, helyiség egy idő után telítődik füsttel, de a helyiségek alsó légrétege lényegesen később telítődik, így a menekítést lehajolva esetleg kúszva is lehet végezni.
- Az olyan helyiségekbe, ahonnan a kiút előre nem látható a bemenetelt meg kell tiltani.
- Minden esetben törekedni kell a pánikhelyzet legyőzésére, ezért határozott és megnyugtató cselekvést kell tanúsítani a mentésben résztvevő személyeknek.
- A mentési feladatot csak átgondoltan és határozott elképzeléssel lehet végezni.
- A menekítésre a melléklet szerinti térképen megjelölt útvonalat kell használni, ettől eltérni csak abban az esetben lehet, ha az útvonal el van torlaszolva, vagy nem járható.

Megváltozott képességű (sérült) emberek mentésének feladatai

A megváltozott képességű, sérült személyek kiürítés során történő segítése, kiürítés alkalmával történő felkutatása a munkahelyi vezető feladata. A menekítés során, vizuális úton megfigyeli, hogy a kiürítendő területen tartózkodik-e megváltozott képességű személy, ha igen, úgy döntése szerint egyedül, vagy segítséggel segíti a személy eltávozását, ha úgy ítéli meg, hogy szükséges több személy, úgy a munkaterületen beosztott munkavállalók közül jelöli ki a segítő személyt. A mentendő személy eltávozásánál a felelős bérlőnek jelen kell lenni.

A kiürítésnél az alábbi szempontokat figyelembe kell venni:

Segítségnyújtás mozgáskorlátozott emberek részére

- Vízszintes Menekülés

A tolokocsihoz kötött személyeknek a vízszintes mozgás nem okoz problémát, de nehézséget okozhat amennyiben a vészkijáráthoz való eljutást a lépcsők nehezítik.

A kiürítést végző személyzetnek kell segítséget nyújtani a biztonságos helyre való eljutásban.

- Függőleges Menekülés

Mialatt a fogyatékos emberek többsége képes a lépcsőn történő felfelé illetve lefelé történő mozgásra segítséggel, addig egyeseket vinni kell. A mentést a biztonsági lift segítségével kell elvégezni.

Segítségnyújtás csökkent látóképességű emberek részére

- A csökkentett látóképességű embereknek az a legjobb segítségnyújtás, ha megfogják a segítségnyújtó karját és követik a kijáráshoz.

- A lépcsőházban közlekedésnél, a segítség nyújtónak kell legelőször belépnie a lépcsőházba és a csökkent látóképességű személyeknek kell követni őket úgy, hogy kezüket a segítségnyújtó vállára teszik. A lépcsőn való mozgáskor a segítségnyújtónak kell vezetnie a csökkent látású személyt.

- Ha a csökkent látóképességű vakvezető kutyával rendelkezik, akkor meg kell őket kérdezni arról, hogy hogyan lehet nekik leginkább segítséget nyújtani.

- A csökkent látóképességű vendég általában kísérővel vannak, de ennek ellenére meg kell kérdezni őket arról, hogy szükségük van-e segítségre.

- Mentésnél a biztonsági lift használatát a lépcsővel szemben előnyben kell részesíteni.

Segítségnyújtás halláskárosult emberek számára

- A halláskárosult embereknek nehézségeket okozhat a tűzjelzést meghallani, mivel nem érzékelik megfelelően a hangot, ezért a kiürítést végző személyzetnek kell riasztani a halláskárosult embereket.

Segítségnyújtás értelmi fogyatékosokkal (tanulási nehézségekkel) rendelkező embereknek.

- A kiürítést végző személyzetnek biztosítaniuk kell azt, hogy az értelmi fogyatékosokkal rendelkező személyek biztonságos helyre legyenek kísérve, biztosított legyen az, hogy nem hagyják őket felügyelet nélkül. Kiürítésnél a számára fontos tárgy magához vételét meg kell engedni.

Üzleti és egyéb bérlemények terek tűzvédelmi szabályzata

A kockázati osztálytól függetlenül az üzleti térben előfordulnak olyan helyiségrészek, ahol a tárolt árúk, göngyölegek éghető anyaga felhalmozódik, így azok közelében a nyílt láng használata mellőzendő, alkalomszerű tűzveszélyes munkavégzés során az ilyen területekről az éghető árut el kell távolítani.

Az üzleti tér tűzvédelmére üzletekben alapterület függően az országos tűzvédelmi szabályzat által robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba sorolt anyagokat tároló üzletek után 1-1 db ABC jelű 34A 183B oltásteljesítményekhez tartozó oltóanyagegység-mennyiséggel rendelkező porral oltó tűzoltó készüléket kell rendszeresíteni.

Az üzleti térben tárolható robbanásveszélyes és tűzveszélyes folyadékok maximum mennyiségét a tűzvédelmi tanácsadó véleménye alapján kell meghatározni az egységben. Robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba sorolt anyagok felsorolása, az osztályba sorolás megnevezésével és az adott területen felhasznált, tárolt legmagasabb mennyiségben előforduló értékkel a tűzvédelmi tanácsadó felé el kell juttatni.

Az üzleti térben az árukat, áru tároló polcokat úgy kell elhelyezni, hogy zsúfoltságot ne okozzanak, a biztonságos közlekedés lehetősége adott legyen és a vészkijáratok, tűzgátló ajtók, kijáratok szélességét, az azokhoz vezető utakat, ne szűkítsék le. A polcok között legalább 1,2 m, a kijáratok felé legalább 2 m szélesek legyenek a kialakított utak.

Az aeroszolos termékeket úgy kell elhelyezni, hogy sugárzó hő ne érje, környezetükben elektromos berendezések, dugaszoló aljzatok, világító testek ne legyenek. A palackok külső hőmérséklete a 35 °C hőmérsékletet ne érje el.

Világító berendezések környezetében az árukat úgy kell elhelyezni, hogy az, gyújtási veszélyt ne jelentsen. Ennek érdekében legalább 1 m távolságot tartani szükséges.

Öngyulladásra hajlamos anyagok tárolását más anyagokkal együtt nem lehet végezni.

Éghető folyadékok és gázok tárolása

Aeroszolos termékek tárolása

Robbanásveszélyes osztályú aeroszol és I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék pinceszinten, padlástérben, menekülési útvonalon nem tárolható.

Éghető folyadék csak a folyadék hatásának ellenálló, a folyadékra gyújtási veszélyt nem jelentő, jól zárható edényben tárolható

A sérülékeny edények gyűjtőcsomagolásának vagy védőburkolásának sérülés (törés, felszakadás) ellen védelmet kell nyújtania

Az edények csak kiöntőnyílásukkal felfelé, lezárt állapotban tárolhatók és szállíthatók. Kiürített, de ki nem tisztított edények tárolására és szállítására a megtöltöttekre vonatkozó előírások irányadók. A tárolható anyagmennyiség a tárolóedények űrtartalmának összesített értékét jelenti.

A I-III. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot és a robbanásveszélyes osztályú aeroszolt nem éghető anyagú polcon vagy a jogszabály szerinti szekrényben kell tárolni.

Az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékok maximum 20 liter űrtartalmú tárolóeszközben tárolhatók.

Kereskedelmi egység területén a jogszabály szerinti mennyiségű, bontatlan csomagolású I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék és robbanásveszélyes osztályú aeroszol tárolható, forgalmazható.

A vas-, barkács-, festék- és építőanyagot, háztartási cikket forgalmazó kereskedelmi egység, helyiségében az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék és robbanásveszélyes osztályú

aeroszol legnagyobb megengedett mennyisége a jogszabály szerinti mennyiség háromszorosa, ha a kereskedelmi egységet a szomszédos helyiségektől tűzgátló építményszerkezetek választják el.

Pinceszinti kereskedelmi rendeltetésű helyiségben I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék és robbanásveszélyes osztályú aeroszol nem tárolható és nem forgalmazható.

A tároló terület hőmérséklete nem haladhatja meg a 35 °C, a gyűjtőcsomagolás külső hőmérséklete az 50 °C még átmenetileg sem haladhatja meg. A készítményeket sugárzó hőtől védeni kell.

Az aeroszolos készítmények ásványi savakkal és pirotechnikai készítményekkel együtt tárolni nem lehet.

Robbanásveszélyes osztályba tartozó termékkel együtt az aeroszolos termékek úgy tárolhatók, hogy köztük legalább 2,5 m távolság legyen. A 2,5 m távolságon belül legfeljebb nem éghető osztályba tartozó anyag helyezhető el. Ebben az esetben is a termékek között legalább 0,8 m távolságot kell tartani.

Háztartási vegyi cikkek tárolása

A háztartási vegyi cikkek tárolása folyamán a műszaki irányelv előírásait kell betartani, különösen az alábbiakat:

A sérült csomagolású árut az éptől elkülönítve kell tárolni.

A maró és mérgező anyagokat tartalmazó csomagolás egységeinél a címkék megóvását biztosítani kell.

A tárolóhely hőmérséklete 5-30 °C között lehet, állapota tiszta, rendezett, jól szellőztethető, száraz legyen.

A tárolóhelyet rendszeresen szellőztetni kell.

Egy tárolóhelyen csak olyan terméket szabad elhelyezni, mely tűz esetén az oltáshoz alkalmazott módszereket nem zárják ki.

Sugárzó hőtől a kozmetikai termékeket legalább 1 m távolságra kell elhelyezni.

A tárolás folyamán az árut közvetlenül a padozaton nem lehet elhelyezni, hanem alátétre, vagy rakodólappal kell helyezni.

A szabadforgalomban lévő irtószereket a háztartási szerektől és a kozmetikumoktól elkülönítve kell tárolni.

A helyiség elektromos kapcsolóihoz vezető utakat, áruval elzárni, nem lehet.

A helyiséget utolsónak elhagyó személy a szükséges áramtalanítást köteles elvégezni.

A veszélyes készítmények, aeroszolos készítmények, vegyi anyagok biztonsági adatlapjai minden időben hozzáférhető helyen tárolandók, az osztályvezetői irodában.

Irodahelyiségre vonatkozó tűzvédelmi szabályzat

A helyiségben az irodai tevékenységhez nem kapcsolható robbanásveszélyes és tűzveszélyes folyadékot még ideiglenes jelleggel sem lehet tárolni.

A helyiségben csak az irodai tevékenységhez kapcsolódó tűzveszélyes anyagot lehet tárolni a szükséges mennyiségben. Az iratokat lehetőleg iratfűzőben szorosan lezárva kell tárolni, hogy tűz esetén a lapok közé a lángok nehezen juthassanak.

Elektromos főzőlap, kávéfőző használata megengedett, de az alá nem éghető anyagú hőszigetelő alátétet kell helyezni.

A villamos berendezést, kapcsolót, tűzoltó készüléket, ajtót eltorlaszolni, valamint az azokhoz vezető közlekedési utakat leszűkíteni még ideiglenes jelleggel sem szabad. Ennek érdekében az irodában elhelyezett székeket minden esetben a hozzá tartozó íróasztal, berendezési tárgy mellett rendeltetése szerint kell elhelyezni.

A helyiség berendezési tárgyait úgy kell elhelyezni, hogy a biztonságos közlekedésre (kb. 80 cm) elegendő út állandóan szabadon maradjon.

Az irodákban az asztali számítógépeket úgy kell elhelyezni, azok szellőzése biztosított legyen. Papír, karton, vagy egyéb éghető anyagot tárolni rajta tilos.

A tevékenység befejezése után, valamint a napi munka befejezésekor, eltávozás előtt a helyiséget utolsónak elhagyó személynek a villamos gépeket, berendezéseket és egyéb készülékeket ki kell kapcsolnia, illetve a villamos hálózatról le kell választania.

Hétvégét megelőző utolsó munkanapon, illetve hosszabb munkaszünetet megelőző utolsó munkanapon az összes elektromos berendezést a villamos hálózatról le kell választani.

A helyiséget utolsónak elhagyó személy köteles meggyőződni arról, hogy a helyiségben olyan körülmény, ami tüzet okozhat eltávozása után nem marad.

Az irodában lévő fővonalú telefonkészülék mellett a tűzoltóság hívószámát, mely **105**-jól láthatóan el kell helyezni a tűzbejelentő telefon piktogrammal egyetemben.

Öltözőre vonatkozó tűzvédelmi szabályzat

A helyiségben a dohányzás tilos!

Az öltöző területére robbanásveszélyes és tűzveszélyes anyagot a munkavállalók ruházatán kívül bevinni még ideiglenes jelleggel sem szabad.

Az öltözőben a ruhákat csak a kijelölt helyen lehet tárolni, ülőalkalmatosságon a tárolás tilos! Lehetőség szerint az ülőalkalmatosságon ruhafélét még ideiglenesen sem célszerű tárolni.

Olajos, zsíros munkaruha, védőruha - ruhatár-rendszerű öltöző kivételével – csak fém szekrényben helyezhető el.

Az öltözőben a szekrények, és ülőalkalmatosságok mentén kialakított közlekedési utakat állandóan biztosítani kell, azokat leszűkíteni még átmeneti jelleggel sem lehet.

A villamos berendezések kapcsolóit, a tűzoltó készüléket, továbbá az azokhoz vezető utakat eltorlaszolni, leszűkíteni még ideiglenes jelleggel sem szabad.

Az öltöző területén kávéfőzőt, villamos főzőlapot üzemeltetni tilos! Hajszárító berendezést üzemeltetni lehet, de azt a szekrényben csak teljesen kihűlt állapotban lehet elhelyezni.

Eltávozás előtt a helyiséget utolsónak elhagyó személy köteles a helyiség áramtalanítását elvégezni, köteles meggyőződni arról, hogy a helyiségben tüzet okozó körülmény nem maradt.

Teakonyha, étkező Tűzvédelmi Szabályzata

A tevékenység során keletkezett hulladékot szükség szerint, de legalább naponta el kell távolítani.

Gondoskodni kell, hogy az üzemszerű állapotban hőfejlődéssel járó villamos berendezések bekapcsolt állapotának jelzésére szolgáló jelzőlámpák (jelölések) működőképes állapotban legyenek.

A sütő- és főzőberendezéstől éghető anyag (konyharuha) legalább 1 m távolságra helyezhető el.

A tevékenység befejezése után a helyszínt alaposan át kell vizsgálni, különös figyelemmel arra, hogy nem maradt-e hátra olyan körülmény, amely tüzesethez vezethet.

A helyiségből történő eltávozás után azokat a berendezéseket, amelyek működése nem szükséges, áramtalanítani kell, a világítás le kell kapcsolni.

Fűtési légtechnikai helyiség tűzvédelmi használati szabályzata

A berendezések kezelési és karbantartási utasítását a helyiségben el kell helyezni. Az abban foglalt dokumentálásokat folyamatosan el kell végezni.

A berendezések kezelését a megfelelő ismerettel rendelkező személy végezheti.

A berendezés üzemeléséről naplót kell vezetni, a naplóba valamennyi előforduló meghibásodást - ha azt elhárították is - be kell jegyezni.

A naplónak tartalmaznia kell:

Az üzemeltetés adatait.

A karbantartás időpontját.

Az üzemeltetéssel kapcsolatos észrevételeket.

A naplót bizonylatként kell kezelni és az üzemeltetés helyszínén kell tartani.

A berendezéseinek üzemeltetési engedélyéhez kapcsolódó kivitelezési tervdokumentációkat, műbizonylatokat, gépkönyveket jó állapotban kell megőrizni.

A berendezés biztonsági szerelvényeinek állapotát naponta ellenőrizni kell, azok kiiktatását elvégezni tilos.

A berendezés üzemeltetéséhez kapcsolódó eszközökön, anyagokon kívül más anyagot elhelyezni nem lehet.

A tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat a berendezések kezelési utasításával kompletten kell kezelni és az azokban foglaltakat az üzemeltetésért felelős személy maradéktalanul köteles betartani.

A helységben lévő gépeket, berendezéseket időközönként portalanítani kell.

Raktárakra vonatkozó tűzvédelmi szabályzat

A létesítmény területén lévő raktárak egymástól különböző struktúrát hordoznak magukban, ezért jelen szabályzatba főbb raktározási formákat alakítok ki és azoknak a használati szabályait, határozom meg. Az itt speciálisan nem szabályozott esetekben az általános részben leírtak a mértékadóak.

A vegyes raktár használata folyamán az előforduló valamennyi egyéb anyag raktározására szolgál. Ennek megfelelően figyelemmel kell lenni a különböző anyagok egymásra hatására, és ezeknek megfelelően kell a tárolási egységeket, méreteket, mennyiségeket kialakítani.

A raktárat úgy kell kialakítani, hogy a különböző halmazállapotú anyagok külön területre kerüljenek elhelyezésre, ennek megfelelően az általános részben leírtakat maradéktalanul be kell tartani.

A különböző halmazállapotú anyagok tárolási egységeinek váltásakor a polcrendszereket lehetőség szerint meg kell szakítani. Ott, ahol erre lehetőség nincs a tárolási egységek között legalább 1 m távolságot kell megtartani. A polcrendszerek megszakítása között legalább 0,5 m távolságot kell megtartani.

Éghető gázok és folyadékok tárolását lásd üzletterek tűzvédelmi szabályainál.

Egyéb területek tűzvédelmi szabályzata

Előterek, tűzgátló előterek, közlekedő folyosók, lépcsőházak, túlnyomásos lépcsőházak

Ezek a területek, illetve a hozzá vezető utakon semmilyen, a személyek mozgását akadályozó tárgy, berendezés nem helyezhető el, a közlekedési utakat eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad. Az ajtóit állandóan szabadon kell tartani.

Ezeknek a tereknek oldalhatároló szerkezeteit éghető anyaggal burkolni nem szabad. Padlószőnyeget elhelyezni csak tűzvédelmileg minősített anyagból szabad, a területileg illetékes tűzvédelmi hatóság egyetértésével.

Ezeknek a tereknek az oldalfalain, mennyezetén megfelelő magasságban szabványos jelzőtáblával kell jelölni a menekülés irányát oly módon, hogy a jelzőtábla sötétben is jól látható legyen.

Elektromos kapcsoló helyisége Tűzvédelmi Szabályzata

Az elektromos kapcsolótáblán fel kell tüntetni a műszaki adatokat és fel kell tüntetni az elektromos kapcsolási rajzot.

A villamos leválasztó főkapcsoló és szakaszkapcsoló be- és kikapcsolt állapotát jól felismerhető módon meg kell jelölni.

Az elektromos kapcsoló berendezés elhelyezésére szolgáló szekrény és elektromos helyiségek ajtajait zárt állapotban kell tartani és annak kinyitását akadályozó tárgyat előtte elhelyezni nem szabad.

Az elektromos kapcsoló helyiségekben semmiféle éghető anyag nem tárolható.

Az elektromos helyiségben csak az oda beosztott dolgozók tartózkodhatnak.

A szünetmentes áramforrás akkumulátorokkal van megoldva.

Vizes blokk (fürdők, mosdók, WC-k)

A fürdőkben, a mosdókban, a WC-kben és előterükben robbanásveszélyes és tűzveszélyes anyagok tárolása és tisztítószer, takarító eszközök tárolása TILOS!

Irattár Tűzvédelmi Szabályzata

Az iratanyagokat csak a tárolás céljára szolgáló szekrényekben, illetve a nem éghető szerkezetű anyagból készült polcokon szabad tárolni. A munkaidő befejezéséig nem rendezett iratanyagokat is a polcokon kell elhelyezni.

Éghető folyadékot – festéket, hígítót, acetont, tiszta alkoholt – tárolni még kis mennyiségben is TILOS!

A helyiségben kizárólag csak villamos világítási mód használható.

Az irattárban csak az oda beosztott személyek tartózkodhatnak.

A helyiségben hőfejlődéssel járó villamos berendezés (rezsó, kávéfőző, stb.), kivéve a világító testeket, nem használható.

A helyiségekből a kiselejtezett iratanyagokat, éghető hulladékot a munkaidő befejeztével el kell távolítani.

A helyiségben dohányozni TILOS! A tilalmat szabványos jelzőtábla kihelyezésével kell jelölni.

Gépjármű tároló (parkoló) Tűzvédelmi Szabályzata

A létesítmény területén lévő parkoló az Országos Tűzvédelmi Szabályzat értelmében a részletes tűzveszélyességi osztályba sorolásban rögzített tűzveszélyességi osztályba sorolom be.

A gépjárművek csak a kijelölt parkolóhelyekre állhatnak be. A megengedettnél nagyobb számú autót parkoltatni TILOS! A parkolóhelyeket felfestéssel kell megjelölni.

A gépjárműtároló területén semmilyen olyan tevékenységet – javítást, kenőolajcserét, üzemanyag fel-, illetve lefejtést, stb. – végezni nem szabad, ami az éghető folyadék elcsöpögésével, elfolyásával járhat.

A gépjárműtároló területén semmilyen éghető anyag nem tárolható.

Mozgásképtelen járművet a gépjárműtároló területén nem szabad tárolni.

A parkoló tér megvilágításáról gondoskodni kell.

A gépjárművek közlekedésére szolgáló utakon olyan tárgyat vagy berendezést, amely a gépjárművek mozgását akadályozhatja, elhelyezni még ideiglenesen sem szabad. Ezek az utakon megállni nem szabad, esetleg mozgásképtelenné vált járművet az útról el kell távolítani.

Beépített automatikus tűzjelző berendezésben bekövetkezett események tűzvédelmi szabályozása

Téves jelzés esetében

Az OTSZ definíciója: *téves riasztás*: az a tűzjelzés, amikor a jelzés helyén tűz, vagy arra utaló körülmény nincs.

Az előzőekben definiált esetekben az adott érzékelőnél a tűzjellemzőjére hasonlító hatás alakul ki (pl.: por, pára, gőz, dohányzás, hegesztés, gyors hőmérsékletemelkedés, villámlás, átjátszók, induktív nagyfogyasztók ki/bekapcsolási tranziensei jelenléte a légtérben vagy annak környezetében), így jelzést generál a tűzjelző központban.

A kialakított tűzjelző központba érkező valamennyi téves riasztás kivizsgálását azonnal el kell kezdeni. A kivizsgálás első lépéseként a helyszínre érkező személy rögzíti az eseményeket.

A beépített tűzjelző berendezés karbantartását végző a téves riasztást adó érzékelő helyszínén azonnal azonosítja az érzékelőt, megvizsgálja az érzékelő állapotát, funkciópróbát tart, szükség szerint elvégzi a soron kívüli vizsgálatot és beavatkozást. Téves riasztás esetén meg kell vizsgálnia, hogy milyen objektív és szubjektív körülmények vezettek a téves riasztáshoz, amennyiben megállapítható a téves riasztást okozó körülmény, javaslatot kell tennie a felszámolására, a téves riasztást okozó körülmény kialakulásának megakadályozása érdekében a szükséges átalakítási, javítási, csere - a jogszabályban foglalt feltételek megtartása mellett – meg kell tennie.

Soron kívüli vizsgálat végzését a beépített tűzjelző berendezés ellenőrzési naplójában rögzíti. A vizsgálat eredményéről jegyzőkönyvet készít, amelyben megteszi a szükséges változtatásokra vonatkozó javaslatát és a megtett intézkedéseit.

A Tűzvédelmi Szolgáltató a megkapott dokumentumok és fényképfelvételek alapján elkezd a téves riasztás kivizsgálását, ennek során helyszíni szemlét tart, megvizsgálja a tűzjelző berendezés kialakításának környezetét, elhelyezett érzékelő típusát, az eseménnyel kapcsolatban meghallgatja az esemény bekövetkezésénél jelen lévőket és kapcsolódó személyeket, bekéri az eseménnyel összefüggésbe hozható dokumentumokat, vizsgálati jegyzőkönyveket, megvizsgálja az esemény helyére vonatkozó Tűzvédelmi Szabályzat tartalmát és annak végrehajtását. Megvizsgálja az esemény helyszínén kialakított gépek, munkahelyek, munkavégzés tűzvédelmi megfelelőségét, annak kezelésére, használatára vonatkozó megfelelőségét. Megvizsgálja az eseményhez kapcsolható anyag biztonsági adatlapjában leírt tűzvédelmi intézkedések megfelelő alkalmazását.

Rendszer hiba esetén

Az OTSZ definíciója: *hiba*: a tűzjelző berendezésnek olyan jellegű meghibásodása, mely veszélyezteti a rendszer megfelelő működését.

hibajel: jel, amely egy hiba bekövetkeztére hívja fel a figyelmet.

hibajelzés: emberek számára érzékelhető hibajel.

A beépített tűzjelző berendezés rendszer hiba jelzése esetén az ügyeletes haladéktalanul értesíti a beépített tűzjelző berendezés karbantartóját.

A beépített tűzjelző berendezés karbantartója rendszerhiba esetén meg kell, hogy vizsgálja, hogy milyen körülmények, okok vezettek a meghibásodáshoz. Meg kell vizsgálni, hogy milyen következményekkel járt a meghibásodás a tűzjelző berendezés működésére vonatkozóan, és a hiba elhárításához szükséges átalakítást, javítást, cserét - a jogszabályban foglalt feltételek megtartása mellett - el kell végezni.

A tűzjelző berendezés változása esetén a megváltozott részekre, és területre vonatkoztatva az éves rendszeres felülvizsgálatot kell elvégezni. Az elvégzett rendszeres felülvizsgálatot a beépített tűzjelző berendezés ellenőrzési naplójába kell rögzíteni.

A további téves jelzések megakadályozása és a téves jelzések minimalizálása

Az OTSZ előírásával összhangban téves riasztások elkerülése érdekében az érzékelők tűzjellemzőjére hasonlító hatás idejére az adott zóna, vagy zónák kiiktatását kell kérnie a beépített tűzjelző berendezés karbantartójától.

A kiiktatásról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek tartalmaznia kell:

1, A kiiktatás okát, a kiiktatást kérő személy nevét, aláírását, a kiiktatás területén illetékes vezetőjének vagy meghatalmazottjának nevét, aláírását, a kiiktatást végző személy nevét, aláírását, a kiiktatás idejét.

2, A kiiktatott érzékelők azonosítását.

3, A kiiktatás idején fogantatosítandó intézkedéseket.

4, A visszaállítást követően: a visszaállítás idejét, visszaállítást végző személy nevét, aláírását, a kiiktatás területén illetékes vezetőjének vagy meghatalmazottjának nevét, aláírását-

A kiiktatás területén a kézi jelzésadók kiiktatását elvégezni nem lehet!

Az előző intézkedések elrendelésével együtt el kell végezni

A beépített tűzjelző berendezés karbantartója a tűzjelző központ felügyeletét ellátó személyeket oktatásban kell részesítenie. Az oktatást igazoló iratot, amelyek a tárgyévet követő december 31. után selejtezhettek. Eredeti példányát a tűzjelző központnál helyezi el.

Az üzemeltetési naplót, amely a tárgyévet követő 5. év december 31. után selejtezhető a tűzjelző központnál helyezi el, az előzőekben meghatározott vizsgálatokról a meghatározottak szerinti tájékoztatást elvégzi.

A meghibásodásról, kikapcsolásról szóló bejelentést, amely a tárgyévet követő december 31. után selejtezhető a tűzjelző központnál helyezi el, az előzőekben meghatározott vizsgálatokról a meghatározottak szerinti tájékoztatást elvégzi.

A berendezés üzemeltetője biztosítja a jogszabályban, hatósági előírásban foglalt üzemeltetési feltételeket. A tűzjelző központ felügyeletét ellátó személy a tűz- vagy hibajelzéseket értékelve haladéktalanul jelzi a megfelelő szervezet, személy felé.

A tűzjelző központ felügyeletét ellátó személy a tűzjelző központ kezelésére, az általa elvégzendő ellenőrzésekre, a tűzjelzésre és a tűz vagy meghibásodás esetén szükséges további intézkedésre kioktatásban részesültek szerint intézkedik.

Téves riasztás esetén el kell végezni

Meg kell vizsgálni, hogy milyen objektív és szubjektív körülmények vezettek a téves riasztáshoz.

Amennyiben megállapítható a téves riasztást okozó körülmény, javaslatot kell tenni a felszámolására.

A téves riasztást okozó körülmény kialakulásának megakadályozása érdekében a szükséges átalakítást, javítást, cserét - a jogszabályban foglalt feltételek megtartása mellett - el kell végezni.

A berendezés meghibásodása esetén el kell végezni

Meg kell vizsgálni, hogy milyen körülmények, okok vezettek a meghibásodáshoz.

Meg kell vizsgálni, hogy milyen következményekkel járt a meghibásodás a tűzjelző berendezés működésére vonatkozóan.

A hiba elhárításához szükséges átalakítást, javítást, cserét - a jogszabályban foglalt feltételek megtartása mellett - el kell végezni.

Egyéb esetekben elvégzendő vizsgálatok

A tűzjelző berendezés változása esetén a megváltozott részekre, és területre vonatkoztatva az éves rendszeres felülvizsgálatot kell elvégezni.

Hosszú üzemszünet után az éves rendszeres felülvizsgálatot kell elvégezni. Hosszú üzemszünet a 30 napnál hosszabb teljes körű leállás.

Új karbantartóval kötött szerződés után ellenőrizni kell a szükséges iratok meglétét, és el kell végezni az éves rendszeres felülvizsgálatot.

Dokumentálás keretében az ellenőrzés, a felülvizsgálat során tapasztaltakat az üzemeltetési naplóba rögzíteni kell.

A berendezés működésével, működőképességével kapcsolatban tett észrevételeket, javaslatokat az érintettek (a tűzjelző központ felügyeletét ellátó, az ellenőrzéssel megbízott, a felülvizsgálatot, karbantartást végző személy), amennyiben azok további intézkedést igényelnek, írásban jelezik a létesítmény vezetőjének.

Az előzőekben leírt vizsgálatok, karbantartások elvégzésének teljesülését a Tűzvédelmi Szolgáltató feladatkörében köteles ellenőrizni.

A felülvizsgálatot, karbantartást végző szervezet a szolgáltatásra vonatkozó szerződésben foglaltak szerint a meghatározott időnként a felülvizsgálatot, karbantartást végrehajtja, a tapasztaltak figyelembevételével a hiányosságokat a létesítmény vezetője felé igazolt módon írásban jelzi, az üzemeltető megbízása esetén a javításokat, cseréket elvégzi.

A felülvizsgálat és karbantartás szolgáltatására vonatkozó szerződéstől való eltérés, az abban foglaltak figyelmen kívül hagyása, vagy megsértése esetén a tűzjelző berendezés nem tekinthető felülvizsgáltnak és karbantartottnak.

A beépített tűzjelző berendezés karbantartásának, szükség szerint javításának elvégzésre a jogszabályban, gyártó által kiadott utasításban foglaltak irányadók.

A jelzés lemondására jogosult neve és telefonszáma:

K. Szabó Gábor műszaki és üzemeltetési osztályvezető:

A helyszínen tartózkodó legmagasabb beosztású biztonsági vezető:

Lipták György műszaki munkatárs.

Takarító tevékenységgel összefüggő tűzvédelmi szabályzat

A takarítók által végzett munka porszívózás. Ezt a tevékenységet csak kifogástalan állapotban lévő porszívóval végezhetik. A tevékenység végeztével az elektromos berendezést le kell választani a hálózatról.

Hosszabbító használata: A hosszabbítók csak kifogástalan állapotúak lehetnek. Azokat toldani nem szabad. A hosszabbítók vezetését úgy kell végezni, hogy azok a lehető legkisebb felületen érintkezzenek az éghető anyagokkal. Amikor a hosszabbítóra már nincs szükség azt haladéktalanul távolítsuk el a területről.

A porszívó, vagy más takarítógép, lengőhosszabbítók tápkábelét nem lehet tűzgátló és füstgátló ajtók küszöbén keresztülhúzni és úgy használni, hogy az akadályozza az ajtó záródását. Ilyenkor a tápkábelt az ajtó másik oldalán lévő csatlakozó aljzatba kell csatlakoztatni.

Az elektromágnessel kitámasztott ajtók mögött, ha szükséges a takarítás az ajtót TILOS letépni a mágnesről. A mágnesen, van egy tesztgomb, vagy más esetben az ajtó mellett található a kapcsoló. Ezzel kell leválasztani az ajtót, azt szigorúan tilos kitámasztani. A takarítás végeztével az ajtót vissza kell csatlakoztatni a mágnesre.

A takarítók a tevékenységük során figyeljenek a létesítmény elektromos berendezéseinek állapotára és meghibásodás tapasztalása esetén a karbantartó személyzetnek haladéktalanul jelezzék.

A takarítók a takarítószertárakba a tevékenységgel összefüggő anyagokat tárolhatják. A takarító szertárakban a dohányzás tilos.

A takarításkor keletkező éghető hulladékot felhalmozni tilos, haladéktalanul a kijelölt hulladékgyűjtő edényzetébe kell elhelyezni.

A létesítményben lévő kihelyezett tűzoltó készülékeket a takarítás alkalmával eltorlaszolni tilos.

A készülékeket ajtókitámasztónak használni szigorúan tilos.

Ha a takarítás miatt szükségesé válik a készülékek levétele, azt ugyan azon felállítási helyre kell vissza helyezni, összekeverni tilos.

Tisztítószer tároló helyiségek tűzvédelmi szabályzat

A tároló helyiségben csak tisztító szereket és a tisztításhoz szükséges segédanyagokat lehet tárolni. Ennek érdekében polcot kell elhelyezni a raktárban,

A tárolt anyagokat a polcokon anyag nemenként külön kell választani. A padozaton nem éghető anyagfélét lehet tárolni.

A segédanyagokat úgy kell tárolni, hogy azokat eldőlés ellen biztosítani kell.

A helyiségben annyi közlekedési utat folyamatosan biztosítani kell, hogy egy személy állandó jelleggel be tudjon menni a térbe és onnan biztonsággal el tudjon távozni.

A helyiség villamos világításától az anyagokat olyan távol kell elhelyezni, hogy azokra gyújtási veszélyt ne jelenthessen. A világítást a helyiség elhagyása után ki kell kapcsolni.

A tárolásnál előírtakat az üzemi tevékenységek esetében értelemszerűen alkalmazni kell.

A szabályzatban foglaltak betartásáért a tárolási tevékenységet végző munkavállaló a felelős.

Rendezvények tűzvédelmi szabályzat

A kijárat ajtók száma összesen 34 db. Ez az ajtó állandóan szabadon kell tartani. A hozzájutást és az azon kijutást biztosítani kell. Ennek érdekében rendezvények alkalmával azt ki kell nyitni.

Az ajtónál szélfogó függönyt úgy kell elhelyezni, hogy az szükség esetén egy mozdulattal szétnyitható legyen és az ajtó keresztmetszetét ne szűkítse. A függöny nem érhet a földre.

Rendezvények alkalmával az asztalokat, székeket úgy kell elhelyezni, hogy a kiürítésre számításba vett ajtó szélességének megfelelő út szabadon maradjon.

A ruhatárolás céljára szolgáló helység előtt legalább 3 m széles területet állandóan szabadon kell hagyni.

Abban az esetben, ha a lelátó részen szőnyeget helyeznek el, azt a padlóhoz kell rögzíteni.

Az lelátó részen a kijárat felé mutató nyilak lettek elhelyezni a kiürítés biztonsága érdekében.

A lelátó részen előadás közben a dohányzás tilos.

Rendezvények alkalmával az asztalokat, székeket úgy kell elhelyezni, hogy a kiürítésre számításba vett ajtó szélességének megfelelő út szabadon maradjon.

A ruhatárolás céljára szolgáló helyek előtt legalább 3 m széles területet állandóan szabadon kell hagyni.

A csarnok kialakítását két módon lehet elvégezni: Abban az esetben, ha a széksorokat úgy helyezik el, hogy a széksorokat egy oldalról lehet megközelíteni, úgy egy sorban legfeljebb szék helyezhető el. Abban az esetben, ha a széksorok két oldalról közelíthetők meg, úgy egy sorban ülőhely helyezhető el.

A széksorral feltöltött részt úgy kell kialakítani, hogy a helyiséget 1,5 percen belül, az épületet pedig 6 percen belül el lehessen hagyni.

A rendezvénynek (eseménynek) szabadon hagyott rész és az első széksor között legalább 1,2 m széles közlekedési utat kell megtartani.

Abban az esetben, ha az ülőtéri részen szőnyeget helyeznek el, azt a padlóhoz kell rögzíteni.

Az ülőtéri részen a kijárat felé mutató nyilakat kell elhelyezni a kiürítés biztonsága érdekében.

Küzdőtér-csarnokra vonatkozó tűzvédelmi szabályok

A létesítmény területén lévő küzdőtér- csarnok-lelátók az **Országos Tűzvédelmi Szabályzat** értelmében **a részletes tűzveszélyességi osztályba sorolásban rögzített** tűzveszélyességi osztályba sorolom be.

Helyiség megnevezése: **Küzdőtér-csarnok**

A csarnok befogadó képessége a mellékelt kiürítés számítás alapján: **7077 fő**

A küzdőtér befogadó képessége: **1670 fő**

A helység előírásainak betartásáért, helyiség használatáért felelős személy neve, beosztása:

A csarnok részéről felelős:

Neve: **Lipták György**

Beosztása: **Műszaki munkatárs**

Elérhetősége: **70/ 9339927**

A helyiségek rendeltetése alapvetően sportrendezvények lebonyolítására szolgál. A gazdasági szemlélet azonban igazából vegyes használatot rendel a létesítményekhez, így lehet kiállítást, bált, disco, koncertet, kiállítást és más rendezvényeket lehet tartani benne.

Ennek értelmében a termék területén tűzvédelmi szempontból a nyílt láng használata és a dohányzás tilos.

Nyílt láng használata, munkavégzés céljából a törzsanyagban meghatározottak betartása mellett folytatható, szórakoztatás céljából egyedi megítélés szerint, a vonatkozó egyéb jogszabályok betartása mellett folytatható. Nyílt lángú tevékenység használata minden esetben előzetes írásos engedély alapján történhet.

A csarnokban zárt rendszerű öltöző lett kialakítva, itt az öltözőnél meghatározott előírásokat kell betartani. Az öltözőbe való bejutás, illetve az onnan való kijutás lehetőségét minden esetben biztosítani kell.

A termék kiürítésekor a területre vonatkozó tűzriadó tervben meghatározottakat kell végrehajtani, így különösen fontos a tűzoltóság értesítése, a területen tartózkodók riasztása, az épületekben, szabadtereken tartózkodó személyek biztonságos térbe való juttatása, a tűzoltás elkezdése.

A csarnokban jelleg miatt hő és füstelvezető berendezések kerültek kialakításra. Ezek nyitószervezeteinek helyeit a munkavállalók ismerjék, de azok üzembe helyezését (kinyitását) tűz esetén csak a Tűzoltóság képviselőjének utasítására tegye meg. A létesítmények területén beépített tűzjelző berendezések lettek kialakítva, melyeknek kézi jelzésadói is el lettek helyezve. A munkavállalók tudják, hogy a saját működési területükön ezek hol helyezkednek el.

A biztonsági szolgálat, beengedésre szolgáló területek esetén, ha kiürítésre kerül a sor a szolgálatot teljesítő, a beengedő ajtónál munkát végző személy a kijutás érdekében a tűzjelző megszólalása után akadályozza meg, hogy bárki az épületbe lépjen, kivéve a tűzoltóság állományát. Azokon a területeken, ahol tűzgátló ajtó helyezkedik el, az ott munkát végző személy, ellenőrizze, hogy az automata bezáródás megtörtént-e, egyéb ok miatt nyitva maradt ajtót zárja be és a területet csak ez után hagyja el.

A termekbe bármilyen pirotechnikai anyagot bevinni, használni szigorúan tilos.

A termekben elhelyezett székeken, csak annyi személy tartózkodhat, ahány ülőhely van.

A termek menekülési útvonalak végén pánikzárral ellátott vészkijáratok lettek rendszeresítve, ezek középső részén elhelyezve a pánikzár karjával, a nyíl által mutatott irányba elforgatva, vagy hosszába lenyomva egy mozdulattal nyithatóak. Ezek eltorlaszolása szigorúan tilos!

A küzdőtérrel kivezető vészkijáratok ajtókat szigorúan tilos eltorlaszolni.

XIII. fejezet

A szabályozás alá eső területen lévő helyiségek és a helyiségekben folytatott tevékenységek azonosítása

Épület vagy szabadtér megnevezése:	Épület vagy szabadtéri építmény szint száma:	Helyiség vagy szabadtér szám vagy megnevezése:	Helyiség vagy szabadtér alapterülete (m ²):	A tevékenység vagy technológia, tárolás azonosító megnevezése. Jelen lévő veszélyességi övezet zónabesorolás szerinti típusai.	A tevékenység vagy technológia fontosabb tűzvédelmi jellemzői. A zónahatárok kiterjedésének leírása. Technológiai, tárolási hiba esetén tennivalók a tűz vagy robbanás kialakulásának megelőzésére

A szabályozási területen használt robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba sorolt anyagok felsorolása, az osztályba sorolás megnevezésével és az adott területen felhasznált, tárolt legmagasabb mennyiségben előforduló értékkel.

Épület vagy szabadtér megnevezése:	Épület vagy szabadtéri építmény szint száma:	Helyiség vagy szabadtér szám vagy megnevezése:	Helyiség vagy szabadtér alapterülete (m ²):	A helyiségben vagy szabadtéren jelen lévő anyagok megnevezése:	Jelen lévő anyagok tűzveszélyességi osztálya, fokozata: (robbanásveszélyes (folyadék vagy gáz), tűzveszélyes (folyadék vagy gáz), I-es, II-es, III-as, IV-es folyadék	Felhasználási területen előforduló legmagasabb mennyiség: (liter, kilogramm)

MELLÉKLETEK

I. sz. melléklet

Dohányzóhelyek listája

Szabadtéri dohányzó helyek a következő területeken találhatók:

- 1. Az épület porta felőli bejáratától 5m-re.**

II. sz. melléklet

TŰZVÉDELMI ÜZEMELTETÉSI NAPLÓ

**PÁNIKZÁRAK, VÉSZKIJÁRATI
ZÁRAK, VÉSZKIJÁRAT BIZTOSÍTÓ
RENDSZER**

Sor-szám:	Pánikzárak, vészkijárat zárak, vészkijárat biztosító rendszer			Készenlétben tartói ellenőrzés elvégzésének igazolása (hónap, nap, aláírás) Ciklusév megjelölése: ____ - ____ év(ek)				Időszakos felülvizsgálat elvégzésének igazolása (hónap, nap, aláírás)	Karbantartás elvégzésének igazolása (hónap, nap, aláírás)
	Elhelyezkedési hely megnevezése	Típusa megjelölése	Rendezvény előtti vizsgálat	I. negyed év	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyed év	Hathavi időszakos felülvizsgálat	Hathavi karbantartás
1,									
Hathavi időszakos felülvizsgálat és karbantartás tapasztalatai:									
Karbantartást végző aláírása Tűzvédelmi szakvizsga kötelezettség esetén vizsgabizonyítvány száma: _____									

Sor-szám:	Pánikzárak, vészkijárat zárak, vészkijárat biztosító rendszer			Készenlétben tartói ellenőrzés elvégzésének igazolása (hónap, nap, aláírás) Ciklusév megjelölése: ____ - ____ év(ek)				Időszakos felülvizsgálat elvégzésének igazolása (hónap, nap, aláírás)	Karbantartás elvégzésének igazolása (hónap, nap, aláírás)
	Elhelyezkedési hely megnevezése	Típusa megjelölése	Rendezvény előtti vizsgálat	I. negyed év	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyed év		Hathavi karbantartás
2,									
Hathavi időszakos felülvizsgálat és karbantartás tapasztalatai:									
Karbantartást végző aláírása Tűzvédelmi szakvizsga kötelezettség esetén vizsgabizonyítvány száma: _____									

Sor-szám:	Pánikzárak, vészkijárat zárak, vészkijárat biztosító rendszer			Készenlétben tartói ellenőrzés elvégzésének igazolása (hónap, nap, aláírás) Ciklusév megjelölése: ____ - ____ év(ek)				Időszakos felülvizsgálat elvégzésének igazolása (hónap, nap, aláírás)	Karbantartás elvégzésének igazolása (hónap, nap, aláírás)
	Elhelyezkedési hely megnevezése	Típusa megjelölése	Rendezvény előtti vizsgálat	I. negyed év	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyed év		Hathavi karbantartás
3,									
Hathavi időszakos felülvizsgálat és karbantartás tapasztalatai:									
Karbantartást végző aláírása Tűzvédelmi szakvizsga kötelezettség esetén vizsgabizonyítvány száma: _____									

Háromhavi vagy rendezvény előtti készenlétben tartói ellenőrzés tapasztalatai:

Készenlétben tartói ellenőrzést végző végző aláírása: _____
Tűzvédelmi szakvizsga kötelezettség esetén vizsgabizonyítvány száma: _____

Háromhavi vagy rendezvény előtti készenlétben tartói ellenőrzés tapasztalatai:

Készenlétben tartói ellenőrzést végző végző aláírása: _____
Tűzvédelmi szakvizsga kötelezettség esetén vizsgabizonyítvány száma: _____
Készenlétben tartó képviselőjének aláírása: _____

Háromhavi vagy rendezvény előtti készenlétben tartói ellenőrzés tapasztalatai:

Készenlétben tartói ellenőrzést végző végző aláírása: _____
Tűzvédelmi szakvizsga kötelezettség esetén vizsgabizonyítvány száma: _____
Készenlétben tartó képviselőjének aláírása: _____

Háromhavi vagy rendezvény előtti készenlétben tartói ellenőrzés tapasztalatai:

Készenlétben tartói ellenőrzést végző végző aláírása: _____
Tűzvédelmi szakvizsga kötelezettség esetén vizsgabizonyítvány száma: _____
Készenlétben tartó képviselőjének aláírása: _____

III. sz. melléklet

TŰZVÉDELMI ÜZEMELTETÉSI NAPLÓ

**BIZTONSÁGI ÉS IRÁNYFÉNY
VILÁGÍTÁS**

Biztonsági és irányfény világítás adatai

Abiztonsági tápforrás elhelyezési helye	Utánvilágító táblával való kiegészítés	Tűzjelző jelére átkcsolás megtörténik	Akkumulátor töltés módja	Megjegyzés
Elhelyezkedési hely: _____ _____ _____ _____ Azonosítója: _____ _____	☐ Van ☐ Nincs	☐ Igen ☐ Nem ☐ Egyéb átkapcsolás _____	☐ Hálózati megtáplálással beépített töltővel ☐ Külső akkumulátor töltővel ☐ Egyéb módon _____	

Havi készenlétkben tartói ellenőrzés

A világítótest, tábla, utánvilágító biztonsági jelek elhelyezésének, rögzítésének megfelelősége, a rálátás irányából vizsgálva láthatóság megléte, a zöld színű azonosító jelzőszám megléte, akkumulátorok állapota, áramtalanítás alatti működés, folyamatos üzemmód esetén való működése.

Elhelyezési hely megnevezése	száma	Visszajelző berendezés működése	Áramtalanítás utáni próbaüzemi működés	Vizsgálat időpontja	Ellenőrző aláírása
		☐ Megfelelő ☐ Nem megfelelő	☐ Megfelelő ☐ Nem megfelelő		
		☐ Megfelelő ☐ Nem megfelelő	☐ Megfelelő ☐ Nem megfelelő		
		☐ Megfelelő ☐ Nem megfelelő	☐ Megfelelő ☐ Nem megfelelő		
		☐ Megfelelő ☐ Nem megfelelő	☐ Megfelelő ☐ Nem megfelelő		
		☐ Megfelelő ☐ Nem megfelelő	☐ Megfelelő ☐ Nem megfelelő		
		☐ Megfelelő ☐ Nem megfelelő	☐ Megfelelő ☐ Nem megfelelő		
		☐ Megfelelő ☐ Nem megfelelő	☐ Megfelelő ☐ Nem megfelelő		
		☐ Megfelelő ☐ Nem megfelelő	☐ Megfelelő ☐ Nem megfelelő		
		☐ Megfelelő ☐ Nem megfelelő	☐ Megfelelő ☐ Nem megfelelő		
		☐ Megfelelő ☐ Nem megfelelő	☐ Megfelelő ☐ Nem megfelelő		
		☐ Megfelelő ☐ Nem megfelelő	☐ Megfelelő ☐ Nem megfelelő		
		☐ Megfelelő ☐ Nem megfelelő	☐ Megfelelő ☐ Nem megfelelő		
		☐ Megfelelő ☐ Nem megfelelő	☐ Megfelelő ☐ Nem megfelelő		
		☐ Megfelelő ☐ Nem megfelelő	☐ Megfelelő ☐ Nem megfelelő		
		☐ Megfelelő ☐ Nem megfelelő	☐ Megfelelő ☐ Nem megfelelő		
		☐ Megfelelő ☐ Nem megfelelő	☐ Megfelelő ☐ Nem megfelelő		
		☐ Megfelelő ☐ Nem megfelelő	☐ Megfelelő ☐ Nem megfelelő		
		☐ Megfelelő ☐ Nem megfelelő	☐ Megfelelő ☐ Nem megfelelő		
		☐ Megfelelő ☐ Nem megfelelő	☐ Megfelelő ☐ Nem megfelelő		
		☐ Megfelelő ☐ Nem megfelelő	☐ Megfelelő ☐ Nem megfelelő		

IV. sz. melléklet

TŰZVÉDELMI ÜZEMELTETÉSI NAPLÓ

TŰZGÁTLÓ NYÍLÁSZÁRÓ

Tűzgátló nyílászáró adatai

Ajtó elhelyezkedési helye megnevezése, azonosítója	Ajtó típusa	Ajtó tűzvédelmi követelménye	Ajtó tűzjelzővel vezérelhetősége	Megjegyzés
Elhelyezkedési hely: _____ _____ _____ _____ Ajtó azonosítója: _____ _____	☐ Egyszárnyú ☐ Kétszárnyú ☐ Tűzgátló ☐ Tűzgátló és füstgátló	☐ A1 EI 15 C 1,2,3,4,5 ☐ A1 EI 30 C 1,2,3,4,5 ☐ A1 EI 45 C 1,2,3,4,5 ☐ A1 EI 60 C 1,2,3,4,5 ☐ A1 EI 90 C 1,2,3,4,5 ☐ A1 EI 120 C 1,2,3,4,5 ☐ Egyéb: _____ _____	☐ Vezérelt ☐ Nem vezérelt	

V. sz. melléklet

Tűzvédelmi oktatási napló

Naplószám:.....

gazdálkodó szervezet
(vállalat, intézmény, szövetkezet)

.....
Nyitás kelte

.....
Üzemvezető

.....
Zárás kelte

.....
Üzemvezető

.....
oktatási egység (műhely, stb.)

TŰZVÉDELMI OKTATÁSI NAPLÓ

A gazdálkodó szervezet tűzvédelmi szabályzatának előírása szerint - az e naplót vezető munkahelyen (oktatási egységnél) - az ismétlődő elméleti és gyakorlati tűzvédelmi továbbképzés, oktatás éves időszakonként kell megtartani.

E napló a munkahely elméleti és gyakorlati oktatások, továbbképzések - időrendi sorrendben, folyamatosan vezetett - nyilvántartásul szolgáló dokumentum.

Az oktatás, továbbképzés tényét, valamint annak megállapítását, hogy az oktatott anyagot elsajátították és a gyakorlatban alkalmazni tudják, e naplóba is be kell vezetni.

Az előírt oktatás elmulasztása, a napló hiányos, pontatlan vezetése szabálysértési, illetve fegyelmi vétség.

A naplót ellenőrizte:

Kelt:
.....

Beosztás:
.....

Aláírás:
.....

Kelt:
.....

Beosztás:
.....

Aláírás:
.....

Oktatási napló

20.. év hó nap.

Oktatásra kötelezettfő

megjelentfő

Az oktató neve:

beosztása:

Az oktatás

jellege*:

- előzetes (alap)oktatás;
- ismétlődő oktatás,
- pótoktatás,
- rendkívüli oktatás.

formája*:

- elméleti oktatás,
- gyakorlati oktatás;

oka*:

- TSZ előírása;
- egyszeri különleges munka;
- új anyag, gép_termelőberendezés;
- tűzeset, rendkívüli esemény;
- illetékes személy rendelkezése.

Az oktatott dolgozók*:

- új belépők;
- munkakört vagy munkahelyet változtatók
(belső, üzemi áthelyezés, átcsoportosítás);
- tartós távollétről visszatérők
(12 hó, ill. TSZ szerint);
- más gazdálkodó szervezet dolgozói;
- szervezett társadalmi munkában részt vevők;
- diák fiatalok.

*A megfelelő aláhúzendó vagy bekarikázandó

Az oktatás tárgya:
.....
.....
.....

szemléltetése:

gyakoroltatása:.....
.....

A oktatási tematikáját összeállította:

.....

	Az oktatásban részesült			A visszakerdezés eredménye		A gyakoroltatás eredménye		Megjegyzés
	neve	aláírása	okt.ig. száma	megfelelt	Nem felelt meg	felügyelet nélküli foglalkoztat - ható	Csak felügyelettel foglalkoztatható	

Megjegyzés:.....

.....

.....

..... Az oktatást ellenőrizte:..... ,

.....

oktató aláírása

VII. sz. melléklet

A létesítményben lévő tűzszakaszok

I. tűzszakasz					
Helyiség megnevezése:					
Alapterület (m2)					
Földszint				6298.77	
Mindösszesen:	6298.77				

II. tűzszakasz						
Helyiség megnevezése:						
Alapterület (m2)						
I. emelet				4755.98		
Mindösszesen:						4755.98

III. tűzszakasz					
Helyiség megnevezése:					
Alapterület (m2)					
II. emelet				3077.38	
Mindösszesen:	3077.38				

IV. tűzszakasz					
Helyiség megnevezése:					
Alapterület (m2)					
III. emelet				1644.24	
Mindösszesen:	1644.24				

Létesítmény tűzszakasz összesítő						
Létesítmény megnevezése:						
Alapterület (m2)						
Létesítmény tűzszakasz összesítő						
I tűzszakasz			6298.77			
II tűzszakasz			4755.98			
III tűzszakasz			3077.38			
IV tűzszakasz			1644.24			
Mindösszesen:	15776.37					

VIII. sz. melléklet

Az 50 főnél nagyobb befogadó képességű helyiségek meghatározása és maximális befogadó képesség meghatározása kiürítés számítással

Kiürítés számítás szempontjából az alábbi egység méretezése válik kötelezővé:

Helyiség megnevezése, elhelyezkedési helye az épületben: **Küzdőtér, csarnok**

A Csarnok a számítás szerint meghatározott maximális befogadó képessége: **7077 fő**

A küzdőtér befogadóképessége: **1670 fő**

A helyiségben betartandó szabályok megtartásáért felelős személy: **Lipták György Műszaki munkatárs**

A kiürítés számításnál az Országos Tűzvédelmi Szabályzat, vonatkozó előírásait kell figyelembe venni, amely alapján kell kiválasztani az alábbiakat:

Kiürítési idő megválasztása: I. II. III. tűzállósági fokozat, a volt „C” „D” tűzveszélyességi osztályú tűzszakasz, de tömegtartózkodásra nem szolgál (tömegtartózkodásra szolgál). Első szakasz megengedett ideje 1,5 (2) perc, második szakasz megengedett ideje 6 (8) perc.

3.

Kiürítés számítás

A Főnix Csarnok két kiürítés számítása lett elkészítve. Az engedélyezés eljárásában elkészült tűzszakaszonkénti kiürítés számítás lett elvégezve. A küzdőtér kiürítése az I. tűzszakasz kiürítésénél lett kiszámolva a nézőszám a mobil lelátón lett elvégezve, ennek megfelelően 600 fő lett számolva.

A jelenlegi jogszabály keretei közt számolva a küzdőtér rendezvények tartására méretezve 3 fő/m² értékkel, 3026,41 m² alapterületre 9079 fő. Az eltávozást biztosító legszűkebb keresztmetszet mérete 27 m, ez 1670 fő kijutását teszi lehetővé.

A földszint ülő és állóhelyekkel együtt számított létszáma 2800 fő, amely közvetlenül a szabadba tud távozni 45 m nyílásfelületen.

Az I., II. és III. emeleteken tartózkodó létszám 2600 fő a lépcsőházak irányába a szintenként kialakított ajtókon át 42 m felületen tud eltávozni.

A létesítmény befogadó képessége 7077 főben állapítható meg.

Főnix Csarnok küzdőtér				
<u>Első szakasz: a veszélyeztetett helyiség kiürítése</u>				
$t_{1\text{meg}}$	A kiürítés első szakaszára megengedett időtartam (1. táblázat) (min)			1,5
t_{1a}	2.2.2. A helyiség kiürítésének időtartama a legkedvezőtlenebb útvonalból és a haladási sebességekből számolva (min)			1,50
S_{i1} V_i	Az egyes útszakaszok hossza egyenes útvonalon mérve, a hozzá tartozó haladási sebességekkel (2. táblázat)	S_{i1} (m)	v_i (m/min)	S_{i1}/v_i (min)
Útszakasz rövid leírása	Hosszanti haladási irány	35	30	1,17
Útszakasz rövid leírása	Kereszt haladási irány	10	30	0,33
aaa				

A kiürítés értékelése az útszakaszok hossza alapján ($t_{1a} \leq t_{1\text{meg}}$)	MEGFELELŐ
---	-----------

t_{1b}	2.2.3. A helyiségnek vagy a kijárhoz tartozó helyiségrész kiürítési időtartama az ajtók átbocsátóképessége alapján (min)	1,48
N_1	A kijáratonként eltávolítandó személyek száma (fő)	1670
k	A kijáratok átbocsátó képessége (fő*m ⁻¹ *min ⁻¹)	41,7
x_1	Az N_1 -hez tartozó kijárat szélessége (m)	27

A kiürítés értékelése az ajtók átbocsátóképessége alapján ($t_{1b} \leq t_{1\text{meg}}$)	MEGFELELŐ
---	-----------

Főnix Csarnok földszinti tűzszakasz				
<u>Első szakasz: a veszélyeztetett helyiség kiürítése</u>				
$t_{1\text{meg}}$	A kiürítés első szakaszára megengedett időtartam (1. táblázat) (min)			1,5
t_{1a}	2.2.2. A helyiség kiürítésének időtartama a legkedvezőtlenebb útvonalból és a haladási sebességekből számolva (min)			1,33
S_{i1} V_i	Az egyes útszakaszok hossza egyenes útvonalon mérve, a hozzá tartozó haladási sebességekkel (2. táblázat)	S_{i1} (m)	v_i (m/min)	S_{i1}/v_i (min)
Útszakasz rövid leírása	Hosszanti haladási irány	30	30	1,00
Útszakasz rövid leírása	Kereszt haladási irány	10	30	0,33
aaa				

A kiürítés értékelése az útszakaszok hossza alapján ($t_{1a} \leq t_{1\text{meg}}$)	MEGFELELŐ
---	-----------

t_{1b}	2.2.3. A helyiségnek vagy a kijáráshoz tartozó helyiségrész kiürítési időtartama az ajtók átbocsátóképessége alapján (min)	1,49
N_1	A kijáratonként eltávolítandó személyek száma (fő)	2800
k	A kijáratok átbocsátó képessége ($\text{fő} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$)	41,7
x_1	Az N_1 -hez tartozó kijárat szélessége (m)	45

A kiürítés értékelése az ajtók átbocsátóképessége alapján ($t_{1b} \leq t_{1\text{meg}}$)	MEGFELELŐ
---	-----------

Főnix Csarnok I., II., III. emeleti tűzszakasz				
<u>Első szakasz: a veszélyeztetett helyiség kiürítése</u>				
$t_{1\text{meg}}$	A kiürítés első szakaszára megengedett időtartam (1. táblázat) (min)			1,5
t_{1a}	2.2.2. A helyiség kiürítésének időtartama a legkedvezőtlenebb útvonalból és a haladási sebességekből számolva (min)			1,33
S_{i1} v_i	Az egyes útszakaszok hossza egyenes útvonalon mérve, a hozzá tartozó haladási sebességekkel (2. táblázat)	S_{i1} (m)	v_i (m/min)	S_{i1}/v_i (min)
Útszakasz rövid leírása	Hosszanti haladási irány	30	30	1,00
Útszakasz rövid leírása	Kereszt haladási irány	10	30	0,33
aaa				

A kiürítés értékelése az útszakaszok hossza alapján ($t_{1a} \leq t_{1\text{meg}}$)	MEGFELELŐ
---	-----------

t_{1b}	2.2.3. A helyiségnek vagy a kijáráshoz tartozó helyiségrész kiürítési időtartama az ajtók átbocsátóképessége alapján (min)	1,49
N_1	A kijáratonként eltávolítandó személyek száma (fő)	2607
k	A kijáratok átbocsátó képessége ($\text{fő} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$)	41,7
x_1	Az N_1 -hez tartozó kijárat szélessége (m)	42

A kiürítés értékelése az ajtók átbocsátóképessége alapján ($t_{1b} \leq t_{1\text{meg}}$)	MEGFELELŐ
---	-----------

IX. sz. melléklet

TŰZRIADÓ TERV

Jelen tűzriadó terv a **Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft.** tűzvédelmi szabályzatának része, betartása és végrehajtása mindenki részére kötelező, a benne foglaltakat évenként gyakorolni kell, melyről jegyzőkönyvet kell készíteni. A vonatkozó rendeletben foglaltak betartása értelmében az alábbi tűzriadó tervet készítettem el és annak végrehajtását elrendelem.

Tűzjelzés, kiürítés módja

Aki tüzet vagy közvetlen tűzveszélyt észlel, illetve arról tudomást szerez köteles azonnal jelezni a Tűzoltóságnak, a tüzeset helyszíne szerinti vezetőnek.

A Tűzoltóság hívószáma: 105.112

A tűzjelzéskor a következőket kell elmondani:

A tüzeset, káreset pontos helyét, címét;
Mi ég, milyen káreset történt, mi van veszélyeztetve;
Emberélet veszélyben van-e;
A jelző személy nevét, a jelzésre használt telefonkészülék számát.

A csarnok területén *tűzjelzésre* használható telefonkészülék az *irodák, porta* helyiségekben, található. A létesítmény területén beépített tűzjelző berendezés is szolgálja a gyors tűzjelzés lehetőségét.

A **csarnok** területén a tűzjelző berendezés hangjelző egységeinek az éles jelzésével lehet a létesítményben tartózkodókat riasztani. Ezen felül a hangos bemondó segítségével lehet tájékoztatni és megkérni a létesítmény elhagyására a személyeket, vendégeket. A lelátókon lévő vendégek a szabadba nyíló lépcsővel ellátott menekülési útvonalakon, illetve a lépcsőházon keresztül történik. A küzdőtéren lévő vendégek a csarnok minden oldalán a szabadba nyíló vészkijáratok ajtókon hagyhatják el a létesítményt.

Tűz észlelése esetén a riasztás rendje:

Tűz észlelése esetén elsőként az épületben tartózkodó személyeket kell értesíteni. Ezt a tűzjelző berendezés üzem behelyezésével, illetve a hangosbemondóval kell elvégezni:

FELKÉRJÜK A CSARNOKBAN TARTÓZKODÓ SZEMÉLYEKET, HOGY A SZEMÉLYES TÁRGYAIK MAGUKHOZ VÉTELE UTÁN AZ ÉPÜLETET A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ KIJÁRATOKON SZÍVESKEDJENEK ELHAGYNI.

Ezt követően a kft. vezetőjét kell értesíteni.

Neve: **Becsky András ügyvezető igazgató** Tel: **30/ 278-3337**

Ezt követően a létesítmény vezetőjét kell értesíteni.

Neve: **K. Szabó Gábor műszaki igazgató** Tel: **30/ 661-1485**

Ezt követően a kft. műszaki munkatársát kell értesíteni.

Neve: **Lipták György** Tel: **70/ 9339927**

Ezt követően a gépészet üzemeltetését végző DH szervizet kell értesíteni.

Neve: **György Zoltán DH szerviz ügyvezető igazgató** Tel: **30 945-4026**

Ezt követően a tűzvédelmi szaktanácsadót és a területi vezetőt kell értesíteni:

Neve: **Herperger Sándor** Tel: **(20) 977-6602, (46) 466-733**

Neve: **Bán Csaba** Tel: **30/ 9 286-246**

Abban az esetben, ha a tűz olyan területen van, hogy az épület áramtalanítását el kell végezni az illetékes áramszolgáltatót értesíteni kell.

Neve: **ÁRAMSZOLGÁLTATÓ** Tel: **(80) 210-310**

Abban az esetben, ha a tűz által személyi veszélyeztetés történt, akkor a mentőket értesíteni kell még akkor is, ha sérülés nem történt (értelemszerűen sérülés esetén a mentőket értesíteni kell).

Telefonszám: **104**

Abban az esetben, ha vélelmezhetően bűncselekmény következtében keletkezett a tűz a rendőrséget értesíteni kell.

Telefonszám: **107 (112)**

Általános feladat meghatározás

A létesítmény elhagyásának rendje:

A kiürítésnél a kiürítendő munkát két szempont jellemzi, úgymint a személyek és a tárgyak mentése. Elsődlegesen a személyek mentését kell elkezdeni.

A kiürítésnél a második szakaszban a tárgyak mentését lehet elvégezni.

Amikor a személyek kimentése megtörtént a tűz területén, vagy annak környezetében tartózkodó munkavállalók kötelesek ellenőrizni a területet.

A mentés addig nem tekinthető befejezettnek, amíg valamennyi területen tartózkodó személy megléte nem bizonyos.

A kiürítés területét a melléklet rajzon feltüntetett osztásban határozzuk meg, melyhez a kötelezően végrehajtandó feladatokat hozzárendeltük.

Mindenki köteles haladéktalanul jelenteni a terület vezetőjének, ha személyesen látja vagy veszi, a tűzjelzést, vagy közveszéllyel fenyegető bejelentést. A bejelentés tartalmát valósághű módon köteles a lehető legrövidebb időn belül az említett személyeknek átadni.

A területi vezető a bejelentést követően az információkat összegezza, és távbeszélőn a Tűzoltóságot, közveszély esetén a Rendőrséget az esetről értesítse.

Rendelje el a kiürítését! A kiürítés során minden döntést ő hozhat, és személyesen felel annak végrehajtásáért és visszaellenőrzéséért.

A recepción, jegypénztárban szolgálatot teljesítő személy(ek) feladata, hogy az épületek valamennyi szabadba vezető ajtaját teljes terjedelmében kinyissa. Ha erre lehetőség van, akkor azt kívülről tegye és a legtöbb személy jelenlétét befogadó területek ajtóival kezdje a sorrendet.

BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT

A tűzjelző, elhangzását követően a kijárat ajtókat nyitja, segíti a távozók akadálytalan kijutását és vagyonvédelmi feladatokat lát el. A létesítmény kiürítését követően hagyja el az épületet és annak bejáratát biztosítja. **FONTOS:** a Tűzjelző megszólalásakor az épületbe megakadályozza a további személyek bejutását.

A biztonsági szolgálat feladata számon tartani a rendezvénycsarnokban lévő tolokocsihoz kötött személyeket, riasztás esetén a feladatuk, hogy tájékoztassák őket. A tolokocsihoz kötött személyek beengedése a főbejárat mellett a lépcső alatt lévő ajtókon lehetséges, itt tájékoztatni kell ezen személyeket, hogy csak az i. Emeletig mehetnek, mert tűzriadó esetén a liftek lejönnek a földszintre és a menekülésük nem lehetséges. A földszinten lévő tolokocsis személyek az előbb említett kijáraton keresztül menekülhetnek, az i. Emeleten lévők a pénztárak mellett lévő vészkijárat ajtókon keresztül hagyhatják el a csarnokot.

A tűzjelzés elhangzását követően az épületbe már senki nem léphet be! Ezt biztosítani szükséges.

Minden dolgozó köteles a meghatározott feladatokat maradéktalanul elvégezni, a kiürítésben aktívan közreműködni!

Fő célok:

- Minden esetben elsődleges az élet mentése!
- Másodlagos, de fontos a vagyonvédelem!
- Minden feladatot úgy kell végrehajtani, hogy a pánik kialakulását elkerüljük!

A kiürítés az épület fő strukturális kialakításához lett igazítva, annak biztonságos elhagyását lehetővé teszik. A füstelvezető berendezések üzembe helyezését követően, füstmentes

levegőréteg alakul ki a belső menekülési területeke és a lépcsőházakban. A füstelvezetők indítási lehetősége automatikusan a tűzjelző berendezés üzembe lépésével megtörténik.

Az épületben az alábbi helyiségek 50 fő feletti befogadó képességűek:

Helyiség megnevezése: **Küzdőtér-csarnok**

A csarnok befogadó képessége a mellékelt kiürítés számítás alapján: **7077 fő**

A küzdőtér befogadó képessége: **1670 fő**

A helység előírásainak betartásáért, helyiség használatáért felelős személy neve, beosztása:

A csarnok részéről felelős:

Neve: **Lipták György**

Beosztása: **Műszaki munkatárs**

Elérhetősége: **70/ 9339927**

Gyülekezési pontok:

Nem rendszeresen ott tartózkodó személyek:

Állandó munkavállalók:

Nem állandó, külső munkavállalók:

A CSARNOK NAGYPARKOLÓJÁT JELÖLÖM KI!

Tűzjelzés esetén

Vezető értesítése:

Vezető utasításának végrehajtása, evakuációs üzenet elindítása.

Tűzjelzés leadása a Tűzoltóság felé, folyamatos kapcsolattartás a tűzoltósággal.

Létesítmény Vezetőjének (Telefonszám) értesítése.

Tűzvédelmi Szaktanácsadó (**20/977-6602, 46/466-733**) értesítése.

Tűzjelzés

Az előzőekben leírtak szerint.

A kiürítésnél általánosan szem előtt tartandó előírások

A kiürítési útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy azokon éghető anyag a lehető legkevesebb legyen.

Az épület, helyiség egy idő után telítődik füsttel, de a helyiségek alsó légrétege lényegesen később telítődik, így a menekítést lehajolva esetleg kúszva is lehet végezni.

Az olyan helyiségekbe, ahonnan a kiút előre nem látható a bemenetelt meg kell tiltani.

Minden esetben törekedni kell a pánikhelyzet legyőzésére, ezért határozott és megnyugtató cselekvést kell tanúsítani a mentésben résztvevő személyeknek.

A mentési feladatot csak átgondoltan és határozott elképzeléssel lehet végezni.

A menekítésre a melléklet szerinti térképen megjelölt útvonalat kell használni, az irányfény világító testek iránymutatását követni kell, ettől eltérni csak abban az esetben lehet, ha az útvonal el van torlaszolva, vagy nem járható.

Megváltozott képességű (sérült) emberek mentésének feladatai

A megváltozott képességű, sérült személyek kiürítés során történő segítése, kiürítés alkalmával történő felkutatása a munkahelyi vezető feladata. A menekítés során, vizuális úton megfigyeli, hogy a kiürítendő területen tartózkodik-e megváltozott képességű személy, ha igen, úgy döntése szerint egyedül, vagy segítséggel segíti a személy eltávozását, ha úgy ítéli meg, hogy szükséges több személy, úgy a munkaterületen beosztott munkavállalók közül jelöli ki a segítő személyt.

A kiürítésnél az alábbi szempontokat figyelembe kell venni:

Segítségnyújtás mozgáskorlátozott emberek részére

Vízszintes Menekülés

A tolokocsihoz kötött személyeknek a vízszintes mozgás nem okoz problémát, de nehézséget okozhat amennyiben a kijáráthoz, vészkijáráthoz való eljutást a lépcsők nehezítik.

A kiürítést végző személyzetnek kell segítséget nyújtani a biztonságos helyre való eljutásban.

Függőleges Menekülés

Mialatt a fogyatékos emberek többsége képes a lépcsőn történő felfelé illetve lefelé történő mozgásra segítséggel, addig egyeseket vinni kell.

Segítségnyújtás csökkent látóképességű emberek részére

A csökkentett látóképességű embereknek az a legjobb segítségnyújtás, ha megfogják a segítségnyújtó karját és követik a kijáráthoz.

A lépcsőházban közlekedésnél, a segítség nyújtónak kell legelőször belépnie a lépcsőházba és a csökkent látóképességű személyeknek kell követni őket úgy, hogy kezüket a segítségnyújtó vállára teszik. A lépcsőn való mozgáskor a segítségnyújtónak kell vezetnie a csökkent látású személyt.

Ha a csökkent látóképességű vakvezető kutyával rendelkezik, akkor meg kell őket kérdezni arról, hogy hogyan lehet nekik leginkább segítséget nyújtani.

A csökkent látóképességű személy általában kísérővel vannak, de ennek ellenére meg kell kérdezni őket arról, hogy szükségük van-e segítségre.

Segítségnyújtás halláskárosult emberek számára

A halláskárosult embereknek nehézségeket okozhat a tűzjelzést meghallani, mivel nem érzékelik megfelelően a hangot, ezért a kiürítést végző személyzetnek kell riasztani a halláskárosult embereket.

A létesítmény főbb veszélyforrásai

A tiltott helyen való dohányzást jelölöm meg

A létesítmény tűzriadó esetére készített alaprajzán a kiürítési útvonalak jelölve lettek. A tűzoltás céljait szolgáló készülékek, fali tűzcsapok, áramtalanítási hely, elektromos kizárási hely, jelölve lett. Jelölések a mellékelt jelmagyarázat szerinti.

A tűzveszélyes tevékenység engedélyező személyek felsorolása:

Műszaki igazgató: K. Szabó Gábor műszaki igazgató Tel: 30/ 661-1485

Műszaki munkatársa: Lipták György műszaki munkatárs Tel: 70/ 9339927

X. sz. melléklet

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésének írásos meghatározása

A megtartott helyszíni szemle alapján az Országos Tűzvédelmi Szabályzat értelmében engedélyt adok az alábbi munkák elvégzésére:

Munka megnevezése:.....

.....

Munkavégzés pontos helye:.....

.....

A munkavégző neve:.....

.....

A fenti tevékenységet az alábbi időpontok betartása mellett kell elvégezni:

Kezdési idő: 20.. év.....hónapnapóraperc

Befejezési idő: 20.. év.....hónapnapóraperc

A munka végzésénél az alábbi tűzvédelmi felszereléseket, készüléket, felügyeletet kell biztosítani:

Tűzoltó készülék/berendezés/felszerelés.

.....

Biztosítandó felügyelet.

Vonatkozó tűzvédelmi szabályok:

.....

.....

.....
engedélyt adó neve, aláírása (munka elrendelője)

.....
munkavégzés helyszínének képviselője

A fentieket tudomásul vettem és az elhelyezett felszerelésekért mint a munka végzője felel.

.....
munkavégző neve, aláírása

.....
tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány száma

....., 20....évhónapnap

A tűzveszélyes tevékenység végzésének helye szerinti vezető által előírt, betartandó tűzvédelmi előírások

.....

.....

.....
kiegészítést tevő neve, aláírás

....., 20....évhónapnap

A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a területet átvizsgáló tapasztalatai

.....

.....

....., 20.. évhónap napóraperc

.....
átvizsgálást végző neve, aláírása

XI. sz. melléklet

TŰZVÉDELMI ÜZEMELTETÉSI NAPLÓ

TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK

ALAPADATOK

Készenlétben tartásra kötelezett szervezet neve:	
Készenlétben tartás helye:	
Készenlétben tartói ellenőrzést végző neve:	
Karbantartó szervezet neve:	
Alapkarbantartást végző neve:	
Alapkarbantartást végző tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány száma:	

ALAPKARBANTARTÁS ÉS KÉSZENLÉTBEN TARTÓI ELLENŐRZÉS CIKLUSIDEJE

Karbantartás és ellenőrzés megnevezése	Év	Hónap	Nap	Megjegyzés
Alapkarbantartás és készenlétben tartói ellenőrzés elvégzésének ideje				
Készenlétben tartói ellenőrzés ciklusideje				
Készenlétben tartói ellenőrzés ciklusideje				
Készenlétben tartói ellenőrzés ciklusideje				

TŰZVÉDELMI ÜZEMELTETÉSI NAPLÓ

TŰZOLTÓ VÍZFORRÁS
(Föld feletti és föld alatti tűzcsap)

TŰZVÉDELMI ÜZEMELTETÉSI NAPLÓ

**TÖMLŐDOB ÉS FALITŰZCSAP-
SZEKRÉNY**

XIII. sz. melléklet

TŰZVÉDELMI ÜZEMELTETÉSI NAPLÓ

**HŐ ÉS FÜSTELVEZETŐ
(Gépi szerkezet)**

TŰZVÉDELMI ÜZEMELTETÉSI NAPLÓ

**BEÉPÍTETT TŰZOLTÓ BERENDEZÉS
(Vízalapú berendezés)**

XVI. sz. melléklet

TŰZVÉDELMI ÜZEMELTETÉSI NAPLÓ

BEÉPÍTETT TŰZJELZŐ BERENDEZÉS

XVII. sz. melléklet

TŰZVÉDELMI ÜZEMELTETÉSI NAPLÓ

**VÉSZLÉTRA, VÉSZHÁGCSÓ,
VÉSZKILÉPŐ**

Vizsgálati jegyzőkönyv vészlétra, vészhágcso, vészkilépő vizsgálatáról

Felülvizsgálat helye:
 Felülvizsgálat ideje:
 Felülvizsgálattal megbízott:
 Felülvizsgálat tárgya:
 vészlétra, vészhágcso, vészkilépő időszakos vizsgálata. (Megfelelő rész bekarikázandó.)

A felülvizsgálat végrehajtásának alapjául az **Országos Tűzvédelmi Szabályzat** szolgált az alábbiak szerint:

A vizsgálat menete

- szemrevételezéssel a hegesztési varratok épségét, folytonosságát,
- mérőléccel a szabvány szerinti főméreteket és szelvényméreteket,
- a vészlétra általános állapotát,
- a vészlétra tartókonozoljainak bekötését.

A vizsgálat során elvégzett munka, próbaterhelés

- a szerkezeten az azonosító jel elhelyezése,
- a próbaterhelés elvégzése.

A próbaterhelés alkalmával a vészlétra/vészhágcso **5. 10. 15.** fokát **120 kg** tömegű homokzsák felfüggesztésével 2 perc időtartamig terheltük. A vészkijáratil kilépő középső pontja lett terhelve.
 (A kipontozott részre a 10 m-nél hosszabb létrák esetén kerül beírás.)

A terhelés után ismételt szemrevételezést végeztünk és megállapítottuk, hogy a vészlétra a szabvány előírásainak
 (A minősítést be kell karikázni.)

M E G F E L E L / N E M F E L E L M E G

az alábbiak szerint:

Jel:	Szemrevételezés	Próbaterhelés	Berendezés típusa	Vizsgáló aláírása

Berendezés típusa lehet: **L = létra** **K = kilépő** **H = hágcso**

A szerkezet villámvédelemi rendszerbe és az EPH hálózatba szemmel látható módon **be van kötve/nincs bekötve** Az épület villámvédelmi és érintésvédelmi mérési jegyzőkönyvében az előző tételt vizsgálni kell.
 (Megfelelő rész bekarikázandó.)

A vészlétra következő felülvizsgálatát **5 évben** kell ismételtlen elvégezni-

.....
 üzemeltető részéről

.....
 vizsgálatot vezető aláírása

XVIII. sz. melléklet

Jegyzőkönyv tűzriadó terv éves gyakorlásáról

Készült: 200.....én órákor a hivatalos helyiségében.

Jelen vannak: A kiürítés helye szerinti létesítmény részéről

.....
Tűzvédelmi szolgáltató részéről:
.....

Tárgy: A vonatkozó rendeletek által, valamint a Tűzvédelmi Szabályzatban előírt tűzriadó terv, éves gyakorlásának elvégzése

A fenti időpontban megtartott Tűzriadó Terv begyakorlása folyamán az alábbiak kerültek rögzítésre:

A tűz észlelését követően a kiürítés elrendelése, a kiürítéshez használt tájékoztató üzenek közlése az előírásoknak **megfelelő/nem megfelelő** módon történt.

Tapasztalatok:
.....

A létesítmény kiürítési módját, a munkavállalókra kiosztott feladatokat megfelelő/nem megfelelő módon hajtották végre.

Tapasztalatok:
.....

Megfelelő/nem megfelelő módon történt intézkedés a tűzoltó eszközök készenlétbe helyezésére, a létesítmény áramtalanítására, munkafolyamatok leállítására, tűzoltóság, áruház igazgató értesítésére.

Tapasztalatok:
.....

Megfelelő/nem megfelelő módon hajtották végre a külső munkavállalók (bérüzletek, takarítók, szállítók, polcszervizek, biztonsági őrök) a tűzriadó tervben rájuk vonatkozó intézkedéseket.

Tapasztalatok:
.....

A létesítmény kiürítésére az Országos Tűzvédelmi Szabályzat által előírt megengedett időtartam és a gyakorlás során mért teljesítés ideje:

A kiürítés első szakaszában előírt: ... perc gyakorlás időtartama: óra perc

A kiürítés második szakaszában előírt: ... perc gyakorlás időtartama: óra perc

A jelenlévők megállapítják, hogy a létesítmény Tűzriadó Tervének végrehajtása az abban foglaltaknak **megfelelően/nem megfelelően** történt meg.

Egyéb tapasztalatok:
.....
.....

K.m.f.

.....

.....

XIX. sz. melléklet

Téves jelzés vizsgálati jegyzőkönyv

Szám: .../.../20...

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

tűzeset/káreset/téves jelzés /egyéb esemény vizsgálatáról

Készült: év hó nap óra perc, a létesítmény területén.

Az esemény helye: szám alatti létesítmény modul
számu érzékelő/kézi jelzésadó/modul..... épület/terület,
..... szintjénmegnevezésű helyiségben/szabadtéren/területen
pontosan megnevezett helyen

Jelen vannak

A részéről a vizsgálat elvégzésével megbízott személy:
Neve:.....
Beosztása:.....
Elérhetőség:

Az esemény szempontjából érdemi információval rendelkező személy (tanú, jelen lévő, de munkát az eseménnyel kapcsolatban nem végző, stb.), (több személy esetén az adatok felvételét üres lapon kell folytatni)
Neve:.....
Beosztása:
Elérhetőség:

A helyszínen munkát végző személy: (több személy esetén az adatok felvételét üres lapon kell folytatni)
Neve:.....
Beosztása:
Elérhetőség:

A beépített tűzjelző berendezés karbantartó szervezet képviselőjében jelen lévő személy: (több személy esetén az adatok felvételét üres lapon kell folytatni)
Neve:.....
Beosztása:
Elérhetőség:

Tárgy: A fenti helyszínen,év hónap napjánóra perckor
bekövetkezett esemény vizsgálatának jegyzőkönyvezése

A jegyzőkönyv mellékletét képező fényképfelvételek és videófelvételek száma: Fényképfelvételdb, videófelvételdb.

Jelen lévők a fenti helyszínen bekövetkezett tárgyi eseményről az alábbiakat mondják el: (leírás a túloldalon folytatódik/nem folytatódik)

A jelen lévők aláírásukkal igazolják, hogy a jegyzőkönyv az általuk elmondottakat helyesen tartalmazza.

K.m.f.

.....

XX. sz. melléklet

Beépített tűzjelző berendezés kikapcsolási jegyzőkönyv

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: év hónap napján a Kölcsey Konferenciaközpontban. a kikapcsolás helye szerintihelyiségében

Jelen vannak:

A Kft. munkavégzés helye szerinti képviselőjében eljáró és jelen lévő neve:

..... munkaköre:

A munkát végző/kikapcsolást kérő szervezet megnevezése:

A munkát végző/kikapcsolást kérő képviselőjében jelen lévő neve:

.....munkaköre:

A tűzjelző karbantartó szervezet képviselőjében/tűzjelző karbantartó által kioktatott személy, aki a kikapcsolást végzi, nevemunkaköre:

Tárgy: A lenti munkavégzés helye szerinti beépített automatikus tűzjelző berendezés érzékelőjének kikapcsolására vonatkozó feltételek megállapítása

KIKAPCSOLÁSRA VONATKOZÓ ADATOK

Kikapcsolás dátuma: év hónap nap óra perc

Kikapcsolás helyének megnevezése: épület/terület neve vagy száma

..... szint megnevezése

helyiség/terület neve vagy száma

Kikapcsolt eszköz(ök) azonosítója:

Központ száma: 1. ☐ 2. ☐ 3. ☐ 4. ☐ 5. ☐ 6. ☐

Kikapcsolás indoka:

A kikapcsolás idejére vonatkozó hasonló biztonságot nyújtó feltételek meghatározása:

Visszakapcsolás várható ideje:

A kikapcsoláshoz tartozó egyéb megjegyzés:

Jelen lévők aláírásai

.....

A létesítményi tűzoltóság képviselőjében eljáró neve: munkaköre....., észrevételei, intézkedései:

Aláírása:

VISSZAKAPCSOLÁSRA VONATKOZÓ ADATOK

A Kft.. munkavégzés helye szerinti képviselőjében jelen lévő neve:

..... munkaköre:

A munkát végző/visszakapcsolást kérő képviselőjében jelen lévő neve:

.....munkaköre:

A tűzjelző karbantartó szervezet képviselőjében/tűzjelző karbantartó által kioktatott személy, aki a visszakapcsolást végzi, nevemunkaköre.....

Visszakapcsolás dátuma: év hónap nap óra perc

Visszakapcsolt eszköz(ök) azonosítója:

A visszakapcsoláshoz tartozó egyéb megjegyzés:

Jelen lévők aláírásai:.....

FÜGGELÉKEK

HELYSZÍNRAJZOK